



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

Изх. № П-01-299/...29.09.....2017г.

✓ ДО
ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ
СМОЛЯН
ул. „Дичо Петров“ № 16
гр. Смолян 4700

КОПИЕ ДО:
Д-Р АРБЕН МИМЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА САТОВЧА
ул. „Тодор Шопов“ № 37
с. Сатовча 2950

Относно: Инвестиционно предложение „Подмяна на етернитови тръби с тръби ПЕВП на външен водопровод от водохващане „Орак кая“ до резервоар Плетена-ПИ № 134102, землище на село Плетена, община Сатовча, област Благоевград“, с възложител Община Сатовча

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГАДЖЕВА,

След преглед на представената допълнителна информация относно гореописаното инвестиционно предложение и съгласно критериите на чл. 12, ал. 5 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)*, Ви уведомявам, че същото е допустимо с ПУРБ на ЗБР за БУ (2016-2021г.) и с ПУРН на ЗБР за БУ (2016-2021г.) при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в т. 7 и т. 9 в настоящото становище.

1. Предмет на инвестиционното предложение е подмяна на етернитови тръби с тръби ПЕВП на външен довеждащ водопровод. Целта на инвестиционното предложение е да се осигури ефикасно и ефективно водоснабдяване на селото, да се намалят загубите на питейна вода и да се намалят експлоатационните разходи. Подмяната е с дължина около 8942 м. Трасето на водопровода води началото си от водохващане „Вриз - 2“ и достига до резервоар Плетена, землище на с. Плетена, община Сатовча, като се предвижда преминаване през водослив /падина/.

2. Чрез водовземно съоръжение ВС „Вриз-2“, се осъществява водоснабдяване на с. Плетена, по силата на Разрешително № 41510060/28.03.2007г., с титуляр „ВиК“ ЕООД, гр. Благоевград и със следните параметри:

- цел на водовземането- „питейно-битово водоснабдяване“ на с. Плетена, община Сатовча;
- водовземно съоръжение – ВС „Вриз-2“, представляващ дренаж, заустен в каптажна шахта, откъдето гравитачно водата се подава към резервоар с обем 200 куб. м;
- годишно разрешено количество- 12 000 куб. м, при средноденонощен дебит на черпене -0,38 л/сек.

3. Възложителят е посочил, че проектното оразмеряване на водопровода е извършено на база съществуваща възможност на водайните зони. В представената допълнителна информация е посочено, че в с. Плетена има недостиг на вода, поради което се предвижда Общинска администрация Сатовча да търси решение на проблема с увеличаване на капацитета на водохващанията в района, съответно на:

➤ ВС „Вриз-1“, Разрешително № 41510069/28.03.2007г., с титуляр „ВиК“ ЕООД – гр. Благоевград и

➤ ВС „Вриз-2“, Разрешително № 41510060/28.03.2007г., с титуляр „ВиК“ ЕООД – гр. Благоевград.

В тази връзка е необходимо подаването на заявление от титуляра на съответното разрешително, който в конкретния случай е „ВиК“ ЕООД – гр. Благоевград, за провеждане на процедура за изменение параметрите на издаденото разрешително, в част количества.

4. Трасето на водопровода, предмет инвестиционното предложение попада в обхвата на подземно водно тяло „Пукнатинно-карстови води в Сатовчански карстов басейн, Долнодряновски плутон“, с код BG4G0001Pt1030. Подземно водно тяло „Пукнатинно-карстови води в Сатовчански карстов басейн, Долнодряновски плутон“ е оценено в „добро“ химично състояние и „добро“ количествено състояние. Общата цел на водното тяло е „поддържане на доброто състояние“.

5. Инвестиционното предложение попада в границите на зони за защита на водите по смисъла на чл.119а, а именно:

➤ чл. 119а, ал.1, т.1 от Закона за водите - подземно водно тяло „Порови води в Пукнатинно-карстови води в Сатовчански карстов басейн, Долнодряновски плутон“ с код на зоната за защита на водите, предназначена за питейно-битово водоснабдяване - BG4DGW0001PT1030;

➤ чл. 119а. ал. 1, т.5 от Закона за водите - защитена зона „Родопи-Западни“, с код BG0001030 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Изпълнението на предвидените дейности, в частта от трасето на водопровода, която попада в зоната, следва да се съобрази с установените режими в нея.

6. Началната част от трасето на предвидения за подмяна водопровод попада в санитарно-охранителни зони по смисъла на чл. 119, ал. 4 от Закона за водите, а именно:

➤ Пояс II и III на санитарно-охранителна зона около водоземно съоръжение “Вриз-2”, определена със Заповед № СОЗ-М-51 от 21.06.2007г.

7. Мерки в ПУРБ на „ЗБР“ (2016-2021г.) – В приложение 7.2.г. от Раздел VII Кратък преглед на програмата от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда за подземно водно тяло „Пукнатинно-карстови води в Сатовчански карстов басейн, Долнодряновски плутон“, са предвидени и разписани конкретни мерки, чрез прилагане на следните действия: 1) Извършване на проверки за установяване на незаконно черпене на подземни води; 2) Контрол за спазване на изискванията за измерване на черпените количества подземни води; 3) Контрол за спазване на изискванията за оборудване на съоръженията за водоземане от подземни води с устройства за измерване на водното ниво и други (подробно описани в приложение 7.2.г., Раздел VII, ПУРБ 2016-2021г., публикуван на сайта на БД „ЗБР“).

Разглежданото ИП напълно кореспондира със заложената мярка в Програмата от мерки към ПУРБ 2016-2021г., а именно мярка „Намаляване на водоземането чрез намаляване загубите на вода в общественото водоснабдяване“, която е предвидена за изпълнение чрез действие „Реконструкция на водопреносната система за обществено питейно-битово водоснабдяване“.

По-подробна информация е описана в приложение 7.2.г., Раздел VII, ПУРБ 2016-2021г., публикуван на сайта на БД „ЗБР“.

8. Мерки в ПУРН на ЗБР за БУ (2016-2021 год.) – инвестиционното предложение не попада в райони със значителен потенциален риск от наводнения по чл. 5 от Директивата