



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

изх. №П-01-356/.....^{18.10.}2017 г.

ДО
ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - СМОЛЯН

ул. „Дичо Петров“ № 16
гр. Смолян, 4700

Относно: Инвестиционно предложение „Цех за форматиране – преработка на камък, търговска част, офиси и гаражи в имот № 052021, местност „Гробе“, землище на с. Долен, община Сатовча, област Благоевград“ с възложител „АВАЛЕВИ“ООД

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО ГАДЖЕВА,

В отговор на писмо с Ваш изх. № КПД-11-887-(1)/11.10.2017г. относно гореописаното инвестиционно предложение, във връзка с разпоредбата на чл. 4а, ал. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда*, Ви уведомявам, че същото е допустимо с ПУРБ (2016-2021 г.) на „ЗБР“ и ПУРН (2016-2021г.)на „ЗБР“ при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в т. 2, т. 5, т. 7 и т. 9 от настоящото становище.

1. Предмет на представеното инвестиционно предложение, описано в уведомлението за инвестиционно предложение от Възложителя е изграждане на цех за форматиране – преработка на камък, търговска част, офиси и гаражи в имот № 052021, местност „Гробе“, землище на с. Долен, община Сатовча. Цехът ще представлява метално хале със застроена площ 500 кв.м., или склад с площ 50 кв.м, офис помещения със стаи за почивка, тоалетни, търговска част за продажба на продукцията, гаражи за 5 бр.автомобили. В цеха ще постъпват блокове скална маса, които ще бъдат листени на големи плочи, след което форматирани на плочки и други елементи, ще се складира в складово помещение, пакетирани и доставени в търговската мрежа за продажба.

2. Възложителят посочва, че вода за битови нужди ще се доставя и съхранява в цистерна, изработена от материал, подходящ за съхраняване на вода за битови нужди. За питейни нужди ще се използва бутилирана вода. За осъществяване на тази възможност е необходимо в БД „ЗБР“ да бъде представен сключен договор между лицензиран „ВиК“ оператор и Възложителят на инвестиционното предложение. Предвижда се битовите отпадъчни води да бъдат заустени в изгребна яма с обем 15 куб.м. и приблизително количество 36,5 куб.м./год. Същата трябва да бъде водоплътна, без преливник и изградена по начин, който да не позволява просмукване на отпадъчни води в подземното водно тяло. Отпадъчните води могат да се събират в подходящо съоръжение и предават за пречистване на лицензиран „ВиК“ оператор или друг производствен/стопански обект с **изградена и въведена в редовна експлоатация пречиствателна станция(ПСОВ)**, която може да осигури необходимото пречистване, с цел изпълнението на чл. 127, ал.1 и ал.2 от Закона за водите, като за целта е необходимо сключване на договор, копие от който се представя в БД“ЗБР“.

3. Технологичната схема за преработката на камъка не предвижда използване на вода.

