



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Изх. № П-01-505/.....^{09.05.}.....2017 г.

ДО
Г-Н АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ
БЛАГОЕВГРАД
ул. „Свобода“ № 1
гр. Благоевград 2700

На Ваш изх. № 1443(2)/27.04.2017 г.

ОТНОСНО: Инвестиционно предложение „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци на гр. Разлог, област Благоевград” с възложител община Разлог.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,

След преглед на представената от Вас информация за горепосоченото инвестиционно предложение във връзка с разпоредбата на чл. 7, ал. 2, т. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда*, Ви уведомявам, че същото е **допустимо** с ПУРБ на „ЗБР“ за БУ (2016-2021г.) и ПУРН на „ЗБР“ за БУ (2016-2021г.) **при спазване разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в т. 2, т. 6, т. 7 и т. 8 от настоящото становище.**

1. Предмет на разглеждания проект е закриване и рекултивация на съществуващото общинско депо за неопасни отпадъци на гр. Разлог, област Благоевград. Цитираното депо е разположено на площ 36.815 дка в поземлен имот с идентификатор 61813.242.188 с площ 102.585 дка. Съществуващото общинско депо не отговаря на техническите, експлоатационните и санитарните изисквания за опазване на околната среда, поради което се налага неговото закриване и рекултивация на терена. Площадката на сметището е ситуирана върху левия скат на сухо дере, заустващо в р. Седръч, като отпадъците заемат и дъното на дерето, с което възпрепятства повърхностния отток в него. Депото е изградено по проект върху корекция на дерето. Включва тръбен участък със стоманобетонени тръби, минаващ по дъното на дерето с цел улавяне и отвеждане на чисти води, формирани от водосбора на дерето. Изградени са две подпорни диги на дерето - № 1 в южния край на имота за задържане на отпадъците и № 2 за оформяне на втока на тръбния участък в североизточния край на имота. Изграден е вътрешен път и три разтоварни площадки.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на 5 опорни насипни диги и изграждане на зъб от уплътнена глина по контура на отпадъците за опора на рекултивационния слой и за оформяне тялото на отпадъците и рекултивация на сметището. Част от отпадъците ще се предепонират на площадката на депото в източната част на имота, с цел осигуряване на необходимите откоси на отпадъчното тяло.

За улавяне на инфилтратата от отпадъците, под контура на петата на южния откос е предвиден дренаж от перфорирани тръби, обсипани с чакъл. Дренажът ще се зауства в

отвеждащ тръбопровод от плътни тръби, който ще се зауства в шахта с дъно и капак. Предвижда се и изграждане на мониторингова система – за подземните води и топографията на депото.

Предвидени са охранителни канали/канавки по външния контур на рекултивацията и бермите на откосите за улавяне на повърхностните води от рекултивираната повърхност и от околния терен.

Техническата рекултивация на повърхността на тялото на отпадъците обхваща площ от 36.506 дка и включва следните слоеве по реда на тяхното полагане върху отпадъците: изолиращ слой глина/почва с дебелина 0.50 м; слой бентонитова хидроизолация – 38090.0 м²; дренаж геокомпозит – 38090.0 м²; покритвен почвен слой с дебелина 0.30 м; хумус 0.20 см.

За улавяне на образувалия се биогаз от отпадъците е предвидена газоотвеждаща система. Площите за биологична рекултивация ще бъдат в размер на 41.692 дка, които включват – откосите на отпадъчното тяло и табана, рекултивирани замърсени площи и външния откос на дигите. Теренът ще се рекултивира за начин на трайно ползване пасище – мера.

2. Съгласно представената информация при реализиране на инвестиционното предложение не се предвижда водоземане за питейни, промишлени и други нужди. Очаква се формиране на отпадъчни води (инфилтрат). За събирането на инфилтрата е предвиден линеен дренаж в южната част на депото (напречно на основното дере) и заустване в ретенционна шахта, разположена под откоса на южната опорна дига. Инфилтрата ще се извозва периодично за пречистване в ПСОВ на новото регионално депо в ПИ 000295, местност „Кривосер“, землище на с. Баня, община Разлог.

3. Дейностите, предмет на инвестиционното предложение попадат в обхвата на подземно водно тяло “Пукнатинни води в Пирински блок” с уникален код BG4G1PzC2Pg019, което в ПУРБ на ЗБР за БУ (2016-2021 г.) е оценено в добро състояние по отношение на химичен и количествен статус. Екологичната цел за водното тяло е поддържане на доброто му състояние.

4. Инвестиционното предложение попада в границите на зони за защита на водите по чл.119а от Закона за водите, а именно: по чл.119а, ал.1, т.1 - подземно водно тяло “Пукнатинни води в Пирински блок” с уникален код BG4G1PzC2Pg019.

5. Дейностите по изпълнение на инвестиционното предложение не попадат в санитарно-охранителни зони по чл. 119, ал. 4 от Закона за водите.

6. Мерки в ПУРБ на ЗБР за БУ (2016-2021 г.) - от Приложение 7.2.г. (Програма от мерки за повърхностни и подземни води в ЗБР) от Раздел VII на ПУРБ на „ЗБР“ за БУ (2016-2021 г.) – „Кратък преглед на програма от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда“ за подземно водно тяло “Пукнатинни води в Пирински блок” с уникален код BG4G1PzC2Pg019 е разписана основна инвестиционна мярка - намаляване на дифузното замърсяване от отпадъци от населени места чрез изпълнение на проекти за закриване на общинските депа за битови отпадъци, които не отговарят на нормативните изисквания, съгласно приложение 3 към Националния каталог от мерки.

7. Мерки в ПУРН на „ЗБР“ за БУ (2016-2021 год.) – инвестиционното предложение не попада в райони със значителен потенциален риск от наводнения по чл. 5 от Директивата за наводненията, които са утвърдени със Заповед № РД-746/01.10.2013 г. на министъра на околната среда и водите, съгласно чл.146г, ал. 2 от Закона за водите. В ПУРН на „ЗБР“ за БУ (Приложение 4. Програма от мерки) е разработена програма от мерки като предвидените мерки не противоречат на дейностите, предмет на инвестиционното предложение.

8. Забрани и ограничения предвидени от Закона за водите и нормативната база към него:

8.1. В изпълнение на разпоредбите на чл. 156а, ал. 1, т.2 от Закона за водите е необходимо на всички етапи от планирането, проектирането, строежа и поддръжката на

предвидените за изграждане съоръжения, да се предвидят мерки, обезопасяващи водите на подземните водни тела от замърсяване;

8.2 Съгласно чл. 46, ал. 2 от Закона за водите, изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява и е възможен контакт с подземни води се извършва при условията и реда на Закона за устройство на територията при спазване на изискванията за опазване на подземните води по Глава VIII от Закона за водите.

8.3. В случай на водоснабдяване на обекта чрез водоземане от повърхностни или подземни води следва да се проведе процедура за издаване на разрешително по реда на глава IV от Закона за водите.

8.4. Необходимо е да се предвиди повърхностните води, постъпили по отводнителните канали по границите на площадката на депото да се заустват в повърхностни водни обекти. В случай на превишение на емисионните норми е необходимо провеждане на процедура по издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води по реда на чл.46, ал.1, т.3 от Закона за водите.

9. Информация за съществуващи и разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шеста от ЗООС – видно от регистъра на БД „ЗБР“ в района на разглежданото инвестиционно предложение няма издадени разрешителни по реда на Закона за водите.

10. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми – предвидените дейности няма да окажат негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за поддържане на тяхното добро състояние при спазване разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в т. 2, т. 6, т. 7 и т. 8 от настоящото становище.

С уважение,

ВАНГЕЛИЯ ИВАНОВА

Директор на Басейнова дирекция
„Западнобеломорски район“

