



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

изх. № П-01-76/17.04.2018 г.

ДО
Г-ЖА ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ
СМОЛЯН
ул. „Дичо Петров“ № 16
гр. Смолян 4700

Относно: *Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) – За съоръжения за водопровод – помпена станция за питейни води в имот № 048054 по КВС на с. Вълкосел, община Сатовча с възложител община Сатовча*

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГАДЖЕВА,

След преглед на представената от Вас информация за горепосочения подробен устройствен план във връзка с изискванията на чл. 12, ал.5 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони*, Ви уведомявам, че същият е **допустим** с ПУРБ на ЗБР за БУ (2016-2021г.) и ПУРН на ЗБР за БУ (2016-2021г.) при спазване **разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в т. 8 от настоящото становище.**

1. Подробният устройствен план предвижда промяна предназначението на имот № 048054 с площ 1000 м² в землището на с. Вълкосел, общ. Сатовча от земеделска земя с начин на трайно позване „пасище, мера“ в зона за техническа инфраструктура (Твк) – изграждане на помпена станция за питейни води (За съоръжения на водопровод – Помпена станция), изграждане на нова помпена станция за питейни води в имота и изграждане на напорен водопровод от помпената станция до съществуващ резервоар с обем от 1200 куб.м. Планът е свързан с изграждането на ново водовземане от повърхностен воден обект – безименна река, ляв приток на река Санданска Бистрица.

2.Трасето на водопровода, както и предвидената за изграждане помпена станция попадат в обхвата на подземно водно тяло „Пукнатинно-карстови води в Сатовчански карстов басейн“, с код BG4G0001Pt1030. Тялото е оценено в добро химично и количествено състояние. Общата екологична цел за него е поддържане на доброто му количествено и химично състояние.

3. Безименната река, ляв приток на река Сатовчанска Бистрица в мястото на предвиденото водовземане е част от повърхностно водно тяло с уникален код - BG4ME200R115 – „р. Сатовчанска Бистрица от вливане на р. Дяволски дол до вливане в р. Места“. Видно от Приложение 5.1.1. от Раздел V – Актуализация на списъка на целите за опазване на околната среда на ПУРБ на ЗБР (2016 - 2021 г.), същото е оценено в умерено състояние, като елементите за качество с отклонения от доброто екологично състояние са БЕК - Риби; основни ФХ показатели - N - общ, P-PO4, P общ и SKOC по всички специфични замърсители. Екологичната цел за тялото е постигане на добро състояние за показатели с отклонения.

4. Трасето на водопровода, както и предвидената за изграждане помпена станция попадат в границите на зони за защита на водите по смисъла на чл.119а, а именно:

➤ чл. 119а, ал.1, т.1 от Закона за водите - подземно водно тяло „Пукнатинно-карстови води в Сатовчански карстов басейн“, с код BG4G0001Pt1030.

5. Трасето на водопровода, както и предвидената за изграждане помпена станция не попадат в границите на санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за

питейно-битово водоснабдяване и водоизточници на минерални води по чл.119, ал. 4 от Закона за водите.

6. Мерки в ПУРБ на ЗБР за БУ (2016-2021 г.) – в Приложение 7.2.г. (Програма от мерки за повърхностни и подземни води в ЗБР) от Раздел VII на ПУРБ на ЗБР за БУ (2016-2021 г.) – „Кратък преглед на програма от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда“ за подземно водно тяло с код BG4G0001Pt1030 „Пукнатинно-карстови води в Сатовчански карстов басейн ” са разписани основни и допълващи мерки с цел поддържане на доброто химично и количествено състояние на подземното водно тяло.

Дейностите, предмет на плана, кореспондират с разписаната ключова мярка „Намаляване на водовземаването чрез намаляване загубите на вода в общественото водоснабдяване“ с действие от мярката „Изграждане на нови водопроводи и елементи от водоснабдителната система за питейно-битово водоснабдяване“.

7. Мерки в ПУРН на ЗБР за БУ (2016-2021 год.) – ПУП - ПЗ не попада в райони със значителен потенциален риск от наводнения по чл. 5 от Директивата за наводненията, които са утвърдени със Заповед № РД-746/01.10.2013 г. на министъра на околната среда и водите, съгласно чл.146г, ал. 2 от Закона за водите. В ПУРН на ЗБР за БУ (Приложение 4. Програма от мерки) е разработена програма от мерки като предвидените мерки не противоречат на дейностите, предмет на плана.

8.Забрани и ограничения предвидени от Закона за водите и нормативната база към него:

➤ За изграждане на всяко едно гореописано съоръжение е необходимо провеждането на процедура по издаване на разрешително за ползване на воден обект съгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 1, т. 1 от Закона за водите.

➤ В изпълнение на разпоредбите на чл. 156, ал.1, т. 2 от Закона за водите е необходимо на всички етапи от планирането, проектирането, строежа и поддръжката на предвидните за изграждане съоръжения, да се предвидят мерки, обезопасяващи водите в подземните водни тела от замърсяване.

➤ С цел опазване на подземните води като ценен природен ресурс и основен източник на вода за питейно-битово водоснабдяване, се ограничават или забраняват дейности върху повърхността и в подземния воден обект, които могат да доведат до непряко отвеждане на приоритетните вещества или други замърсители в подземни води, съгласно чл.2, ал.7, т. 2 и т. 10 от Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води.

8.Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми – предвидените дейности няма да окажат негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за поддържане на тяхното добро състояние при условие, че бъдат спазени разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в т. 8 от настоящото становище.

С уважение,

ИНЖ. РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ
Директор на Басейнова дирекция
„Западнобеломорски район“

