

 РЕСПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Изх. № П-01-87(4)/.....17.04.....2019г.

ДО
Г-Н АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ
БЛАГОЕВГРАД

ул. „Свобода“ № 1
гр. Благоевград 2700

На Ваш изх. № 1049(6)/11.04.2019 г.

Относно: *Инвестиционно предложение „Изграждане на ферма за аквакултури в проектен имот с идентификатор 69261.200.36 по КК на с. Стоб, община Кочериново, област Кюстендил“, с възложители Р. Г. и Р. П.*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,

Във връзка с разпоредбата на чл. 4а, ал. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС)* и на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, относно гореописаното инвестиционно предложение, Ви уведомявам, че същото е **допустимо** спрямо режимите, определени в утвърдените План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016-2021 г. и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2016г-2021 г. на ЗБР при спазване разпоредбите на Закона за водите и условията описани в т. 9 от настоящото становище.

1. Инвестиционното предложение предвижда изработване на ПУП-ПР за делба на УПИ XIII по плана на стопански двор, с. Стоб на четири нови: УПИ XXXII за отреждане на проектен имот с идентификатор 69261.200.33, УПИ XXXIII за отреждане на проектен имот с идентификатор 69261.200.34, УПИ XXXIV за отреждане на проектен имот с идентификатор 69261.200.35, с предназначение „за стопански двор“ и УПИ XXXV за отреждане на проектен имот с идентификатор 69261.200.36, по КК на с. Стоб - предназначение „за стопански двор – ферма за аквакултури“.

С ИП се предвижда ново строителство в проектен имот с идентификатор 69261.200.36 с цел изграждане на ферма за интензивно отглеждане на аквакултури-африкански сом - тип затворена рециркулационна система. Халето, в което се предвижда да се отглежда рибата ще бъде с размери 60 x 15 метра. Основната дейност на стопанството ще бъде развъждане и супер-интензивно отглеждане на аквакултури (африкански сом), с непрекъснат режим на работа, с капацитет 100-150 тона готова продукция в годишен план, с четири броя междинни зареждания. В рамките на обекта се предвижда и изграждане на риболопилен комплекс за производство на зарибителен материал – едномесечни рибки с тегло от 3 до 5 грама за хранване на системата. След едномесечен престой в риболопислнята, рибите поетапно ще се преместват в резервоари за укрепнали рибки (6 бр. – с обем 5 куб.м) и угояване (12 бр. с обем – 20 куб.м). След

достигане до тегло 1 – 1,20 кг за екземпляр, готовите риби ще се местят в басейни само с кислородоподаване за 72 часа, след което се подготвят за експедиция.

ИП предвижда първоначално продажба на прясна риба, без допълнителна преработка. В стопанството ще работят 3-4 души. В обхвата а територията на фермата се предвижда обособяване на административно-битова част със застроена площ около 45 кв. м, включваща помещения за персонала, санитарен пропуск и санитарен възел за работещите в комплекса. Предвижда се и изграждане/ремонтиране на склад за фураж на рибата, лаборатория за непрекъснат аналитичен контрол и машинно помещение.

2. Водоснабдяването за питейно – битови нужди се предвижда да се осъществи от съществуваща водопроводна мрежа. За удостоверяването на тази възможност е представен предварителен договор с „Кюстендилска вода“ ЕООД. За водоснабдяване на обекта с вода за производствени нужди се предвижда изграждане на собствен водоизточник, с дълбочина до 10 м. За поддържане на системата при отсъствие на вода или аварии, се предвижда изграждане на хидрофорна уредба и цистерна за събиране на дъждовни води от сградата.

3. Отпадъчните води от обекта, както следва: битови отпадъчни води - 80 л/ден и производствени отпадъчни води – 200 л/ден, се предвижда да се отвеждат в предвидена за изграждане изгребна яма, с обем 108 куб.м. За изгребване и отвеждане на отпадъчните води от изгребната яма е представен договор, сключен между възложителя и „Кюстендилска вода“ ЕООД.

4. Предвиденият за изграждане собствен водоизточник попада в обхвата на две подземни водни тела „Порови води в Кватернер - Благоевград“ и „Порови води в Неоген – Благоевград“. Съгласно Приложение 1.3.2.е. Допълнително характеризиране на ПВТ към Раздел 1 на ПУРБ 2016-2021 г., Кватернер - Благоевград е с дебелина до 20 м, а Неоген – Благоевград е с дебелина до 150 м. Предвид посочената прогнозна дълбочина 10 м, водовземането чрез водоизточника ще засегне подземно водно тяло „Порови води в Кватернер - Благоевград“ с код BG4G000000Q004. Водното тяло е оценено в добро химично и добро количествено състояние. Общата екологична цел е поддържане на доброто му състояние, чрез недопускане и ограничаване непрякото отвеждане на замърсители в подземните води.

4.1. Информация, която следва да се вземе предвид за подземно водно тяло с код BG4G000000Q004 – „Порови води в Кватернер - Благоевград“ към м. март 2019 г.:

- разполагаеми ресурси – 366 l/s;
- общо разрешено водовземане от него по издадени разрешителни – 80,766 l/s;
- водовземане от кладенци за задоволяване на собствени потребности - 19,720 l/s;
- експлоатационният индекс е 27 %
- свободни водни количества – 265,514 l/s.

4.2. Разполагаеми ресурси на подземно водно тяло „Порови води в Кватернер - Благоевград“ в землището на населеното място, в което е разположено инвестиционното предложение:

- площ на землището с. Стоб, община Кочериново, попадаща в това ПВТ – 9,675945 кв. км;
- модул на оттока за „Порови води в Кватернер - Благоевград“ – 2,31 l/s.km2;
- разполагаем ресурс в землището на с. Стоб, община Благоевград – 22,35 l/s;

4.3.Общо съществуващо и бъдещо водовземане от подземното водно тяло в землището на населеното място, в което е разположено инвестиционното предложение, което включва разрешеното водовземане по реда на Закона за водите, както и водовземането по одобрени и/или съгласувани инвестиционни предложения по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие – 0,202 l/s.

- изчислен експлоатационен индекс - 0,9 %.

4.4. Данни за установените към момента и очакваните в резултат от реализиране на инвестиционното предложение замърсяващи вещества и/или показатели на замърсяване: - В резултат от реализиране на инвестиционното предложение не се очакват замърсявания и превишения на СКОС и ПЗ за нито едно от замърсяващите вещества (включително и за нитрати).

4.5. Критерии за добро количествено и химично състояние на подземното водно тяло, които може да бъдат засегнати, включително: надвишаване на разполагаемите ресурси, създаване на интрузия на солени или замърсени води, влошаване на състоянието на повърхностни водни тела и сухоземни екосистеми, понижаване на водното ниво в пунктове за мониторинг, по които се определят естествените ресурси и посоката на потока на подземните води и/или в съоръжения за питейно водоснабдяване - В резултат от реализиране на инвестиционното предложение не се очаква да бъде засегнат нито един критерий за определените „добро“ количествено и „добро“ химично състояние на ПВТ „Порови води в Кватернер - Благоевград“.

5. Инвестиционното предложение попада в границите на зони за защита на водите по чл.119а, а именно:

•чл. 119а, ал. 1, т. 1 от Закона за водите - подземно водно тяло „Порови води в Кватернер - Благоевград“ с код на зоната за защита на водите, предназначена за питейно-битово водоснабдяване BG4DGW000000Q004;

6. Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в санитарно-охранителни зони около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и/или около водовземни съоръжения за минерални води по смисъла на чл. 119, ал. 4 от Закона за водите.

7. Мерки в ПУРБ (2016-2021 г.) на ЗБР - В приложение 7.2.г. от Раздел VII – Кратък преглед на програмата от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда за посоченото подземно водно тяло „Порови води в Кватернер - Благоевград“, в актуализирания ПУРБ (2016-2021 г.) са предвидени и разписани мерки основни и допълващи, с които се цели поддържане доброто химично състояние и доброто количествено състояние на тялото: 1) Извършване на проверки за установяване на незаконно черпене на подземни води; 2) Контрол за спазване на изискванията за оборудване на съоръженията за водовземане от подземни води с устройства за измерване на водното ниво; 3) Контрол за спазване на изискванията за измерване на черпените количества подземни води;

8. Мерки в ПУРН (2016-2021 г.) на ЗБР - инвестиционното предложение не попада в райони със значителен потенциален риск от наводнения по чл. 5 от Директивата за наводненията, които са утвърдени със Заповед №РД-746/01.10.2013 г. на министъра на околната среда и водите, съгласно чл. 146г, ал. 2 от Закона за водите. В ПУРН на ЗБР (Приложение 4. Програма от мерки) е разработена програма от мерки като предвидените мерки не противоречат на дейностите, предмет на инвестиционното предложение.

9. Забрани и ограничения предвидени от Закона за водите и нормативната база към него:

9.1. За извършване на водовземане от подземни води е необходимо да се проведе процедура за издаване на разрешително в съответствие с целите, за които ще се ползва водата, по реда на чл.44 от Закона за водите, което се издава в рамките на процедурата по чл.46, ал.6 от същия закон. На основание чл. 46а и съгласно чл. 44 от Наредба №1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води, свободните водни количества на подземните водни тела се преценяват на етап заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води във връзка с прилагане разпоредбите на чл. 60; чл. 61, ал. 2, т. 2; чл. 62, ал. 1, т. 5 и във връзка с изпълнение на изискванията по чл. 118в, т. 1 от Закона за водите;

9.2. Съгласно разпоредбите на чл. 145 и чл. 156 от Наредба №1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води към заявлението за издаване на разрешително за водовземане от подземни води се прилага обосновка на водовземането, включително обосновка на заявеното водно количество. Обосновката следва да включва: 1) групиране на целите за ползване на водата съгласно изискванията на Тарифата за таксите по чл. 194, ал. 1 от Закона за водите; 2) определяне на заявения средноденонощен дебит; 3) определяне на дебитите; 4) определяне на годишния обем и разпределението му за различните цели за ползване на водата.

9.3. Съгласно чл. 155 от Наредба №1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води към заявлението за издаване на разрешително за водовземане от подземни води се прилага документ от В и К оператор или друг оператор, удостоверяващ възможността за включване на отпадъчните води от обекта в съществуваща канализационна система, което се издава при условията на чл. 125 от Закона за водите и към него се прилага скица в подходящ мащаб с посочени местоположението на обекта, който формира отпадъчните води, и определеното от В и К оператора място за присъединяване. Когато с документа е удостоверена невъзможност за включване на отпадъчните води от обекта, който се иска да бъде водоснабден към съществуващата канализационна система и е избрано алтернативно решение следва да бъдат спазвани забраните по чл. 61, ал. 1, т. 1 и мерките по чл. 79 от цитираната Наредба.

9.4. В случая следва да се вземат предвид разпоредбите на чл. 50, ал. 3 от Закона за водите, според който разрешително за водовземане и/или ползване на воден обект се издава на юридически лица, на еднолични търговци и регистрирани земеделски производители.

9.5. Предвидената за изграждане изгребна яма следва да бъде водоупътна, без преливник и да отговаря на техническите и санитарно-хигиенните изисквания, с оглед недопускане и ограничаване непрякото отвеждане на замърсители в подземните води.

9.6. Съгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 2 от Закона за водите, изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземни води се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията при спазване на изискванията за опазване на подземните води по глава осма от Закона за водите.

9.7. С цел опазване на подземните води като ценен природен ресурс и основен източник на вода за питейно-битово водоснабдяване, се забраняват или ограничават дейностите върху повърхността и в подземния воден обект, които могат да доведат до

непряко отвеждане на приоритетни вещества или други замърсители в подземни води, съгласно чл. 2, ал. 7, т. 2 и т. 10 от Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземните води.

9.8. В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от Закона за водите, всички води и водни обекти следва да се опазват от замърсяване и увреждане. При реализиране на ИП да се предвидят мерки за недопускане на влошаването на състоянието на подземните води.

10. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми – предвидените дейности няма да окажат негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за поддържане на тяхното добро състояние, при условие, че бъдат спазени условията, описани в т. 9 от настоящото становище.

11. Преценка за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС – дейностите, предмет на ИП няма да доведат до влошаване на състоянието на подземното водно тяло, поради обстоятелството, че разрешеното черпене от водното тяло не надвишава 60 на сто от разполагаемите ресурси от подземни води.

С уважение,

ИНЖ. РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ

Директор на Басейнова дирекция

Западнобеломорски район - Благоевград

чл. 2 от
ЗЗЛД

