



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

изх. № РР-06-4...⁽⁸⁾... 01.07.2020 г.
гр. Благоевград

ДО
Г-Н СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ
КМЕТ НА
ОБЩИНА ПЕРНИК
гр. Перник, 2300
пл. "Св. Иван Рилски" № 1

Относно: Заявление с вх. № РР-06-4/07.04.2020 г. за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВЛАДИМИРОВ,

В Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ е постъпило заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения от „Славейко 2019“ ЕООД, град Перник. Заявлението е подадено на основание чл. 60, ал. 1 от Закона за водите.

Моля, на основание чл. 62а, ал. 2 от Закона за водите, публично да обявите приложеното съобщение на определените за тази цел места. Съгласно разпоредбите на чл. 62а, ал. 3, т. 1 и т. 2 от Закона за водите, публичното обявяване се извършва в тридневен срок от получаване на съобщението, като в същия срок е необходимо да ни уведомите писмено за точната дата на обявяване.

Всички заинтересовани лица (ако се явят такива) в предвидения четиринадесет дневен срок за публично обявяване, могат да ползват правата си по чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите:

т.2. възразят срещу издаването на разрешителното;

т.3. предложат условия, при които да бъде издадено разрешително, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси;

Становища, искания, възражения и предложения за условия се приемат само в рамките на законоустановеният срок за публично обявяване, като е необходимо същите да се представят в Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ – гр. Благоевград – п.к. 441.

Приложение: съгласно текста.

С уважение,

ИНЖ. МОМЧИЛ ПАШОВ
Директор на Басейнова дирекция
„Западнобеломорски район“

чл. 5, букви Б и В,
и чл. 6
от (ЕС) 2016/679





СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Публично обявяване на заявление от Славе Владов - управител на „Славейко2019“ ЕООД, град Перник, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения

1. Целта на заявеното използване на водите: за други цели – водоснабдяване на автомивка в имот № 55871.511.527 по плана на град Перник.

2. Водното тяло, в което се предвижда използване на водите: “Порови води в кватернер – Радомир - Перник” с код BG4G000000Q007.

3. Съоръжението, чрез което ще се реализира използването: Водовземането от подземни води ще се осъществява шахтов кладенец, предвиден за изграждане в № 55871.511.527 по плана на град Перник. Водовземното съоръжение се предвижда със следната конструкция: шахтов кладенец ШК с дълбочина до 9,0 м; обсаждане със стоманобетонкови тръби от 0,0 до 9,0 м с диаметър Ф 1000/1200 мм; водоприемна част от стоманобетонкови тръби Ф 1000/1200 мм, разположена в интервала от 0,0 до 9,0 м. Филтрите ще представляват опорен скелет от стоманобетонкови тръби с вертикални отвори 120/20 мм и надупченост 5%.

4. Мястото на използване на водите, местността, административно-териториалната и териториалната единица: град Перник, община Перник, област Перник, ЕКАТТЕ 55871.

5. Проектните параметри на използването, включително:

а) количество на водите:

дневно - 13,20 м³/дн.
годишно – 4 818,00 м³/г.
средноденонощно - 0,16 л/сек.

б) проектно допустимо понижение на водното ниво – 3,6 м.

в) проектно експлоатационно понижение при средноденоношен дебит на черпене 0,16 л/сек – 0,7 м.

6. Условиата, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

а) спазване на предвидената конструкция на шахтовия кладенец;

б) спазване на разрешеното водно количество;

в) спазване целите, за които е разрешено водовземането;

г) провеждане на собствен мониторинг;

д) монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешените цели на водовземане от водовземното съоръжения;

е) монтиране на нивомер за измерване на нивото на подземните води в съоръжението;

ж) заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

з) приемане на съоръжението и разрешаване на ползването му по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и представяне в басейновата дирекция на заверено копие от документа за въвеждане на строежа в експлоатация по реда на чл. 177 ЗУТ.

и) представяне в басейновата дирекция на заверено копие от документа за въвеждане на обекта в експлоатация по реда на чл. 177 ЗУТ и след изменение на разрешителното съгласно чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите.

й) да изгради съоръжението след издаване на разрешение за строеж по реда на ЗУТ, като:

- изграждането на съоръжението може да започне след представяне на документите по ЗУТ за започване на строителството в Басейновата дирекция "Западнобеломорски район";

- к) за изграждане на съоръжението да се използват продукти, които не променят състава и свойствата на водите и имат оценено и удостоверено съответствие при условията и по реда на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2016 г.) за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България;

- л) в срока за изграждане на съоръжението, определен с разрешителното за водовземане чрез нови съоръжения, титулярят на разрешителното уведомява писмено директора на басейнова дирекция за завършване на изграждането, като приложи към уведомителното писмо:

- копие от приемно-предавателен протокол за предаване на съоръжението от изпълнителя на титуляра на разрешителното и приложени към него;

- първична документация за резултатите от измервания, изпитвания, наблюдения и други подобни, извършени в процеса на изграждане на съоръжението (геоложки журналы и/или геофизични каротажни диаграми; протоколи за скрити работи (за спуснати прикриващи колони; за извършени циментационни работи; за спуснати филтри; за количество и зърнометричен състав на изпълнена засипка на филтърната колона и технология за изпълнение на засипката; за дълбочина на съоръженията; документи за изпълнени дейности за интензификация на водоносния хоризонт; дневници за проведени опитно-филтрационни и/или опитно-миграционни изследвания; протоколи от проведени лабораторни изпитвания; протоколи от проведени полеви измервания на показатели за химичния състав и физикохимичните свойства на подземните води; дневници с проведени измервания на нивата на подземните води);

- документи за определяне на местоположението на съоръжението (геодезически координати и надморска височина на устието на съоръженията или на характерни точки от линейните съоръжения, топографска карта с нанесени точките (линиите) с посочените координати);

- документ за изискванията към експлоатацията на съоръжението;

- м) изграденото съоръжение е неразделна част от имота, в който е изградено, и собствеността му следва промените в собствеността на имота.

- н) да не отказва разрешаване на черпене на подземни води от ШК, когато хидравличните характеристики и конструкцията на съоръженията позволяват черпенето на дебити, по-големи от разрешените (този факт се установява при приемане на съоръженията).

- п) при разрешаване на водовземане на трето лице от ШК, разходите за преоборудване на съоръжението са за сметка на новия водоползвател.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

р) да предоставя услуги за водоснабдяване на трети лица само след регистриране като оператор „В и К“ по реда на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги и при цена на услугата, одобрена от Комисията за енергийно и водно регулиране.

7. Мястото за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица: Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ с център Благоевград, п.к. 441.

Становища, искания, възражения и условия ще бъдат приемани само в рамките на 14 - дневния срок на публичното обявяване. Необходимо е те да се представят в Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ с център Благоевград, п.к. 441.

ИНЖ. МОМЧИЛ ПАШОВ
Директор на Басейнова дирекция
„Западнобеломорски район“

чл. 5, букви Б и В,
и чл. 6
от (ЕС) 2016/679

