



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Изм. № П-01-146(1...)/28.05.....2021г.

гр.Благоевград

ДО
Г-Н АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД
ул. „Свобода“ № 1
гр. Благоевград, 2700

На Ваш изх.№1815(1)/21.05.2021г.

Относно: *Инвестиционно предложение „Реконструкция на външни водопроводни мрежи, изграждане на съоръжения за селата Лещен Горно Дряново и Ковачевица и реконструкция на вътрешни водопроводни мрежи в с. Лещен, с. Горно Дряново и с.Ковачевица“, община Гърмен, област Благоевград“, с възложител Община Гърмен*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,

След преглед на представената информация във връзка с изискванията на чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, и чл.155, ал.1, т. 23 от Закона за водите, относно гореописаното инвестиционно предложение, Ви уведомявам, че същото е допустимо спрямо режимите, определени в утвърдените План за управление на речните басейни (ПУРБ) на ЗБР (2016-2021г.) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) на ЗБР (2016г-2021г.) при спазване разпоредбите на Закона за водите и условията описани в настоящото становище.

1. Предмет на инвестиционното предложение е реконструкция на външни водопроводи и резервоари за селата Лещен, Горно Дряново и Ковачевица.

✓ село Ковачевица

Предвижда се изграждане на външен водопровод от водохващането до съществуващия резервоар. Тръбите са предвидени полиетиленови с висока плътност ф110-116 мм. Дължината на трасето ще бъде 10 000 м. Водопроводът е оразмерен за 7л/с , с цел да има проводимост за вкарване на допълнителни водни количества. По трасето ще се изградят облекчителни шахти, автоматичен въздушния и изпразнителна шахта. Трасето минава покрай съществуващ път. Предвижда се изграждане на резервоар с обем 300 м³, чиято задача е да резервира вода през нощта и да обезпечи селото с вода. Строителството на резервоара ще бъде монолитно. Резервоарът ще бъде двукамерен. От резервоара по тръби с ф150 мм водата се насочва към съществуващ водопровод. Преливната и изпразнителната тръба след излизане от сухата камера на резервоара се заустват в близкото дере. Тръбата е с ф150мм.

✓ село Горно Дряново

Селото е водоснабдено от река Църна, приток на река Дряновска. Водохващането е открито и е строено през 1980 г. с дебит с 10л/с. Съществуващото водохващане се намира на около 3,3 км. от с. Горно Дряново. Над селото има изграден съществуващ резервоар с $V=300\text{м}^3$. До съществуващия резервоар има изграден стоманен водопровод $\phi 80\text{мм}$. Има изграден около 2 км водопровод от полиетиленови тръби $\phi 90\text{мм}$.

Предвижда се изграждане на ново водохващане на Черешово дере - приток на река Дряновска. Новото водохващане ще бъде построено на около 400 м от съществуващото. Ще се оразмерява водохващането за 10л/с. Водохващането ще бъде на надморска височина 1175 м. След водохващането се предвижда изграждане на преливен яз. Дъното пред и след яза ще бъде облицовано с камък върху бетонова подложка. Стените са предвидени стоманобетонени и ще се изпълняват по конструктивни чертежи. На около два метра от водовземните отвори предвиждаме да се подредят ж.п.релси с височина 1,50м и на разстояние около 10см една от друга. Пред ж.п.релсите се предвижда да се монтира мрежа с отвори 2см. За почистване на решетките се предвижда пасарелка от рифелова ламарина монтирана зад релсите. Над преливника предвиждаме пасарелка - стомано бетонова плоча. Непосредствено да масивния яз се предвижда пясъкозадържател. В него ще бъдат задържани и утаявани по едрите пясъчни частици. Предвидени са савачни уредби за спиране, пускане и пренасочване на водата. Предвидена е савачна уредба за почистване на пясъкозадържателя. Влизане в пясъкозадържателя ще става, чрез отвор 0,80/0,80 предвиден отгоре в плочата. От пясъкозадържателя, чрез преливник водата ще постъпва в утаителя. Утаителят ще бъде хоризонтален, стоманобетонов. Ще бъде покрит със стоманобетонена плоча и обратен насип 0,40м с цел предпазване водата от замръзване. От новото водохващане ще се изгради външен водопровод. Тръбите са предвидени полиетиленови висока плътност $\phi 110-10-16$ атм. Дължината на трасето ще бъде 3000 м. По това трасе ще се изгради облекчителна шахта -1бр. Трасето минава покрай съществуващ път. Външния водопровод ще бъде с дължина- 3000 метра;

✓ село Лещен

Предвижда се реконструкция на съществуващото водохващане на кота 1240 м. на река Църна, приток на река Дряновска. Успоредно на външен водопровод за село Горно Дряново ще се положи външен водопровод за село Лещен. Разстоянието между двата водопровода ще бъде 0,70 м. Пред резервоара за село Горно Дряново да се направи връзка с водопроводите на двете села. След водохващането се предвижда изграждане на преливен яз. Дъното пред и след яза ще бъде облицовано с камък върху бетонова подложка. Стените са предвидени стоманобетонени и ще се изпълняват по конструктивни чертежи. На около два метра от водовземните отвори се предвижда да се подредят ж.п.релси с височина 1,50м и на разстояние около 10 см една от друга. Пред ж.п.релсите се предвижда да се монтира мрежа с отвори 2 см. За почистване на решетките предвиждаме пасарелка от рифелова ламарина монтирана зад релсите. Над преливника предвиждаме пасарелка - стомано бетонова точка. Непосредствено да масивния яз предвиждаме пясъкозадържател. В него ще бъдат задържани и утаявани по едрите пясъчни частици. Предвидени са савачни уредби за спиране, пускане и пренасочване на водата. Предвидена е савачна уредба за почистване на пясъкозадържателя. Влизане в пясъкозадържателя ще става чрез отвор 0,80/0,80. От пясъкозадържателя, чрез преливник водата ще постъпва в утаителя. Утаителят е предвиден хоризонтален. По форма е правоъгълен стоманобетонов. Ще бъде покрит със стоманобетонена плоча и обратен

насип 0,40 м с цел предпазване водата от замръзване.

Предвиждат се изкопни работи за полагане на водопровода на дълбочина 1,20 метра, механизирано и ръчно, като врив няма да се използва. Дължина на външен водопровод - 2600 метра.

2. Постъпилата в БД ЗБР информация не е достатъчна, за да се анализира въздействието на представеното за разглеждане инвестиционно предложение върху водните обекти – повърхностни и подземни, в обхвата на които попада. Необходимо е:

- Възложителят да представи координатен регистър на предвидените за изграждане и реконструкция трасета на довеждащи водопроводи и прилежащите съоръжения към тях, както и географски координати на мястото на предвидените нови водохващания от р.Църна и р. Черешово дере и/или присъединяване от което ще се захранва водопровода.

- Обосновка за необходимостта от увеличаване на водните количества предвидени за водовземане.

С оглед гореизложеното до предоставяне на изисканата информацията по т.2 от настоящото писмо, БДЗБР не може да издаде становище за допустимост с ПУРБ на ЗБР (2016-2021г.) и ПУРН на ЗБР (2016-2021г.).

С уважение,

ИНЖ МОМЧИЛ ПАШОВ

Директор на Басейнова дирекция
„Западнобеломорски район“

Заличено
основание на
чл.5,
букви Б и В, и
чл.6 от
Регламент на
(ЕС)2016/679

