РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район"

изх. №РР-02-23..(15)/..04.05.....2022 г.
гр. Благоевград

ДО
Г-Н ФЕИМ ИСА
КМЕТ НА ОБЩИНА ГЪРМЕН
с. Гърмен 2960
ул. „Първа" №35

Относно: *Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, чрез изградени съоръжения*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИСА,

В Басейнова дирекция „Западнобеломорски район" е постъпило заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект. Заявлението е подадено на основание чл. 44, ал. 1 от Закона за водите.

Моля, на основание чл.62а, ал.2 от Закона за водите, публично да обявите приложеното съобщение на определените за тази цел места. Съгласно разпоредбите на чл.62а, ал.3, т.1 и 2 от Закона за водите публичното обявяване се извършва в тридневен срок от получаване на съобщението, като в същия срок е необходимо да ни уведомите писмено за точната дата на обявяване.

Всички заинтересовани лица (ако се явят такива) в предвидения четиринадесет дневен срок за публично обявяване, могат да ползват правата си по чл. 64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите да:

т.2.възразят срещу издаването на разрешителното;

т.3.предложат условия, при които да бъде издадено разрешително, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси;

Възражения и предложения за условия се приемат само в рамките на законоустановеният срок за публично обявяване, като е необходимо същите да се представят в Басейнова дирекция „Западнобеломорски район" – п.к. 441.

Приложение: съгласно текста

С уважение,

Заличено на основание чл.5, букви Б и В, и чл.6 от Регламент на (ЕС)2016/679

СТАНИСЛАВА ИВАНОВА
Директор на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район"

гр. Благоевград, бул. «Св. Димитър Солунски» №66, п.к. 441,
тел.: 073/894 103; тел. факс: 073/894 102; e-mail – bdblg@wabd.bg; едно гише: 073/894 130

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: *Публично обявяване по заявление от община Гърмен, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – река Черна река/ Църна, чрез изградени съоръжения*

1. Цел на заявеното водовземане – питейно-битово водоснабдяване на село Лещен и село Горно Дряново.
2. Воден обект – река Черна река/ Църна, приток на р. Дряновска;
3. Водно тяло – водно тяло с код BG4ME600R11060 „р. Дреновска от изворите до кота 1205 м.
3а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното: подадено заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане и документите към него; с писмо изх. № РР-02-23(3)/ 02.12.2021 г. са изискани да се представят допълнително документи, които са постъпили в БДЗБР с писмо вх. № РР-02-23(6)/ 20.01.2022 г.; извършена преценка по чл.62, ал.1 от Закона за водите на заявеното искане, при която не са установени основания за отказ.
Състояние на водното тяло: Видно от приложение 5.1.1. от Раздел V – „Актуализация на списъка на целите за опазване на околната среда" в ПУРБ на ЗБР (2016–2021г.), водното тяло е оценено в „добро екологично състояние". Поставената цел за него е опазване на доброто състояние спрямо целите на определяне на ЗЗВ ПБВ и предотвратяване влошаването.
Определени цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното:
Мерки в ПУРБ на ЗБР за БУ (2016-2021 г.): Мерки в ПУРБ на ЗБР (2016-2021 г.) - В приложение 7.2.г. от Раздел VII – Кратък преглед на програмата от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда, за цитираното водно тяло, в актуализирания ПУРБ (2016-2021г.) са предвидени и разписани мерки основни и допълващи, с които се цели поддържане на „добро" химично и „добро" количествено състояние. Формулирането на тези мерки цели предприемане на необходимите действия за предотвратяване или минимизиране на неблагоприятните последствия.
За повърхностно водно тяло с код BG4ME600R11060 „р. Дреновска от изворите до кота 1205 м.": Спазване на забрани и ограничения в СОЗ съгласно заповедта за определяне на зоната и списъка по приложение № 1 към Националния каталого от мерки (ПУРБ); Осъществяване на контрол и превенция срещу замърсяване с химични, биологични, бързо разпадащи се, лесно разградими и силно сорбируеми вещества, както и по дейности, водещи до намаляване на ресурсите на водоизточника и други дейности, водещи до влошаване качествата на добиваната вода и/или състоянието на зоната за защита на водите, предназначена за питейно-битово водоснабдяване.
На ниво район за басейново управление (РБУ) е разписана мярка: Намаляване на водовземането чрез намаляване загубите на вода в общественото водоснабдяване, чрез действие „Изграждане на нови водопроводи и елементи от водоснабдителната система за питейно-битово водоснабдяване" и действие „Реконструкция на водопреносната система за обществено питейно-битово водоснабдяване", като дейностите предмет на инвестиционния проект са в пряко изпълнение на същата.
Мерки в ПУРН на ЗБР за БУ (2016-2021 г.): – инвестиционното предложение не попада в райони със значителен потенциален риск от наводнения по чл. 5 от Директивата за наводненията, които са утвърдени със Заповед № РД-746/01.10.2013 г. на министъра на околната среда и водите, съгласно чл.146г, ал. 2 от Закона за водите. В ПУРН на ЗБР (Приложение 4. Програма от мерки) е разработена програма от мерки, като предвидените мерки не противоречат на дейностите, предмет на инвестиционното предложение.

4. Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира използването: водовземно съоръжение в коритото на р. Черна с координати N - 41°39'22.3", E - 23°52'06.7", речното водохващане е съществуващо, представлява алпийско водохващане, на дъното на което е изграден утаител с размери 4,6/1,0 м, от където посредством водопровод водата се подава към напорния резервоар; водопровод – полиетиленов ф90 мм и дължина 3183 м; на км 3+183 от надлъжния профил на водопровода се намира напорен резервоар с обем около 300 м^3; до напорния резервоар се намира водомерна шахта.

5. Място на използване на водите, местност, административно-териториалната и териториалната единица, код по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици – с. Лещен, ЕКАТТЕ – 43606 и с. Горно Дряново - ЕКАТТЕ – 16763, община Гърмен.

5. Проектни параметри на водовземането: разрешено водно количество - до 3,03 л/сек., до 95537 м^3/годишно.

6. Условия, при които се предоставя правото на водовземане:

6.1. Условия на водовземането:

- Да се спазват и не се нарушават параметрите на водовземането, целта и условията при които е разрешено водовземането
- Да се спазват приоритетите за задоволяване на исканията по смисъла на чл. 50, ал.4 и ал. 5 от Закона за водите;
- Да осигури целогодишно подаване на 2,8 л/сек минимално водно количество след пункта на водовземане, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите
- Да се спазват приоритетите за задоволяване на исканията по смисъла на чл. 50, ал.4 и ал. 5 от Закона за водите. Разрешителното не дава право на компенсации при възникване на приоритетно водовземане

6.2. Условия за изменение на разрешителното: Изменение на разрешителното може да се извършва служебно или по молба на лицето, в полза на което е предоставено. Разрешителното се изменя само ако са изпълнени условията в него.

6.3. Условия за продължаване крайния срок на разрешителното: Заявление за продължаване срока на действие на разрешително се подава пред органа, който го е издал преди изтичането му. Срокът на действие на разрешителното се продължава, когато: молбата е подадена в законовия срок; не се нарушават нормативни разпоредби, планови предвиждания или обществени интереси; изпълнени са условията на издаденото разрешително; заплатени са дължимите глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите.

6.4. Условия за отнемане на разрешителното: Директорът на Басейнова дирекция Западнобеломорски район може да постанови отнемане на разрешителното при:

- Нарушаване на разрешените параметри на водовземане и ползване на водния обект
- Осъществяване на дейности извън целите, посочени в разрешителното;
- Нарушаване условията по разрешителното;

Отнемането на разрешителното, съгласно чл.79а, ал.1 от Закона за водите, не освобождава титуляра на разрешителното от административно-наказателна отговорност по чл.200 от Закона за водите.

6.6. Условия за контрол: Титулярят на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършване на контрол на изпълнението на условията на разрешителното. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи , данни , сведения , справки и обяснения , свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.

6.7. Уведомяване на контролиращия орган:

- Ежегодно, в срок до 31 март на следващата отчетна година, да се предоставя на директора на Басейновата дирекция доклад за изпълнението на условията, посочени в разрешителното;

6.8. Задължения за провеждане на собствен мониторинг:

- За спазване на изискванията към качествата на повърхностните води предназначени за питейно-битово водоснабдяване е необходимо:

- ежегодно да се извършва мониторинг на водата във водоизточника съгласно Наредба №12/18.06.2002 г. за качествените изисквания към повърхностни води , предназначени за ПБВ;

- на всеки пет години да се извършва мониторинг на водата във водоизточника по радиологични показатели, съгласно Наредба №9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно битови цели;

- За извършване на собствения мониторинг да се сключи договор с акредитирана лаборатория;

- Резултатите от проведения собствен мониторинг да се изпращат в БД ЗБР - Благоевград в рамките на доклада за изпълнение на условията в разрешителните;

6.9. Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните водни обеми:

- Ползваният при водовземането обем вода да се измерва посредством измервателно устройство, одобрено по реда на Закона за измерванията;

- Измервателните устройства да се поддържат в изправност за целия срок на действие на разрешителното. В случаите на повреда на измервателните устройства, титуляра на разрешителното за водовземане е длъжен незабавно да уведоми контролиращия орган и да отстрани повредата в срок до един месец. Само за този период при изчисляване на дължимите такси се вземат предвид разрешените в разрешителното водни количества;

- Да извършват ежемесечни наблюдения и отчети на ползваните водни обеми. Да се съставя протокол за ползваните месечни водни обеми, който да се изпраща в БД ЗБР;

6.10. Други условия, съобразени със спецификата на водовземането:

- Водовземане да се извършва само при учредена санитарно-охранителна зона около водоизточника;

- Ползването на водата за питейно-битови нужди да стане след съгласуване с компетентните органи на Министерството на здравеопазването.

7. Всички заинтересовани лица (ако се явят такива) в предвидения четиринадесет дневен срок за публично обявяване, могат да ползват правата си по чл. 64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите да:

т.2.възразят срещу издаването на разрешителното;

т.3.предложат условия, при които да бъде издадено разрешително, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси;

Възражения и предложения за условия се приемат само в рамките на законоустановеният срок за публично обявяване като е необходимо същите да се представят в БД ЗБР – п.к. 441.

Заличено на основание чл.5, букви Б и В, и чл.6 от Регламент на (ЕС)2016/679

СТАНИСЛАВА ИВАНОВА
Директор на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район"