



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

7.11.2023 г.

X БДЗБР

Към П-01-339-[1]/07.11.2023

Signed by: MAKEDONKA GRAHOVSKA

ДО
Г-ЖА СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ БЛАГОЕВГРАД

гр. Благоевград 2700,

ул. „Свобода“ № 1

На Ваш изх. № 4244(1)/30.10.2023 г.

ОТНОСНО: *Инвестиционно предложение „Възстановяване на техникo - експлоатационното състояние на мост над р. Струма при км 1+945 на път III-1006 „Благоевград - Покровник - Падеш - Габрово - Граница Република Северна Македония“ с възложител Агенция „Пътна инфраструктура“*

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА,

Във връзка с разпоредбата на чл. 12, ал. 6 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* и на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, Ви уведомявам, че същото е **допустимо** с ПУРБ на ЗБР за БУ (2016-2021 г.) и ПУРН на ЗБР за БУ (2016-2021г.) при спазване разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в т. 7 от настоящото становище:

1. Съгласно представената информация инвестиционното предложение предвижда изграждане на ново мостово съоръжение над р. Струма при км 1+945, гарантиращо носимоспособност и дълготрайност на съоръжението, в съответствие с действащите нормативни документи, както и осигуряване на условията за безопасност на движение и комфорт на пътуващите. С оглед запазването на съществуващите комуникации и правилната им експлоатация за в бъдеще се предвижда изграждане на дублиращо съоръжение отдясно на съществуващия (по растящия километраж). Оста на моста е приблизително успоредна на оста на транспортният мост.

Отводняването на съоръжението ще се реализира чрез отводнителна система, съставена от 8 бр. чугунени отводнителни Ф 150 мм, заустени в тръбна колекторна система, която събира и отвежда водата в КМУ (каломаслоуловител), предвиден при устой 2 страна Покровник.

За реализацията дейностите по инвестиционното предложение има издадено от Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) Разрешение за

строеж, съгласно чл. 148, ал. 6 от ЗУТ № РС-15/14.03.2023 г.

Инвестиционното предложение попада в землището на гр. Благоевград и с. Покровник ЕКАТТЕ 57159, община Благоевград, област Благоевград.

2. На 13.07.2023 г. от служители на БДЗБР е извършена проверка на участък от р. Струма, при мостово съоръжение, изградено на реката на път III-1006, свързващо Благоевград-Покровник-Република Северна Македония, при км 1+945, землище на с. Покровник, община Благоевград. В хода на проверката е установено, че се извършват дейности по изграждане на мост за преминаване на комуникации при км 1+945 в р. Струма. Изградени са работни площадки на левия и десния бряг на реката и на тях са позиционирани строителни механизации. Водното течение на реката преминава през 4 – ти светъл отвор на съществуващото мостово съоръжение. Извършват се дейности и по основното съоръжение – „Възстановяване на технико-експлоатационното състояние на моста над р. Струма при км 1+945 на път III-1006 „Благоевград-Покровник-Падеш-Габрово-Граница Северна Македония и аварийно изместване на техническа инфраструктура“.

3. При отразяване на местоположението на мостовото съоръжение в Географската информационна система на БДЗБР се установи, че предвидените дейности засягат воден обект река Струма, която е част от водосбора на водно тяло с уникален код BG4ST500R1030 - р. Струма от вливането на р. Джерман до вливане на р. Благоевградска Бистрица, оценено в лошо състояние.

4. Разглежданият участък попада в границите на зони за защита на водите по смисъла на чл.119а, ал. 1 от Закона за водите, а именно:

✓ по чл. 119, ал.1, т.1 - подземно водно тяло „Порови води в Кватернер Благоевград“ с код на зоната за защита на водите, предназначена за питейно-битово водоснабдяване BG4DGW000000Q004;

✓ по чл. 119а, ал. 1, т. 3, буква „б“ - чувствителна зона, включена в Приложение 3.3.2.а, Раздел III, ПУРБ 2016-2021г на ЗБР.

5. Участъкът не попада в санитарно-охранителни зони около водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и/или около водоземни съоръжения за минерални води по смисъла на чл. 119, ал. 4 от Закона за водите.

6. Мерки в ПУРБ на ЗБР за БУ - В приложение 7.2.г. от Раздел VII не са предвидени мерки, ограничаващи или забраняващи такъв вид дейности. Заложени са мерки за постигане на целите за опазване на околната среда за посоченото повърхностно водно тяло чрез изпълнение на конкретни действия.

При реализиране на дейностите по ИП следва да се имат предвид приложимите мерки съгласно Становище по Екологична оценка № 4-2/2016г. на проекта на ПУРБ към ПУРБ 2016-2021г. на ЗБР:

➤ При дейности, насочени към укрепване на речните брегове и корита, с цел защита от ерозия, приоритетно да се прилага биологично укрепване и използване на съвременни технологии и материали;

➤ При прилагане на мерките, свързани със строителство, да не се допуска замърсяването на речните легла със строителни материали и гориво-смазочни материали от строителната техника.

Подробна информация е представена в Приложение 7.2.г. и 7.2.д., Раздел VII и Приложение 13.3.6.а, Раздел XIII, ПУРБ 2016-2021 г., публикуван на сайта на БДЗБР.

➤ Мерки в ПУРН на ЗБР за БУ (2016-2021 год.) – разглежданият участък попада в райони със значителен потенциален риск от наводнения по чл. 5 от Директивата за наводненията, които са утвърдени със Заповед № РД-746/01.10.2013 г. на министъра на

околната среда и водите, съгласно чл.146г, ал. 2 от Закона за водите , а именно РЗПРН „р. Благоевградска Бистрица и р. Струма при гр. Благоевград“ с код BG4_APSFR_ST_05, както и в границите на заливане при наводнения с вероятност за повторно настъпване 20 г. (5%), 100 г. (1%) и 1000 г. (0,1%), а също така и в границите на заливане при наводнения с вероятност за повторно настъпване 20 г. (5%), 100 г. (1%) и 1000 г. (0,1%), определени и утвърдени в процеса на актуализация на ПУРН 2022-2027г.

В ПУРН на ЗБР (*Приложение 4. Програма от мерки*) е разработена програма от мерки, насочена към намаляване на риска от наводнения, като част от мерките са планирани за конкретни РЗПРН, а други са общи за района на басейново управление (РБУ), т.е. могат да бъдат прилагани и на места извън РЗПРН. Няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на предвидените дейности.

При осъществяване на ИП да се прилагат мерки съгласно Становище по Екологична оценка № 3-1/2016г.¹ на проекта на ПУРН на ЗБР:

➤ По време на строителни дейности за изпълнение на структурните мерки да се избира подходяща транспортна техника за превоз на прахообразни маси от изкопно-насипни дейности; маршрутите, по които ще преминава транспортната техника, да се подбират така, че въздействието на емисиите от тях да се сведе до минимум; да се използва технически изправна механизация;

➤ Изпълнението на дейности, свързани с почистване на речните участъци, залесявания с подходящи дървесни видове, изграждане на диги и др. защитни съоръжения, да започва след уведомяване на съответния музей в района на изпълнение на дейностите.

7. Забрани и ограничения, предвидени от Закона за водите (ЗВ) и нормативната база към него:

✓ Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от Закона за водите, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси (съгласно чл. 49 от ЗВ).

✓ ИП подлежи на разрешителен режим по реда на Глава четвърта от ЗВ при спазване изискванията, определени в Наредбата за ползването на повърхностните води (в т. ч. разпоредбите на чл. 60 и чл. 62 от ЗВ. на основание чл. 46. ал. 1. т. 1. букви „б“ от ЗВ).

✓ Съгласно разпоредбите на:

✓ чл. 46, ал. 1, т.1, буква „б“ от Закона за водите, за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти – аквадукти, мостове, преносни мрежи и проводни,;

✓ чл. 118ж от ЗВ, не се разрешава изземване на наносни отложения от водните обекти с изключение на река Дунав и водохранилищата, както и в случаите по чл. 140;

✓ С цел опазване на водите и водните обекти е необходимо да се спазват изискванията на Глава осма от ЗВ, в т. ч. забраните на чл. 134 и чл. 143 от същия Закон.

8. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми- С реализирането на проекта ще бъде осигурено възстановено нормалното движение на хора и стоки, предвид че път III-1006 е основна артерия свързваща гр. Благоевград с промишлена зона с голям брой складови бази, работилници и вътрешна митница, както единствен достъп до населените места Покровник, Мощанец, Падеш, Лешко и Габрово, както и ще бъде осигурена необходимата превенция и защита от вредното въздействие на водите в разглеждания участък, ще бъде намелен рискът от възникване на аварийни ситуации с евентуални негативни последици за население и изградена инфраструктура), а също така и

¹ http://www.wabd.bg/docs/plans/PURN/EO/stanEO_PURN.pdf

ще се предпази влошаването качеството на водите. Предвидените дейности няма да окажат негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за достигане и поддържане на добро състояние, при условие, че бъдат спазени следните условия:

- ✓ конструкцията на моста да бъде оразмерена за осигуряване провеждане на водни количества с обезпеченост 1% и проверена за максимално водно количество с обезпеченост 0,1%;
- ✓ да не се използва речното легло и прилежащите земи за депо за строителни отпадъци, земни и скални маси;
- ✓ да не се допуска замърсяването на речните легла със строителни материали и гориво-смазочни материали от строителната техника;
- ✓ да не се допуска пряко и непряко отвеждане на замърсители в подземното водно тяло;
- ✓ да не се допуска замърсяване на почвите, ерозия, свлачища и други деградационни процеси.

7.11.2023 г.

X

Станислава Иванова
Директор на БДЗБР
Signed by: STANISLAVA IVANOVA