



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

20.3.2025 г.

X БД ЗБР

Към П-01-89-[1]/20.03.2025

Signed by: MAKEDONKA GRAHOVSKA

ДО
ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СОФИЯ
гр. София 1618,
бул. „Цар Борис III” № 136

Относно: *Инвестиционно предложение за „Водовземане от водовземно съоръжение от подземни води, находящо се в имот с идентификатор 44183.6.39 по кадастралната карта на село Лозно, община Кюстендил, област Кюстендил“, с възложител "МАК ФРЕШ ФРУТС" ООД*

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТКОВА,

Във връзка с разпоредбите на чл. 12, ал. 5 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите за опазване на защитените зони (Наредба за ОС)* и на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, Ви уведомявам, че гореописаното инвестиционно предложение е допустимо с ПУРБ на ЗБР (2022-2027г.) и ПУРН на ЗБР (2022-2027) при спазване разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в настоящото становище.

1. Предмет на инвестиционното предложение е водовземане от водовземно съоръжение от подземни води, находящо се в имот с идентификатор 44183.6.39 по кадастралната карта на село Лозно, община Кюстендил, област Кюстендил. Фирма „МАК ФРЕШ ФРУТС“ ООД, гр. Кюстендил е арендатор на имот с идентификатор 44183.6.39 по кадастралната карта на село Лозно, община Кюстендил, както и на множество съседни имоти. В имоти с идентификатори 44183.6.27, 44183.6.28 и 44183.6.33 по кадастралната карта на село Лозно е изградена ябълкова градина. Водата от тръбния кладенец е необходима за поливане на овощните дръвчета от съществуващата ябълкова градина. Общата площ на ябълковата градина е 35697 м². Ябълките се нуждаят от обилно поливане

от май-юли и по-умерено през август и септември. Когато лятото е умерено топло, поливките са 3-4 за сезон, а при много топло лято те са 4-5. Поливането се преустановява две седмици преди прибиране на реколтата. Необходимото водно количество за водоснабдяване на ябълковата градина ще бъде:

Период на черпене - май-септември 153 дни в годината;

- ✓ Необходимо годишно водно количество - 11351 м³/годишно;
- ✓ Необходимо дневно количество – 74,2 м³/d;
- ✓ Средноденонощен дебит – 0,36 л/с.

Възложителят посочва, че съгласно Тарифата за таксите по чл. 194, ал. 1 от Закона за водите водата от тръбния кладенец ще се използва за Обществено водоснабдяване за напояване на земеделски култури. В тази връзка, Ви уведомявам, че съгласно § 1, т. 1, буква „з“ от допълнителната разпоредба на действащата към момента *Тарифа за таксите за водовземане, ползване на воден обект и замърсяване* „Обществено водоснабдяване“ е когато отнетата вода се ползва от оператор на водоснабдителна или напоителна система за доставяне до различни потребители (абонати). В случая „МАК ФРЕШ ФРУТС“ ООД не е оператор на напоителна система за да извършва водовземане с цел съгласно заявлението „Обществено водоснабдяване за напояване на земеделски култури“.

2. Предвиденият за изграждане собствен водоизточник и водовземането, чрез него ще окаже натиск върху подземно водно тяло „Кватернер - Неоген - Кюстендил“, с код BG4G00000QN006. Към настоящия момент е актуализирана оценката на състоянието на подземните водни тела за ПУРБ (2022-2027г.) на ЗБР. Съгласно същата, цитираното водно тяло е оценено в „добро“ химично състояние и „добро“ количествено състояние. Поставената екологична цел за него е запазване, поддържане и недопускане на влошаване на добро количествено състояние и запазване, поддържане и недопускане на влошаване на доброто химично състояние.

2.1. Информация, която следва да се вземе предвид за подземно водно тяло „Кватернер - Неоген - Кюстендил“, с код BG4G00000QN006:

- общо разполагаеми ресурси – 253,062 л/сек;
- общо разрешено водовземане от него по издадени разрешителни – 46,357 л/сек;
- водовземане от кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите – 38,04 л/сек;
- експлоатационен индекс – 16,49 %;
- свободни водни количества – 167,75л/сек

2.2 Площ на землището на с.Лозно, попадаща в подземно водно тяло „Кватернер - Неоген - Кюстендил“ – 7,250 км²;

- модул на оттока на ПВТ – 1,49 л/сек/км;
- разполагам ресурс на ПВТ в „Кватернер - Неоген – Кюстендил“ в землище на с.Лозно – 10,80 л/сек.

2.3. Общо съществуващо и бъдещо водовземане от подземно водно тяло „Кватернер - Неоген - Кюстендил“ с код BG4G00000QN006 в землището на с.Лозно, община Кюстендил, което включва разрешеното водовземане по реда на Закона за водите, както и водовземането по одобрени и/или съгласувани инвестиционни предложения по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие – 0,511 л/сек.

2.4 Данни за установените към момента и очакваните в резултат от реализиране на инвестиционното предложение замърсяващи вещества и/или показатели на замърсяване -

ПВТ „Кватернер - Неоген - Кюстендил“ с код BG4G00000QN006 е оценено в добро химично състояние, не са установени превишения на СКОС и ПЗ за никои от замърсяващите вещества. В резултат от реализиране на инвестиционното предложение, не се очакват замърсявания и превишения на СКОС и ПЗ за нито едно от замърсяващите вещества.

2.5 Критерии за добро количествено и химично състояние на подземното водно тяло, които може да бъдат засегнати, включително: надвишаване на разполагаемите ресурси, създаване на интрузия на солени или замърсени води, влошаване на състоянието на повърхностни водни тела и сухоземни екосистеми, понижаване на водното ниво в пунктове за мониторинг, по които се определят естествените ресурси и посоката на потока на подземните води и/или в съоръжения за питейно водоснабдяване: не се очаква да бъдат засегнати критериите за добро количествено състояние на ПВТ „Кватернер-Неоген-Кюстендил“, с код BG4G00000QN006.

2.6 Информация за опасността от пряко или непряко отвеждане на замърсители в подземните води – В резултат от реализиране на инвестиционното предложение не съществува опасност от пряко или непряко отвеждане на замърсители в подземни води на „Кватернер-Неоген-Кюстендил“.

3. Имот с идентификатор 44183.6.39 по кадастралната карта на село Лозно, община Кюстендил, попада в границите на зони за защита на водите по смисъла на чл. 119а:

- ✓ по чл.119а, ал.1, т.1 от Закона за водите – подземно водно тяло „Кватернер - Неоген - Кюстендил“, с код на зона за защита на водите предназначена за питейно-битово водоснабдяване BG4DGW00000QN006;
- ✓ по чл. 119а, ал. 1, т.3(а) – уязвима зона за защита на водите, включена в Приложение 3.3.1, Раздел 3, ПУРБ 2022-2027г на ЗБР.

4. Поземлен имот с идентификатор 44183.6.39 по кадастралната карта на село Лозно, община Кюстендил, към настоящия момент не попада в санитарно-охранителни зони за питейно-битово водоснабдяване и водоизточници на минерални води по чл. 119, ал. 4 от Закона за водите.

5. Мерки в ПУРБ на ЗБР (2022-2027) - в Приложение 7.2.2. (Програма от мерки за повърхностни и подземни води в ЗБР) от Раздел VII на ПУРБ, за гореописаното водно тяло са предвидени и разписани мерки, основни и допълващи, с които се цели поддържане на доброто му състояние, като дейностите, предмет ИП, не им противоречат.

**По-подробна информация е представена в Приложения 7.2.2., Раздел VII, ПУРБ (2022-2027г.), публикуван на сайта на БД ЗБР.*

6. Мерки в ПУРН на ЗБР (2022-2027г.) – При отразяване на поземлен имот с идентификатор с идентификатор 44183.6.39 по кадастралната карта на село Лозно, община Кюстендил, в Географската информационна система на БДЗБР, се установи, че същият не попада в границите на заливане при наводнения с вероятност за повторно настъпване 20г.(5%), 100г. (1%) и 1000г. (0,1%) вълна, на определените райони със значителен потенциален риск от наводнения по чл. 5 от Директивата за наводненията, утвърдени със заповед № РД-802/10.08.2021г. на Министъра на околната среда и водите, съгласно чл. 146г, ал. 2 от Закона за водите.

В ПУРН на ЗБР (2022-2027) в Приложение Ж е разработена програма от мерки, насочена към намаляване на риска от наводнения, като част от мерките са планирани за конкретни РЗПРН, а други са общи за района на басейново управление (РБУ) и могат да

бъдат прилагани и на места извън РЗПРН. Дейностите, предмет на ИП, не противоречат на предвидените мерки.

9. Забрани и ограничения, предвидени от Закон за водите и нормативната база към него:

➤ Водовземането от подземни води подлежи на разрешителен режим съгласно чл. 44 и чл. 46 от Закона за водите; необходимо е провеждане на процедура по издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи съоръжения.

➤ В процедурата по издаване на разрешително за водовземане от подземни води е необходимо възложителят да представи документ, удостоверяващ техническа невъзможност за достъп до напоителна система, когато заявителят е земеделски стопанин, съгласно разпоредбите на чл.60, ал.2, т.4 от Закона за водите.

➤ Целите за водовземане се определят съгласно § 1 от Допълнителните разпоредби към Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване.

➤ На основание чл. 46а и съгласно чл. 44 от *Наредба № 1/2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води*, свободните водни количества на подземните водни тела се преценяват на етап заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води във връзка с прилагане разпоредбите на чл. 60; чл. 61, ал. 2, т. 2; чл. 62, ал. 1, т. 5 и във връзка с изпълнение на изискванията по чл. 118в, т. 1 от Закона за водите.

➤ Съгласно чл. 163 от *Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води*, в процедурата по издаване на разрешително се извършва преценка на искането по критериите, определени в чл. 62 от Закона за водите.

➤ В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от Закона за водите - всички води и водни обекти се опазват от изтощаване, замърсяване и увреждане с цел поддържане на необходимото количество и качество на водите и здравословна околна среда, съхраняване на екосистемите, запазване на ландшафта и предотвратяване на стопански щети. При реализиране на ИП да се предвидят мерки за недопускане на влошаването на състоянието на подземните води.

9. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми – С реализирането на ИП, не се очаква негативно въздействие върху водите в района и върху заложените цели за поддържане на тяхното добро състояние, при спазване разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в настоящото становище.

20.3.2025 г.

X

Станислава Иванова
Директор на БДЗБР
Signed by: STANISLAVA IVANOVA