РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Публично обявяване на Заявление с вх. № РР-07-44/27.10.2023 г., коригирано със заявление с вх. № РР-07-44-(8)/30.12.2024 г., подадени от управителя на „Кюстендилска вода“ ЕООД - гр. Кюстендил, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

1. Целта на заявеното използване на водите:	Водата от водовземното съоръжение ще се използва за обществено питейно-битово водоснабдяване на с. Горановци, общ. Кюстендил, обл. Кюстендил.
2. Водно тяло от което ще се извършва водовземането:	„Порови води в кватернер – неоген - Кюстендил” с код BG4G00000QN006.
2а Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска на наводнения, имащи отношение към разрешителното:	Заявление с вх. № РР-07-44/27.10.2023 г., коригирано със заявление с вх. № РР-07-44-(8)/30.12.2024 г., подадени от управителя на „Кюстендилска вода“ ЕООД - гр. Кюстендил, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения – шахтов кладенец, изграден в поземлен имот с идентификатор 16026.65.268 по КККР на с. Горановци, общ. Кюстендил, обл. Кюстендил. Извършена преценка по чл.62, ал.1 от Закона за водите с № РР-07-ПР-29/26.03.2025 г. при която не са установени основания за отказ. В ПУРБ на ЗБР (2022 – 2027 г.) подземно водно тяло (ПВТ) „Порови води в кватернер – неоген - Кюстендил” с код BG4G00000QN006 е определено в добро химично и добро количествено състояние. Общото състояние на подземното водно тяло е добро. Целта, поставена за общото състояние на подземното водно тяло е „Поддържане на доброто състояние“. Мярка в ПУРБ на ЗБР (2022 –2027 г.), засягащи ПВТ, имаща отношение към разрешителното е забрана за издаване на разрешителни за водовземане, когато съществува риск да се засегне водовземането

	за питейно битово водоснабдяване на населението.
3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:	Шахтов кладенец, изграден в поземлен имот с идентификатор 16026.65.268 по КККР на с. Горановци, общ. Кюстендил, обл. Кюстендил на място с координати съответно във WGS 84 и координатна система БГС2005; N - 42° 23' 19,9" E - 22° 37' 31,6" X – 4698855.854 Y – 263356.498 Надморска височина в Балтийска височинна система на: кота терен: $Z_{терен}$ = 542,39 м.
4. Място на използване на водите, местност, административно-териториалната и териториалната единица, код по единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици:	Обект на водоснабдяване: с. Горановци, общ. Кюстендил, обл. Кюстендил.
5. Проектни параметри на използването:	а) Количество на водите: дневно – до 17,81 $м^3$/дн. Общо годишно – 6 500 $м^3$/год., като: средногодишно – 0,206 л/сек. максимален дебит на черпене – до 3,9 л/сек.
	б) Допустимо понижение на водното ниво – до 1,81 м.
6. Условията, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:	1. Спазване целта, за която е разрешено водовземането и на разрешеното водно количество; 2. Провеждане на собствен мониторинг, съгласно изискванията на чл. 80 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води; 3. Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества; 4. Да монтира нивомер за измерване на водните нива;

	5. Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите; 6. Да предоставя на директора на Басейновата дирекция „Западнобеломорски район“: - данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на ползваните водни количества и измерените водни нива към 30 юни и към 31 декември всяка година, в срок до 14 дни след посочените дати; - да се представят в срок до 15 дни от датата на издаване протоколите от анализ на водните проби за определяне на състава и свойствата на подземните води; - в срок до 31 януари на следващата година да се представи информация за определяне на дължимата такса за водовземане; - в срок до 31 март на следващата година да се представи в БДЗБР доклад за изпълнението на условията в разрешителното; 7. Да води дневник, който да съдържа датата и показанията на водомера, информация за изправността му и измерените водни нива. Да съхранява дневника през целия срок на действие на разрешителното и да го предоставя на контролните органи при извършване на проверка; 8. Молба за продължаване срока на действие на разрешително се подава пред органа, който го е издал, преди изтичане на крайния срок на разрешителното; - срокът на действие на разрешителното се продължава, когато: молбата е подадена в срока, съгласно чл.78 от Закона за водите; не се нарушават нормативни разпоредби, планови предвиждания или обществени интереси и са изпълнени условията на издаденото разрешително, включително са заплатени дължимите такси за водовземане и/или дължимите глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите;

	9. Разрешителното се отнема при осъществяване на водовземане извън целите посочени в разрешителното.
7. Мястото за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:	Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”, гр. Благоевград, бул. „Св. Димитър Солунски” № 66, п.к. 441.

9.4.2025 г.

X Заместващ със Заповед №...

Ралица Кукова
Директор Дирекция "Контрол" Signed by: RALITSA KUKOVA