



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

25.9.2025 г.

X БДЗБР

Към П-01-332-[2]/25.09.2025

Signed by: TANYA DAMYANOVA

Ниво на класификация: 0
[T L P - W H I T E]

ДО
Г-ЖА СНЕЖИНА КРЪСТЕВА - ЯКИМОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД

Относно: *Уведомление за изменение на инвестиционно предложение „Увеличаване на количеството на подземни води от тръбни кладенци „Тк1“ и „Тк2“, изградени в поземлен имот с идентификатор 62699.501.639 по КК и КР на с. Рилци, община Благоевград, област Благоевград“ с възложител Община Благоевград*

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КРЪСТЕВА - ЯКИМОВА,

Във връзка с разпоредбите на чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, (Наредба за ОВОС) и на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, Ви уведомявам, че инвестиционното предложение (ИП) е **допустимо** с ПУРБ на ЗБР (2022-2027) и ПУРН на ЗБР (2022-2027), при спазване разпоредбите на Закон за водите и условията, описани в настоящото становище:

1. Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (БДЗБР) е разгледала и оценила инвестиционно предложение „Увеличаване на количеството на подземни води от тръбни кладенци „Тк1“ и „Тк2“, изградени в поземлен имот с идентификатор 62699.501.639 по КК и КР на с. Рилци, община Благоевград, област Благоевград, съгласно разпоредбите на чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), като се е произнесла, че ИП е допустимо с ПУРБ на ЗБР (2022-2027) и ПУРН на ЗБР (2022-2027), при спазване разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в становище с изх. №П-01-287-(1)/28.07.2025 г. БДЗБР съгласува инвестиционното предложение за увеличаване на разрешеното количество подземни води за водовземане от съществуващи съоръжения за добив на подземни води - тръбен кладенец „ТК-1“ и тръбен кладенец „ТК-2“. Съгласуваното изменение на водните количества е:

• За ТК-1- разрешен средноденоношен дебит - Q пр.ср.год. = 0,13 л/сек се променя на 0,20 л/сек;

• За ТК-2 - разрешен средноденонощен дебит - Q пр.ср.год. $\sim 0,13$ л/сек се променя на $0,32$ л/сек.

2. Предмет на настоящото ИП е изменение на вече съгласуваното увеличаване на разрешеното количество подземни води за водовземане от съществуващи съоръжения за добив на подземни води - тръбен кладенец „ТК-1“ и тръбен кладенец „ТК-2“, изградени на територията на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 62699.501.639 по КKKP на с. Рилци, общ. Благоевград, с цел водоснабдяване за „Други цели“ - поливане на тревни площи на обект „Стадион Рилци“.

Предвижда се освен поливането на тревните площи на стадиона, подземни те води от двете съоръжения да се ползват и за поливане на зелените и тревни площи по уличната регулационна мрежа около самия стадион. Допълнителните за поливане зелени и тревни площи са разположени в поземлен имот с идентификатор 62699.501.532, с. Рилци, общ. Благоевград и същите са с обща поливна площ от 4000 кв. м.

Водовземното съоръжение - тръбен кладенец „ТК-1“ е дълбочина 28 м. и е изградено през 2008 г. Същото е вписано под № 1207/04.11.2022 г. в регистъра на водовземните съоръжения за стопански цели на БД ЗБР по чл. 118г, ал. 3 от Закона за водите.

Водовземното съоръжение - тръбен кладенец „ТК-2“ е с дълбочина 30 м. и е изградено през 2014 г. Същото е вписано под № 1204/02.11.2022 г. в регистъра на водовземните съоръжения за стопански цели на БД ЗБР по чл. 118г, ал. 3 от Закона за водите.

Исканото увеличение на водните количества е следното:

• за ТК-1 - разрешен средноденонощен дебит - Q пр.ср.год. $= 0,13$ л/сек се променя на $0,26$ л/сек;

• ТК-2 - разрешен средноденонощен дебит - Q пр.ср.год. $= 0,13$ л/сек се променя на $0,42$ л/сек.

3. Водовземането, чрез предвиденото за изграждане водовземно съоръжение, ще окаже натиск върху подземно водно тяло „Порови води в Кватернер - Благоевград“ с код BG4G000000Q004. В ПУРБ на ЗБР (2022-2027) подземното водно тяло е оценено в лошо химично и добро количествено състояние.

3.1. Информация, която следва да се вземе предвид за подземно водно тяло „Порови води в Кватернер - Благоевград“ с код BG4G000000Q004 към м. 08.2025 г.:

- общо разполагаеми ресурси – 365,00 л/сек
- общо разрешено водовземане от него по издадени разрешителни – 74,3 л/сек;
- водовземането от кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите – 19,95 л/сек;
- експлоатационен индекс – 25,8 %;
- свободни водни количества – 270,8 л/сек.

3.2. Площ на землището на с. Рилци, попадаща в ПВТ „Порови води в Кватернер - Благоевград“ с код BG4G000000Q004 – 2,293291 м²;

- модул на оттока на ПВТ – 1,96 л/сек. км²;
- разполагаем ресурс на ПВТ в землището на с. Рилци – 4,49 л/сек.;

3.3. Общо съществуващо и бъдещо водовземане, разрешеното водовземане от подземното водно тяло в землището на с. Рилци по реда на Закона за водите и/или водовземане по одобрени и/или съгласувани инвестиционни предложения по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие от подземно водно тяло „Порови води в кватернер – Благоевград“ с код BG4G000000Q004 – 1,5087 л/сек.

3.4. Данни за установените към момента и очакваните в резултат от реализиране на ИП, замърсяващи вещества и/или показатели на замърсяване: За подземното водно тяло са установени отклонения от СКОС по показателя сулфати. В резултат от реализиране на ИП не се очакват замърсявания и превишения на СКОС и ПЗ за нито едно от замърсяващите вещества.

3.5. Критерии за добро количествено и химично състояние на подземното водно тяло, които може да бъдат засегнати, включително: надвишаване на разполагаемите ресурси, създаване на интрузия на солени или замърсени води, влошаване на състоянието на повърхностни водни тела и сухоземни екосистеми, понижаване на водното ниво в пунктове за мониторинг, по които се определят естествените ресурси и посоката на потока на подземните води и/или в съоръжения за питейно водоснабдяване: В резултат от реализиране на ИП, в землището на с. Рилци, не се очаква да бъде засегнат критерия за определеното добро количествено състояние на подземното водно тяло, а именно надвишаване на разполагаемите ресурси на ПВТ „Порови води в кватернер – Благоевград“. Не се очаква влошаване на химичното състояние на водното тяло.

3.6. Информация за опасността от пряко или непряко отвеждане на замърсители в подземните води: в резултат от реализиране на ИП не съществува опасност от пряко или непряко отвеждане на замърсители в подземните води на ПВТ „Порови води в кватернер – Благоевград“.

4. Поземлен имот с идентификатор 62699.501.639, с. Рилци попада в границите на зони за защита на водите по смисъла на чл. 119а от Закон за водите, а именно:

➤ По чл. 119а, ал. 1, т. 1 - подземно водно тяло „Порови води в кватернер – Благоевград“ с код на зоната за защита на водите, предназначена за питейно-битово водоснабдяване BG4DGW000000Q004;

➤ По чл. 119а, ал. 1, т. 3 буква „а“ от Закона за водите – малка част от имота попада в нитратно-уязвима „Югозападна зона“ за защита на водите;

➤ По чл. 119а, ал. 1, т. 3, буква „б“ – чувствителна зона „р. Струма от вливането на р. Джерман до вливане на р. Благоевградска Бистрица“ с код BG4ST500R1030.

5. Към настоящия момент поземлен имот с идентификатор 62699.501.639, с. Рилци не попада в определени и/или в процедура санитарно-охранителни зони по чл. 119, ал. 4 от Закона за водите.

6. Мерки в ПУРБ на ЗБР (2022-2027г.) - В приложение 7.2.2. „Програма от мерки за повърхностни и подземни водни тела“ от Раздел 7 за подземно водно тяло „Порови води в кватернер – Благоевград“ с код BG4G000000Q004 са предвидени и разписани мерки, с които се цели запазване, поддържане и недопускане на влошаване на добро количествено състояние, както и предотвратяване на замърсяването и постигане на СКОС за добро химично състояние за показатели с отклонения и поддържане на непревишения на СКОС за показатели без отклонения. Дейностите, предмет на ИП, не противоречат на заложените мерки.

* По-подробна информация за всички мерки и действия към тях за поддържане на доброто състояние на водните тела, е налична в Приложение 7.2.2. „Програма от мерки за повърхностни и подземни водни тела“ от Раздел 7 на ПУРБ на ЗБР (2022-2027), публикувана на сайта на БД ЗБР.

7. Мерки в ПУРН на ЗБР за БУ (2022-2027) – При отразяване на поземлен имот с идентификатор 62699.501.639, с. Рилци, в Географската информационна система на БДЗБР, се установи, че същият не попада в границите на заливане при наводнения с вероятност за

повторно настъпване 20 г. (5%), 100 г. (1%) и 1000 г. (0,1%) вълна, на определените райони със значителен потенциален риск от наводнения по чл. 5 от Директивата за наводненията, утвърдени със Заповед № РД-802/10.08.2021 г. на Министъра на околната среда и водите, съгласно чл. 146г, ал. 2 от Закона за водите.

В ПУРН на ЗБР (2022-2027) - в Приложение Ж е разработена програма от мерки, насочена към намаляване на риска от наводнения, като част от мерките са планирани за конкретни РЗПРН, а други са общи за района на басейново управление (РБУ) и могат да бъдат прилагани и на места извън РЗПРН. Дейностите, предмет на ИП, не противоречат на предвидените мерки.

8. Забрани и ограничения, предвидени от Закона за водите и нормативната база към него:

- За реализиране на инвестиционното предложение е необходимо провеждане на процедура за изменение на издаденото разрешително за водовземане от подземни води съгласно чл. 72, ал. 1, т. 2 от Закона за водите;

- С оглед описаното в т. 4, за дейностите, предмет на настоящото ИП, няма разписани забрани и ограничения, предвидени за зоните за защита на водите по чл. 119а, ал.1, т. 1 и т. 3 буква „а“ и буква „б“ от Закон за водите.

9. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми: Реализацията на ИП не се очаква да окаже негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за поддържане на тяхното добро състояние, при условие, че бъдат спазени разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в настоящото становище.

10. Заключение относно приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС:

Предвид параметрите на представеното за разглеждане инвестиционно предложение, считам, че същото не попада в хипотезата на чл.156е, ал.3, т.3 от Закон за водите. В тази връзка, разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са неприложими.

25.9.2025 г.

X

Стоянка Манолева
Директор на БДЗБР
Signed by: STOYANKA MANOLEVA