



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

24.9.2025 г.

X БД ЗБР

Към П-01-350-[1]/24.09.2025

Signed by: MAKEDONKA GRAHOVSKA

Ниво на класификация 0
[T L P - W H I T E]

ДО
Г-ЖА СНЕЖИНА КРЪСТЕВА - ЯКИМОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД

Относно: *Инвестиционно предложение за „Външно електрозахранване ниско напрежение на вилна сграда в новообразуван имот № 82.2492 по плана на новообразуваните имоти в местността „Чешмата“, землище на с. Рилци, община Благоевград, област Благоевград“ с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ ЗАПАД“ ЕАД*

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КРЪСТЕВА - ЯКИМОВА,

Във връзка с разпоредбата на чл. 12, ал. 5 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС)* и на основание чл. 155, ал. 1 т. 23 от *Закона за водите (ЗВ)*, Ви уведомявам, че гореописаното инвестиционно предложение (ИП) е **допустимо** с План за управление на речните басейни (ПУРБ) на Западнобеломорски район (2022-2027) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) на Западнобеломорски район (2022-2027) при спазване разпоредбите на *Закона за водите (ЗВ)* и условията, описани в настоящото становище.

1. Предмет на инвестиционното предложение (ИП) е външно електрозахранване НН на вилна сграда в новообразуван имот с идентификатор № 82.2492 по плана на новообразуваните имоти в местността „Чешмата“, землище на с. Рилци, община Благоевград, област Благоевград.

2. Съгласно представената информация не се предвижда водоснабдяване по време на строителството и експлоатацията. Не се очаква образуване на отпадъчни води.

3. Трасето на външния електропровод, както и имота, предмет на ИП попадат в обхвата на подземно водно тяло „Порови води в Кватернер – Благоевград“ с код BG4G000000Q004. Съгласно ПУРБ на ЗБР (2022-2027) водното тяло е оценено в добро количествено и лошо химично състояние. Поставената цел за него е запазване, поддържане и недопускане на влошаване на доброто количествено състояние, както и

предотвратяване на замърсяването и постигане на СКОС за добро химично състояние за показатели с отклонения и поддържане на непревишения на СКОС за показатели без отклонения.

4. Част от имот с идентификатор № 82.2492 по плана на новообразуваните имоти в местността „Чешмата“, землище на с. Рилци попада в обхвата на подземно водно тяло „Порови води в неоген - Благоевград“ с код BG4G000000N014. В ПУРБ на ЗБР (2022-2027) водното тяло е оценено в лошо количествено и добро химично състояние. Поставената цел за водното тяло е постигане на добро количествено състояние, както и запазване, поддържане и недопускане на влошаване на доброто химично състояние.

5. Поземлен имот № 82.2492 по плана на новообразуваните имоти в местността „Чешмата“, землище на с. Рилци, както и трасето на електропровода попадат в границите на зони за защита на водите по смисъла на чл.119а, а именно:

- ✓ по чл.119а, ал. 1, т.1 от Закона за Водите - подземно водно тяло „Порови води в кватернер - Благоевград“ с код на зона за защита водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване BG4DGW000000Q004 и подземно водно тяло „Порови води в неоген – Благоевград“ с код BG4DGW000000N014;

- ✓ по чл. 119а, ал. 1, т. 3, буква „а“ – Нитратно уязвима зона „Югозападна“;

- ✓ по чл. 119а, ал. 1, т. 3, буква „б“ – чувствителна зона „р. Струма от вливането на р. Джерман до вливане на р. Благоевградска Бистрица“ с код BG4ST500R1030.

6. Към настоящия момент имот с идентификатор № 82.2492 по плана на новообразуваните имоти в местността „Чешмата“, землище на с. Рилци и трасето на електропровода не попадат в определени и/или в процедура санитарно-охранителни зони по смисъла на чл. 119, ал. 4 от Закона за водите.

7. Мерки в ПУРБ на ЗБР (2022-2027) - В Приложение 7.2.2. от Раздел 7 – „*Кратък преглед на програмата от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда*“, за посочените водни тела в ПУРБ на ЗБР (2022-2027) са предвидени и разписани мерки, основни и допълващи, с които се цели постигане/поддържане на доброто състояние, чрез изпълнение на конкретни действия. Дейностите, предмет на ИП, не противоречат на заложените мерки.

**По-подробна информация е представена в Програма за изпълнение на План за управление на речните басейни 2022-2027 г. в ЗБРБУ - Приложения 7.2.2., Раздел 7, ПУРБ (2022-2027), публикуван на сайта на БД ЗБР.*

8. Мерки в ПУРН на ЗБР (2022-2027) – При отразяване на поземлен имот с идентификатор № 82.2492 по плана на новообразуваните имоти в местността „Чешмата“, землище на с. Рилци и трасето на електропровода, в Географската информационна система (ГИС) на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (БД ЗБР), се установи, че същите не попадат в границите на заливане при наводнения с вероятност за повторно настъпване 20 г. (5%), 100 г. (1%) и 1000 г. (0,1%) вълна, на определените райони със значителен потенциален риск от наводнения по чл. 5 от Директивата за наводненията, утвърдени със Заповед № РД-802/10.08.2021 г. на Министъра на околната среда и водите, съгласно чл. 146г, ал. 2 от Закона за водите.

В ПУРН на ЗБР (2022-2027) в Приложение Ж е разработена програма от мерки, насочена към намаляване на риска от наводнения, като част от мерките са планирани за конкретни РЗПРН, а други са общи за района на басейново управление (РБУ) и могат да бъдат прилагани и на места извън РЗПРН. Дейностите, предмет на ИП, не противоречат на предвидените мерки.

9. Забрани и ограничения, предвидени от Закона за водите и нормативната база към него:

✓ За пресичане на повърхностни водни обекти съгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за водите е необходимо провеждане на процедура по издаване на разрешително за ползване на воден обект;

✓ В случай на въздушно или подземно преминаване на съоръженията над водния обект са приложими разпоредбите на чл. 58, ал. 1, т. 3 от Закона за водите и подземно преминаване през повърхностен воден обект без нарушаване на естественото състояние на дъното и бреговете, съгласно чл. 58, ал. 1, т. 7 от ЗВ не се изисква разрешително, а е необходимо само 30-дневно предварително писмено уведомление на басейнова дирекция като се представи справка за планираните дейности, включваща: местоположение, обем и характер на дейността, мерки, които се предвиждат за опазване на водите и водния обект, срок на изпълнение на дейността;

✓ Съгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 2 от Закона за водите, изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземни води се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията при спазване на изискванията за опазване на подземните води по Глава осма от Закона за водите;

✓ Съгласно чл. 116, ал. 2, т. 3 от Закона за водите - всички води и водни обекти се опазват от изтощаване, замърсяване и увреждане с цел поддържане на необходимото количество и качество на водите и здравословна околна среда, съхраняване на екосистемите, запазване на ландшафта и предотвратяване на стопански щети, като за постигане на тези цели се определят зони за защита на водите;

✓ В изпълнение на разпоредбите на чл. 156а, ал. 1 от Закона за водите е необходимо на всички етапи от планирането, проектирането, строежа и поддръжката на предвидените за изграждане съоръжения, да се предвидят мерки, обезопасяващи подземните води от замърсяване.

10. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми: С реализиране на дейностите в инвестиционното предложение, не се очаква негативно въздействие върху водите в района и върху заложените цели за поддържане на тяхното добро състояние, при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в настоящото становище.

23.9.2025 г.

X

Стоянка Манолева
Директор на БДЗБР
Signed by: STOYANKA MANOLEVA