



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: *Публично обявяване по заявление с вх. № РР-02-2/03.02.2025 г., подадено от кмета на Община Сандански, гр. Сандански за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект р. Санданска Бистрица, чрез изградени съоръжения*

1. **Цел на заявеното ползване** – „За други цели“ - водоснабдяване за „други цели“ – „технически и противопожарни“ на обект „Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци и Инсталация за предварително третиране на отпадъци“.

2. **Воден обект** – р. Санданска Бистрица, част от повърхностно водно тяло с код BG4ST500R068 и наименование „р. Санданска Бистрица от кота 590 м с притока си р. Бобов дол до вливане в р. Струма“.

2а. **Фактическите основания, при които се издава разрешителното:** Подадено заявление с вх. №РР-02-3/03.02.2025 г., за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект чрез изградени съоръжения. Към заявлението е приложена проектна документация и документ за платена такса. Документите са представени и на електронен носител.

- Извършена е преценка с №РР-02-ПР-66/21.08.2025 г. по чл. 62, ал. 1 от Закона за водите, на заявеното искане, при която не са установени основания за отказ.

- Община Сандански няма неплатени задължения за такси по чл. 194 от Закона за водите, както и неплатени глоби или санкции по чл. 200 от същия закон, съгласно влязло в сила наказателно постановление, които не се отсрочени, разсрочени или обезпечени.

3. **Състояние на водното тяло:** В ПУРБ на ЗБР (2022-2027 г.) повърхностно водно тяло с код BG4ST500R068 с наименование „р. Санданска Бистрица от кота 590 м. с притока си р. Бобов дол до вливане в р. Струма“ е оценено в лош екологичен потенциал и лошо химично състояние.

4. **Определени цели и мерки в ПУРБ на ЗБР (2022-2027 г.):** В приложение 7.2.2. от Раздел VII са разписани мерки, основни и допълващи, с които се цели постигане на добър екологичен потенциал за показатели с отклонения, недопускане влошаването на екологичния потенциал за останалите качествени елементи и недопускане влошаването на установените стойности за приоритетни вещества. Дейностите, извършвани на обекта, включително водовземането за посочените в заявлението цели, не противоречат на предвидените мерки.

5. **Мерки в ПУРН на ЗБР (2022-2027 г.):** – В *(Приложение Ж. Национална програма от мерки)* е разработена програма от мерки, насочена към намаляване на риска от наводнения, като част от мерките са планирани за конкретни РЗПРН, а други са общи за района на басейново управление (РБУ), т.е. могат да бъдат прилагани и на места извън РЗПРН.

6. **Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира водовземането:** Водовземане чрез съществуващо масивно водохващане алпийски тип, с четири броя савачни врати (60/80 см), решетка с водовземна шахта и изпускател (с бетонна тръба Ø 600 мм). Застроеното водно количество на водохващането е $Q_{\text{застр.}} = 3\,500$ л/сек. Долният изравнител на ВЕЦ „Сандански“ е с общ обем от 45 хил. куб.м и се намира в добро техническо състояние. Изграден е до десния бряг на р. Санданска Бистрица. Координатите на водохващането са: N



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

41° 35' 05,85" и Е 23° 17' 22,34".

7. Място на ползване на водите, местност, административно-териториалната и териториалната единица, код по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици - Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци и Инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в ПИ с идентификатор 65334.210.47, м. Могилата по КК и КР на гр. Сандански, ЕКАТТЕ 65334 и ПИ с идентификатор 56839.89.12, м. „Могилата“ по КК и КР на с. Плоски, ЕКАТТЕ 56839.

8. **Параметри на исканото водовземане:** максимално разрешено водно количество до 15,826 л/сек; годишен воден лимит до 4 340,12 м³; режим на водовземане – целогодишно, разпределение по месеци:

Януари – 396,280 м ³	Май – 396,280 м ³	Септември - 313,232 м ³
Февруари – 313,232 м ³	Юни – 313,232 м ³	Октомври – 396,280 м ³
Март – 396,280 м ³	Юли – 396,280 м ³	Ноември - 313,232 м ³
Април – 313,232 м ³	Август – 396,280 м ³	Декември – 396,280 м ³

9. **Условия, при които се предоставя правото на водовземането:**

9.1. Условия на водовземане:

- Да се спазват и не се нарушават параметрите на водовземането, целта и условията при които е разрешено водовземането;

- Да се спазват приоритетите за задоволяване на исканията по смисъла на чл. 50, ал.4 и ал. 5 от Закона за водите. Разрешителното не дава право на компенсации при възникване на приоритетно водовземане.

10. Всички заинтересовани лица (ако се явят такива) в предвидения четиринадесетдневен срок за публично обявяване, могат да ползват правата си по чл. 64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите да:

т.2.възразят срещу издаването на разрешителното;

т.3.предложат условия, при които да бъде издадено разрешително, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси.

Възражения и предложения за условия се приемат само в рамките на законоустановения срок за публично обявяване като е необходимо същите да се представят в БД ЗБР – гр. Благоевград 2700, бул. „Св. Димитър Солунски“ № 66, п. к. 441.

23.9.2025 г.

X

Стоянка Манолева
Директор на БДЗБР
Signed by: STOYANKA MANOLEVA