



СЪОБЩЕНИЕ

Относно: *Публично обявяване на Заявление с вх. №РР-16-94/22.10.2025 г., за изменение на Разрешително №43110155/03.11.2016 г., продължено с Решение №ПО-01-16/23.01.2023 г., за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, издадено от директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ за експлоатация на „Канализационна система на село Дъбница“, Община Гърмен, област Благоевград, ЕКАТТЕ 24267*

1. Цел на заявеното използване на водите: Ползване на воден обект река Дъбнишка (река Върбишки дол) и Дерее, приток на река Места, за заустване на смесен поток (битови, промишлени и дъждовни) отпадъчни води от експлоатация на съществуващ обект: „Канализационна система на село Дъбница“, община Гърмен, област Благоевград, ЕКАТТЕ 24267.

2. Формираните отпадъчни води от село Дъбница се отвеждат и заустват посредством два канализационни колектора, КК №1 (Поток №1) в река Дъбнишка (река Върбишки дол), поречие Места и КК №2 (Поток №2) в Дерее, приток на река Места, поречие Места. Водните обекти попадат в обхвата на повърхностни водни тела BG4ME5001110 „р. Дъбнишка от кота 1090м до вливане в р. Места“ и BG4ME500R107 „р. Места от вливане на р. Канина до вливане на р. Мътница“.

Съгласно действащия ПУРБ на ЗБР (2022-2027г.): водно тяло с код BG4ME5001110 е определено в „много лошо екологично състояние“ по елементи за качество с отклонение от доброто екологично състояние както следва: БЕК-Макрозообентос (умерено), риби (много лошо), Основни ХФ показатели; БПК (3,93 mg/l), общ фосфор (0,24 mg/l), общ азот - еднократно превишение. Общите цели за екологичното състояние са запазване и недопускане влошаването на екологичното състояние на останалите качествени елементи и показатели и постигане на добро състояние за: БЕК макрозообентос (подобрение с 1 степен), риби (подобрение с 3 степени); БПК - постигане на средногодишна концентрация $\leq 3,0$ mg/l (понижение $>0,93$ mg/l или $>31\%$); Общ фосфор – постигане на средногодишна концентрация $\leq 0,075$ mg/l (понижение $>0,16$ mg/l или $>217\%$).

Съгласно действащия ПУРБ на ЗБР (2022-2027г.): водно тяло с код BG4ME500R107 е определено в „умерено екологично състояние“ по елементи за качество с отклонение от доброто екологично състояние както следва: БЕК-Макрозообентос (умерен ЕП), Основни ХФ показатели: Общ фосфор (0,08 mg/l). Общите цели за екологичното състояние са запазване и недопускане влошаването на екологичното състояние на останалите качествени елементи и показатели за: БЕК-

Макрозообентос - постигане на ДЕП (подобряване с 1 степен), Общ фосфор – постигане на средногодишна концентрация $\leq 0,075 \text{ mg/l}$ (понижение $>0,01 \text{ mg/l}$ или $>12\%$).

3. С подаденото Заявление №РР-16-94/22.10.2025 г. е поискано изменение на количествата на заустваните отпадъчни води от КК №1/Поток №1 и КК №2/Поток №2, както следва:

Заустване от Поток №1;

Q годишно **от** 26 640 куб.м/год. **на** 35 645куб.м/год.;

Q средноденонощно **от** 72.98 куб.м/ден **на** 97 658куб.м/ден;

Q максимално часово **от** 1.81куб.м/час **на** 2.45 куб.м/час.

Заустване от Поток №2;

Q годишно **от** 33 147куб.м/год. **на** 44 350 куб.м/год.;

Q средноденонощно **от** 90.81 куб.м/ден **на** 121 507куб.м/ден;

Q максимално часово **от** 2.32куб.м/час **на** 3.051 куб.м/час.

4. Останалите параметри на разрешеното заустване с индивидуален административен акт №43110155/03.11.2016 г. издадени на Община Гърмен остават непроменени.

5. Възражения и предложения за условия, при които да бъде издадено разрешителното, ще бъдат приемани само в рамките на законоустановения четиринадесетдневен срок от публичното обявяване, като е необходимо същите да се представят в Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” – гр. Благоевград, 2700, бул. „Св.Димитър Солунски“ №66, п.к. 441.

19.11.2025 г.

X

Стоянка Манолева

Директор на БДЗБР

Signed by: STOYANKA MANOLEVA