



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

Относно: Публично обявяване на Заявление с вх. №РР-13-5/12.09.2025 г., коригирано със Заявление с вх. №РР-13-5(8)/25.11.2025 г., подадени от г-н С. Владимиров, кмет на Община Перник и от г-н К. Стоев, кмет на Община Радомир за издаване на разрешително за ползване на воден обект - р. Струма за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуваща Канализационна система на гр. Перник, гр. Радомир и гр. Батановци (ПСОВ – гр. Батановци, изградена в поземлен имот с идентификатор 72223.12.188 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Батановци, общ. Перник, обл. Перник, ЕКАТТЕ 72223)

1. Цел на заявеното използване на водите – Заустване на смесен поток (битови, промишлени и дъждовни) отпадъчни води след пречистване в ПСОВ – гр. Батановци, посредством съществуващ бетонов канал, в повърхностен воден обект река Струма, поречие Струма от експлоатация на обект „Канализационна система на гр. Перник, гр. Радомир и гр. Батановци“, общ. Перник, обл. Перник, ЕКАТТЕ 72223.

2. Воден обект – река Струма, поречие Струма; **Водно тяло** – BG4ST900R006 „р. Струма от вливане на р. Конска до яз. Пчелина“, тип R5.

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното:

- Заявление с вх. №РР-13-5/12.09.2025 г., коригирано със Заявление с вх. №РР-13-5(8)/25.11.2025 г., подадени от г-н С. Владимиров, кмет на Община Перник и от г-н К. Стоев, кмет на Община Радомир за издаване на разрешително за ползване на воден обект - р. Струма за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуваща „Канализационна система на гр. Перник, гр. Радомир и гр. Батановци“ и приложени допълнителни документи и информация с писмо с вх. №РР-13-5(8)/25.11.2025 г.;

- С писмо с изх. №РР-13-5(1)/15.09.2025 г. на БДЗБР, в изпълнение на чл.13, ал.3 от Наредба №2 от 08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване и във връзка с чл.151, ал.4 от Закона за водите е изискано становище от РИОСВ – София относно проверка на обстоятелствата, свързани с изготвяне на преценка по чл.62, ал.1 от Закона за водите за обект „Канализационна система на гр. Перник, гр. Радомир и гр. Батановци“;

- От РИОСВ – София е постъпило становище с изх. №10030/23.09.2025 г. (Вх. №РР-13-5(2)/24.09.2025 г. на БДЗБР)

- Извършена преценка по чл.62, ал.1 от Закона за водите на заявеното искане, при която не са установени основания за отказ.

Състояние на водното тяло:

Съгласно действащия ПУРБ на ЗБР (2022-2027 г.) повърхностно водно тяло BG4ST900R006 „р. Струма от вливане на р. Конска до яз. Пчелина, тип R5 е оценено в „много лошо екологично състояние“ и в „добро химично състояние“.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

Определени цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното:

Целта заложена в ПУРБ на ЗБР (2022-2027 г.) е постигане добро екологично състояние за елементи за качество и показатели с отклонения от доброто ЕС (БЕК: Макрозообентос (много лош ЕП), Риби (много лош ЕП), Основни ФХ показатели: БПК₅ (5,31 mg/l), общ азот (3,36 mg/l), общ фосфор (0,28 mg/l), Специфични замърсители – Fe). Запазване и недопускане влошаването на екологичното състояние на останалите качествени елементи и показатели. Общите цели за химичното състояние са: Запазване, поддържане и недопускане на влошаване на доброто химично състояние по всички приоритетни вещества. За водно тяло с код BG4ST900R006 има приложено изключение от постигане на целите за екологично състояние и на целите за химично състояние, съгласно чл. 4, §4 от РДВ.

В ПУРН 2022-2027 г. на ЗБР (Приложение Ж. Национална програма от мерки) е разработена програма от мерки, насочена към намаляване на риска от наводнения, като част от мерките са планирани за конкретни РЗПРН, а други са общи за района на басейново управление (РБУ), т.е. могат да бъдат прилагани и на места извън РЗПРН. Ползването на водния обект с цел заустване на отпадъчните води, формирани от дейността на обекта, не противоречи на предвидените мерки.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването –

Канализационната система на гр. Перник, гр. Радомир и гр. Батановци е смесена (битова, промишлена и дъждовна). ПСОВ – гр. Батановци е изградена в поземлен имот с идентификатор 72223.12.188 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Батановци, общ. Перник, обл. Перник, ЕКАТТЕ 72223. Оразмерена е на вход 83 639 е.ж. и обхваща отпадъчните води на гр. Перник, гр. Радомир и гр. Батановци. Заустването на пречистените отпадъчни води в река Струма се реализира посредством съществуващ бетонов канал, след изхода на ПСОВ. Изградени са дъждопреливници към съществуващите смесени канализационни мрежи на населените места.

Извършена е реконструкция на ПСОВ – Батановци. Изградено е и третично стъпало за отстраняване на азот и фосфор. Отпадъчните води от гр. Радомир се отвеждат чрез канализационна помпена станция (КПС) и тласкател до входа на ПСОВ – гр. Батановци, като дължината на трасето на тласкателя е 7,5 км, а денивелацията между площадката на КПС Радомир и входната шахта на ПСОВ-гр. Батановци е приблизително 20 м. Не са налични данни за изградени дъждозадържателни резервоари, аварийни изпускатели при канализационни помпени станции и байпасни връзки при пречиствателната станция и съоръжения за отпадъчни води.

4. Място на заявеното ползване, местност, административно-териториална и териториалната единица, код по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици –

Канализационна система на град Перник, град Радомир и град Батановци (ПСОВ – гр. Батановци, изградена в поземлен имот с идентификатор 72223.12.188 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Батановци, общ. Перник, обл. Перник, ЕКАТТЕ 72223).

5. Проектни параметри на използването:

Формиран е следният поток отпадъчни води:



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

Заустване №1/Поток №1 – Смесен поток отпадъчни води (битови, промишлени и дъждовни) след ПСОВ – гр. Батановци, постъпващи от канализационните мрежи на гр. Перник, гр. Радомир и гр. Батановци се заустват в река Струма, поречие Струма, в място с географски координати:

N - 42° 34' 47,904"; E - 22° 57' 17,091"

Надморска височина – 648,75 м

Местата за собствен мониторинг са следните:

Пункт №1 – на вход ПСОВ в място с географски координати:

N - 42° 34' 57,161"; E - 22° 57' 14,508"; Надморска височина (Балтийска)– 652, 35 м

Пункт №2 – на изход ПСОВ – пречистена отпадъчна вода в място с географски координати:

N - 42° 34' 48,771"; E - 22° 57' 15,367"; Надморска височина (Балтийска) – 650, 70 м

**ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА
ЗАУСТВАНЕ**

Заустване	Показатели	Индивидуални емисионни ограничения		Задължение за провеждане на собствен мониторинг	
				Честота на пробовзема не	Вид на пробата
Заустване №1/Поток №1 – Смесен поток отпадъчни води (битови, промишлени и дъждовни), постъпващи от канализационните мрежи на гр. Перник, гр. Радомир и гр. Батановци след ПСОВ – гр. Батановци, се заустват в река Струма, поречие Струма	Qср. /ден.(м ³ /ден)	29 264		Годишно отчитане на количеството на заустените отпадъчни води.	
	Qмакс.час(м ³ /час)	1 750			
	Q ср. год(м ³ /год.)	10 681 360			
Пункт №2 – на изход ПСОВ – пречистена отпадъчна вода, преди заустване в р. Струма, за Поток №1	Активна реакция рН	6,0-9,0		два пъти на месец	еднократна
		мг/куб.дм	кг/ден		
	Неразтворени вещества	35		два пъти на месец	съставна (средноденоножна)
	ХПК(бихроматна)	125		два пъти на месец	Съставна (средноденоножна)



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

	БПК5	25		два пъти на месец	съставна (средноденоно щна)
	Общ фосфор	2		два пъти на месец	съставна (средноденоно щна)
	Общ азот	15		два пъти на месец	съставна (средноденоно щна)
	Олово	0,2		един път на шест месеца	еднократна
	Кадмий	не се допуска в отпадъчни те води*		**	еднократна
	Никел	0,5		един път на шест месеца	еднократна
	Мед	0,5		един път на шест месеца	еднократна
	Цинк	10		един път на шест месеца	еднократна
	Арсен	0,2		един път на шест месеца	еднократна
	Живак	не се допуска в отпадъчни те води*		**	еднократна
	Хром (общ)	1		един път на шест месеца	еднократна
	Желязо (общо)	1,5		един път на шест месеца	еднократна
	Феноли	0,1		един път на шест месеца	еднократна
	Анионактивни детергенти	1		един път на шест месеца	еднократна
	Екстрахируеми вещества	5		един път на шест месеца	еднократна
	Нефтопродукти	0,5		един път на шест месеца	еднократна

*„Не се допуска в отпадъчните води“ – т.е. концентрацията на веществото в отпадъчните води е по-малко от границата на количествено определяне на метода за анализ или при изпълнение на Условие 3 от подраздел „Други условия съобразно спецификата на обекта“ на настоящото разрешително.

**ВиК операторът да извършва мониторинг на приоритетно опасните вещества – кадмий и живак с честота на пробовземане:



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

• „Веднъж на три месеца“ – за първата година (от датата на влизане в сила на разрешителното) след преустановяване на постъпването на отпадъчните води, съдържащи приоритетно опасни вещества; • „Веднъж годишно“ – за период от три години (след първата година), в случаите на отсъствие на приоритетно опасното вещество в резултатите от едногодишния собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води и от контролните проверки на контролния орган. • В случай, че се установи наличие на приоритетно опасното вещество в заустваните отпадъчни води, дори в една от пробите, честотата на мониторинга следва да се промени и да се изпълнява с честота „веднъж на три месеца“ за срок от следващите три години. • При представяне на доказателства пред контролните органи за отсъствие на приоритетно опасното вещество в резултат от собствения мониторинг на отпадъчните води или от контролните проверки, за период повече от 6 години, може да се преустанови наблюдението му.	
Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения	От датата на влизане в сила на разрешителното.

6. Условия, при които се предоставя правото за използване на водите:

Заустването на отпадъчните води във водоприемника следва да се осъществява при изпълнение на следните по-съществени условия, които ще бъдат заложи в разрешителното за ползване на воден обект – река Струма, поречие Струма.

УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ПРАВОТО НА ПОЛЗВАНЕ	
Изисквания към канализационната мрежа и съоръженията към нея	1. В канализационната мрежа и съоръженията към нея да се включват само отпадъчни води, които могат да бъдат пречистени при съществуващата технологична схема на пречистване и не застрашават живота и здравето на обслужващия персонал на ПСОВ и при спазване на условията на чл.125 от Закона за водите. 2. Забранява се включването на нови потребители, заустващи отпадъчни води към канализационната система на населеното място, когато същата не може да осигури отвеждането и пречистването на отпадъчните води, при спазване на условията на издаденото разрешително за заустване на отпадъчни води. 3. Лицата, които осъществяват експлоатацията на канализационната мрежа и пречиствателните съоръжения са длъжни да ги поддържат в техническа и експлоатационна изправност и да осигуряват непрекъснатото нормалната им експлоатация. 4. ВиК операторът да актуализира (при необходимост) сключените Договори с абонатите си, съгласно чл.7, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4 от Наредба №7/14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места. При определяне на нормите по чл.7, ВиК операторът е необходимо да се съобрази с разпоредбите на чл.8 от Наредба №7/14.11.2000 г. ВиК операторът е длъжен да осъществява контрол над абонатите си за спазване на изискванията и нормите в Договорите по чл.4, ал.3 от Наредба №7/14.11.2000 г.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

	5. Да не се допуска заустването на непречистени отпадъчни води от канализационните мрежи във водния обект.
Дъждовни води при разделна канализационна система	Няма изградена разделна канализационна система. Канализационната мрежа е смесена.
Преливници към смесена канализационна система	1. Да не се допуска преливане на отпадъчни води от дъждопреливниците в сухо време. 2. Да се поддържат в експлоатационна изправност дъждопреливниците към канализационната система.
Преливници към дъждозадържателни резервоари	Към канализационната мрежа няма изградени дъждозадържателни резервоари.
Аварийни изпускатели при канализационни помпени станции	1. Отпадъчните води от гр. Радомир се отвеждат чрез канализационна помпена станция (КПС) и тласкател до входа на ПСОВ – гр. Батановци, като дължината на трасето на тласкателя е 7,5 км, а денивелацията между площадката на КПС Радомир и входната шахта на ПСОВ-гр. Батановци е приблизително 20 м. Координати на включване на колектор от КПС 2 (Радомир) в бетонна шахта: N - 42° 34' 58,070"; E - 22° 57' 12,485" Надморска височина – 653,79 м 2. Да не се допуска заустване на непречистени отпадъчни води от канализационните помпени станции.
Изисквания към пречиствателната станция/пречиствателните съоръжения	1. Всички байпасни и аварийни връзки за заустване на непречистени отпадъчни води да бъдат пломбирани и ползването им да става само с разрешение след уведомяване на контролиращия орган, при условията на чл.126, ал.3 от Закона за водите. 2. При аварийни ситуации да се предприемат всички мерки в съответствие с чл.131 от Закона за водите. Фактите по възникнали аварийни ситуации да се отразяват в експлоатационния дневник.
Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг	1. Да се извършва измерване на количеството на заустените отпадъчни води, посредством отговарящо на нормативните изисквания измервателно устройство. Да се спазват чл. 194а, ал.2 и ал.3 от Закона за водите. Срок: постоянен.
	2.Трайно да се сигнализируют пунктовете за собствен мониторинг Пункт №1-вход ПСОВ и Пункт №2-изход ПСОВ. Срок: постоянен.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

	3. Да се осигури безопасен достъп на контролните органи по всяко време до устройствата и съоръженията за мониторинг и информацията от собствен мониторинг. Срок: постоянен.
	4. Да се изготви и представи за съгласуване в БДЗБР План за собствен мониторинг, съгласно чл.70 от Наредба №1/11.04.2011г. за мониторинг на водите (обн. ДВ бр.34 от 29.04.2011г.), включващ показателите, посочени в настоящото разрешително. Срок: до два месеца от датата на влизане в сила на разрешителното.
	5. Да се предвиди собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води по показателите в разрешителното за ползване на воден обект. Вземането на проби, измерванията, изпитванията и анализите да се извършват от акредитирана лаборатория, съгласно изискванията на Закона за водите и <i>Наредба №2 от 08.06.2011 г.</i> Използваните методи за анализ трябва да отговарят на изискванията на чл. 84 от <i>Наредба № 1 за мониторинг на водите.</i> Срок: постоянен.
	6. Във връзка с изискванията на чл. 174, ал.5 от Закона за водите и на основание чл.67, чл.68 и чл.69 от Наредба №1/11.04.2011 г. за мониторинг на водите (обн. ДВ бр.34 от 29.04.2011 г.), резултатите от провеждания собствен мониторинг да се представят в Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ и РИОСВ - София в 15 дневен срок от датата на протокола от изпитване. Срок: постоянен.
	7.Процедурата за собствен мониторинг на отпадъчните води да бъде съгласно изискванията на чл.19 от <i>Наредба №6/09.11.2000 г.</i>, за показателите: неразтворени вещества, БПК₅, ХПК, общ азот и общ фосфор. За останалите показатели – съгласно изискванията в таблицата по-горе.
	8. Информацията от направените измервания да се съхранява за период от 6 години, съгласно чл.174, ал.2 от Закона за водите. При прекратяване правото на ползване на водния обект, информацията да се предаде за съхранение в Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“.
	9. Всяка година до 31 март да се предоставя в БД ЗБР и РИОСВ – София доклад за изпълнение на условията определени в настоящото разрешително, съгласно чл.48, ал.1, т.12 от Закона за водите.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

	Срок: ежегодно. 9. Да не се заустват във водния обект река Струма, поречие Струма от обект „Канализационна система на град Перник, град Радомир и град Батановци“ следните приоритетно опасни вещества: Антрацен; Бромирани дифенилетири; Кадмий и неговите съединения; Хлоралкани, C10-13; Ендосулфан; Хексахлоробензен; Хексахлоробутадиен; Хексахлороциклохексан; Живак и неговите съединения; Нонилфеноли; Пентахлоробензен; Полиароматни въглеводороди (РАН); Трибутилкалаени съединения и след 31.12.2033 г. следните приоритетно опасни вещества: Ди-(2-етилхексил)-фталат (DEHP); Трифлуралин; Дикофол; Перфлуорооктан сулфонова киселина и нейните производни (PFOS); Киноксифен; Диоксини и диоксиноподобни съединения; Хексабромциклододекани (HBCDD); Хептахлор и хептахлор епоксид.
Аварийни и байпасни връзки при пречиствателни станции и съоръжения	1. Всички байпасни и аварийни връзки към пречиствателните станции, от които може да се осъществява заустване на непречистени отпадъчни води в повърхностни води, да бъдат пломбирани в затворено положение от РИОСВ – София. Нарушаването на пломбите се допуска след уведомяване и съгласие на контролиращия орган при условията и реда на чл.126, ал.3 от Закона за водите. 2. При аварийни ситуации да се предприемат необходимите мерки в съответствие с изискванията на чл.131 от Закона за водите. Фактите по възникнали аварийни ситуации да се отразяват в експлоатационния дневник.
Обеззаразяване на пречистените отпадъчни води	1. Да се извършва обеззаразяване на пречистените отпадъчни води по предписание на органите на Министерството на здравеопазването. 2. Да се контролира количеството на остатъчния хлор в пречистените отпадъчни води, преди включването им във водоприемника (само в случаите, когато обеззаразяването се извършва чрез хлориране).
Третиране и транспортиране на отпадъците, включително утайките образувани от дейността на пречиствателните станции и съоръжения за отпадъчни води.	Събирането, транспортирането и съхранението на отпадъците и утайките от пречиствателните съоръжения на ПСОВ – град Батановци да се извършва в съответствие с изискванията на <i>Закона за управление на отпадъците</i> .
Обезвреждане и/или оползотворяване на утайките образувани от дейността на	1. Обезвреждането на утайките от ПСОВ – град Батановци да се извършва в съответствие с изискванията на <i>Закона за управление на отпадъците</i> .



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

пречиствателните станции и съоръжения за отпадъчни води	2. При използване на утайките в селското стопанство да се спазват изискванията на <i>Наредбата за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води, чрез употребата им в земеделието.</i>
Охранителни мерки и съоръжения около складове за течни суровини и готова продукция, които могат да се превърнат в потенциален замърсител на водоприемниците	Около складове за химикали, течни горива, както и около местата за съхранение на утайки, формирани от пречистването на отпадъчните води или други вещества – потенциален рисков замърсител на водоприемника, да се предвидят необходимите обваловки или други средства, които да не позволяват изтичането на замърсители във водоприемника.
Условия към повторно използваните пречистени отпадъчни води	Не се предвижда повторно използване на пречистените отпадъчни води.
Изисквания към начина на заустване във водния обект	В мястото на заустване да не се допуска обрушване на брега и промяна на коритото на водоприемника, както и промяна на режима на водите във водния обект или намаляване на нормалната пропускателна способност и замърсяване на водите.
Други условия съобразно спецификата на обекта	1. На основание чл. 5, ал. 2 от Наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 13 от Закона за водите, условията в разрешителните за заустване, свързани с експлоатацията на канализационните системи се изпълняват от В и К оператор в съответствие с чл. 48, ал. 4 от Закона за водите. 2. ВиК операторът да преустанови заустването на проритетно опасни вещества – кадмий и живак, като преразгледа договорите си с абонатите и преустанови приемането на отпадъчни води от обекти, които използват приоритетно опасни вещества и които могат да попаднат в отпадъчните води, подавани за пречистване в ПСОВ. 3. В срок до два месеца от датата на влизане в сила на разрешителното да се извърши еднократно пробовземане от акредитирана лаборатория и изпитване на приоритетно опасните вещества – Антрацен; Бромирани дифенилетири; Кадмий и неговите съединения; Хлоралкани, C10-13; Ендосулфан; Хексахлоробензен; Хексахлоробутадиен; Хексахлороциклохексан; Живак и неговите съединения; Нонилфеноли; Пентахлоробензен; Полиароматни въглеродороди (РАН) и Трибутилкалаени съединения (вещества с №№2, 5, 6, 7, 14, 16, 17, 18, 21, 24, 26, 28 и 30, посочени в Приложение №1 на <i>Наредбата за стандарти за качество на околната среда и някои други замърсители</i>, в сила от 11.12.2015 г.). Използваните методи за анализ трябва да отговарят на изискванията на чл.84 от Наредба №1 за мониторинг на водите (ДВ бр.34/2011 г.). Заверени копия от протоколите с резултатите от извършените анализи да се представят в Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ и РИОСВ – София до 15 дни от датата на протоколите от изпитване.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

	4. В случай, че при извършване на изпитването, постановено в Условие 3, се установят концентрации на изпитваните приоритетно опасни вещества над границите на количествено определяне на съответния метод за анализ, да се изготви програма с предвидени мероприятия и срокове за поетапно намаляване и прекратяване на замърсяването с установените приоритетно опасни вещества, вкл. живак и кадмий (ако са налични). Програмата да се представи за съгласуване в БДЗБР и РИОСВ - София в срок до един месец от датата на протокола от изпитване.
	5. Заустването на приоритетни опасни вещества, включително кадмий и живак се счита за преустановено, ако измерената конценарция на съответното вещество в отпадъчните води (ако е налично), не надвишава концентрацията на същото вещество, измерена във водата на довеждащите водопроводи, захранващи водопроводната мрежа на агломерацията, при осигурено пробовземане едновременно от вход на водопроводната мрежа и на изход ПСОВ – град Батановци.
	6. Разрешава се да се преустанови извършваният мониторинг на приоритетно опасни вещества – живак и кадмий след писмено потвърждение от РИОСВ - София, че е преустановено включването на отпадъчни води, съдържащи приоритетно опасни вещества в резултатите от собствения мониторинг на отпадъчните води и от контролните проверки/контролния мониторинг за период повече от от шест години.

7. Възражения и предложения за условия, при които да бъде издадено разрешителното, ще бъдат приемани само в рамките на законоустановения четиринадесетдневен срок за публично обявяване, като е необходимо същите да се представят в Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ – п.к. 441.

28.4.2026 г.

X

Стоянка Манолева
Директор на БДЗБР
Signed by: STOYANKA MANOLEVA