



СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Публично обявяване на Заявление с вх. №РР-14-1/12.03.2026 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект река, приток на река Струма с цел заустване на отпадъчни води в повърхностни води за **експлоатация на съществуващ обект** „Цех за производство на директни плодови сокове“, изграден в поземлен имот с идентификатор 17751.11.175 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на м. „Бахчите“, землище на с. Граница, общ. Кюстендил, обл. Кюстендил, ЕКАТТЕ 17751

1. Цел на заявеното използване на водите – Заустване на смесен поток пречистени отпадъчни води (битови и промишлени), след ЛПСОВ в река, приток на река Струма при експлоатация на съществуващ обект „Цех за производство на директни плодови сокове“ имот с идентификатор 17751.11.175 по КККР на м. „Бахчите“, землище на с. Граница, общ. Кюстендил, обл. Кюстендил, ЕКАТТЕ 17751.

2. Воден обект – река, приток на река Струма, поречие Струма; **Водно тяло** – BG4ST700R021 „р. Струма от вливане на р. Соголянска Бистрица до вливане на р. Елешница“:

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното:

Заявление с вх. №РР-14-1/12.03.2026 г. е подадено от г-н Валерий Стоянов, управител на „МАРШАЛ 91“ ЕООД, гр. София за издаване на разрешително за ползване на воден обект река, приток на река Струма, с цел заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващ обект: „Цех за производство на директни плодови сокове“, поземлен имот с идентификатор 17751.11.175 по КККР на м. „Бахчите“, землище на с. Граница, общ. Кюстендил, обл. Кюстендил, ЕКАТТЕ 17751. Към заявлението са приложени документи и допълнителна информация. Извършена е преценка по чл.62, ал.1 от Закона за водите на заявеното искане, при която не са установени основания за отказ.

Състояние на водното тяло:

Повърхностен воден обект река, приток на река Струма е част от повърхностно водно тяло „р. Струма от вливане на р. Соголянска Бистрица до вливане на р. Елешница“ с код BG4ST700R021. В действащия ПУРБ на БДЗБР (2022-2027) тялото е оценено в умерен екологичен потенциал и добро химично състояние по елементи и показатели за качество с отклонения от добрия екологичен потенциал: БЕК: Фитобентос (умерен ЕП), Риби (умерен ЕП); Основни ФХ показатели: БПК₅ (3,62 mg/l за пункт BG4ST06733MS401), общ азот (2,2 mg/l), общ фосфор (0,14 mg/l). Конкретните цели за изпълнение заложи в ПУРБ на БДЗБР (2022-2027) са постигане на добър екологичен потенциал по елементи и показатели за качество са както следва: БЕК - постигане на добър ЕП за: фитобентос (подобряване с 1 степен), риби (подобряване с 1 степен); БПК₅ - постигане на средногодишна концентрация ≤ 3,0 mg/l (понижение >0,62 mg/l или >21%

за пункт BG4ST06733MS401); Общ азот - постигане на средногодишна концентрация $\leq 1,5$ mg/l (понижение $>0,7$ mg/l или $>47\%$); Общ фосфор – постигане на средногодишна концентрация $\leq 0,075$ mg/l (понижение $>0,07$ mg/l или $>88\%$). Поставената химична цел за водното тяло е запазване, поддържане и недопускане на влошаване на доброто химично състояние по всички приоритетни вещества.

Определени цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното:

За горесцитираното водно тяло в Програмата от мерки за повърхностни и подземни води в ПУРБ (2022-2027) са разписани следните мерки, имащи отношение към заявеното искане:

- Ограничаване на замърсяването на повърхностните води чрез преустановяване на изпускането на приоритетни и приоритетно опасни вещества.
- Намаляване и предотвратяване на замърсяването с устойчиви органични замърсители/приоритетни вещества чрез разработване на методи за анализ на приоритетните вещества във водите.

Точката на заустване не попада в защитени зони и защитени територии по смисъла на чл. 119а, ал. 1, т.5, в чувствителни зони и в санитарно-охранителни зони, изградени около водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и/или около водоземни съоръжения за минерални води по смисъла на чл.119, ал. 4 от Закона за водите.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването –

На площадката на обекта е изградена разделна канализационна мрежа за битови и промишлени води; изградено е ЛПСОВ (локално пречиствателно съоръжение за отпадъчни води), включващо биореактор В6, решетъчно сито и ламелен утаител (калозадържител).

4. Място на заявеното ползване, местност, административно-териториална и териториалната единица, код по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици – поземлен имот с идентификатор 17751.11.175 по КKKP на м. „Бахчите“, землище на с. Граница, общ. Кюстендил, обл. Кюстендил, ЕКАТТЕ 17751.

5. Проектни параметри на използването:

На обекта се формира следният поток отпадъчни води:

Заустване №1/Поток №1 – Отпадъчни води (битови и промишлени) от цех за преработка на плодове и зеленчуци, след пречистване в ЛПСОВ, се заустват във воден обект река, приток на река Струма, в място с географски координати:

N - 42° 15' 28,701"

E - 22° 44' 50,595"

Надморска височина (Балтийска система) - 523,60 м

Собственият мониторинг и контролът на пречистените отпадъчни води ще се извършва в Пункт №2 – ревизионна шахта на изход ЛПСОВ.

ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ

Заустване №	Показатели	Индивидуални емисионни ограничения
Заустване №1/Поток №1	Q ср.ден (куб.м/ден)	27,40
	Q макс/ч (куб.м/час)	3,42
	Q год (куб.м/год)	3 452,4
Пункт № 2 – изход на ЛПСОВ, преди заустване в река, приток на река Струма	Активна реакция рН	6,0-9,0
		мг/куб.дм
	Неразтворени вещества	50
	БПК ₅	50
	ХПК (биохроматна)	250
	Растителни масла и мазнини	10
	Общ фосфор	5
	Общ азот	10
Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения	От датата на влизане в сила на разрешителното.	

6. Условия, при които се предоставя правото за използване на водите:

Да се спазват и не се нарушават параметрите, целта и условията на ползването на водния обект; Да се поддържа в добро техническо и експлоатационно състояние на ЛПСОВ; Събирането, транспортирането и съхранението и/или обезвреждането на утайките от ЛПСОВ да се извършва в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците; В мястото на заустване да не се допуска обрушване на ската и промяна на коритото на водоприемника, както и промяна на режима на водите във водния обект или намаляване на нормалната пропускателна способност и замърсяване на водите; Провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на резултати в БДЗБР и РИОСВ – София.

7. Възражения и предложения за условия, при които да бъде издадено разрешителното, ще бъдат приемани само в рамките на законоустановения четиринадесетдневен срок за публично обявяване, като е необходимо същите да се

представят в Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” – гр. Благоевград 2700,
бул. „Св. Димитър Солунски“ №66, п.к. 441.

28.5.2026 г.

X

Стоянка Манолева
Директор на БДЗБР
Signed by: STOYANKA MANOLEVA