



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

Ниво на класификация 0
[TLP-WHITE]

28.9.2026 г.

X П-01-159-4/28.09.2026

Деловодител
Signed by: MAKEDONKA GRAHOVSKA

ДО
Г-ЖА СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД

ул. „Свобода“ №1
гр. Благоевград, 2700

Относно: *Инвестиционно предложение „Увеличаване на разрешеното количество подземни води за водовземане от тръбен кладенец ТК „Струмско 2“, изграден в поземлен имот с идентификатор 04279.629.6 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“, с възложител Община Благоевград*

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА,

Във връзка с писмо с изх. № ПД-1036-3/29.05.2026 г. на РИОСВ – Благоевград, относно постъпило писмо с изх. № П-00-1191-(1)/13.07.2026 г. на Община Благоевград, във връзка с преразглеждане на горепосоченото инвестиционно предложение с изх. № П-01-159-1/05.05.2026 г. на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“.

Съгласно разпоредбата на чл. 4а, ал. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредба за ОВОС) и на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, Ви уведомявам, че гореописаното инвестиционно предложение е преразгледано и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ изразява следното становище:

1. Характеристика и цел на инвестиционното предложение, съгласно представената информация:

Предмет на инвестиционното предложение е увеличаване на разрешеното количество подземни води за водовземане от тръбен кладенец ТК „Струмско 2“, изграден в поземлен имот с идентификатор 04279.629.6 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград и изменение на разрешителното за водовземане. За водовземане на подземни води от ТК „Струмско 2“ има издадено от директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (БДЗБР), Разрешително № 41590175/06.04.2016 г. с титуляр Община Благоевград, изменено с Решения № ПО-01-62/14.05.2019 г. и ПО-01-51/29.01.2025г. С Разрешително № 41590175/06.04.2016 г. са предоставени права за водовземане от подземно водно тяло „Порови води в неоген –

Благоевград“ с код BG4G000000N014. Целта на водовземането е за „Други цели“ – за нуждите на зелените и тревни площи, обособени в северната част на поземлен имот с идентификатор 04279.629.6. Обект на водоснабдяване е „Поливна система Струмско 2“. Разрешителното е с краен срок на действие 06.04.2026 г. Съгласно регистрите, водени от БДЗБР, водовземно съоръжение ТК „Струмско 2“ е вписано под № 1276/23.02.2023 г. в Регистър на водовземните съоръжения за стопански цели на БДЗБР.

Водовземното съоръжение е с дълбочина 60 м. Съгласно информация от Възложителя разрешените годишни водни количества от 500 м³/год. са крайно недостатъчни за хранване на поливната система с цел поддържане на добро състояние, гъстота и наситено зелен цвят на зелените и тревни площи. Поливането на около 2450 кв. м зелени и тревни площи се планира сезонно в периода 15 април – 15 септември (до 153 поливни дни). За обезпечаване нуждите с вода за водоснабдяване на „Поливна система Струмско 2“ ще бъдат необходими 1500 м³/год. или 0,05 л/сек.

2. Оценка на допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в План за управление на речните басейни на Западнобеломорски район (ПУРБ на ЗБР) 2022–2027 г.

2.1. Засегнати повърхностни водни тела, състояние, определени екологични цели, последна налична годишна оценка и данните за влошаване или подобряване – неприложимо.

2.2. Засегнати подземни водни тела, състояние, определени екологични цели, последна налична годишна оценка и данните за влошаване или подобряване:

Поземлен имот с идентификатор 04279.629.6 попада в обхвата на две подземни водни тела, а именно:

➤ Подземно водно тяло „Порови води в кватернер - Благоевград“ с код BG4G000000Q004 и дебелина до 20 м. Съгласно ПУРБ на ЗБР (2022-2027), водното тяло е оценено в „добро количествено състояние“ и в „лошо химично състояние“. Поставените за него цели са запазване, поддържане и недопускане на влошаване на доброто количествено състояние, както и предотвратяване на замърсяването и постигане на СКОС за добро химично състояние за показатели с отклонения, и поддържане на непревишения на СКОС за показатели без отклонения;

➤ Подземно водно тяло „Порови води в неоген – Благоевград“ с код BG4G000000N014 и дебелина до 150 м. Съгласно ПУРБ на ЗБР (2022-2027), водното тяло е оценено в „лошо количествено състояние“ и в „добро химично състояние“. Поставените за него цели са постигане на добро количествено състояние, както и запазване, поддържане и недопускане на влошаване на доброто химично състояние.

Съгласно последната годишна оценка от 2025 г., подземните водни тела са оценени в „лошо“ химично състояние.

Предвиденото водовземане ще окаже натиск върху подземно водно тяло „Порови води в неоген – Благоевград“ с код BG4G000000N014.

В изпълнение на мярка СА_3_4 от ПУРБ на ЗБР (2022–2027 г.) за изменение или отнемане на разрешителни за водовземане от подземни води, бяха намалени разрешените водни количества за подземни водни тела в риск/лошо количествено състояние. В резултат на това бяха преизчислени издадените разрешителни за водовземане от подземно водно тяло „Порови води в неоген - Благоевград“ с код BG4G000000N014 и бе освободен свободен ресурс.

Съгласно актуализираните водни количества:

2.2.1. Информацията, която следва да се вземе предвид за подземно водно тяло (ПВТ) „Порови води в неоген – Благоевград“ с код BG4G000000N014:

- общо разполагаеми ресурси – 27,00 л/сек;
- общо разрешено водовземане от него по издадени разрешителни – 7,413 л/сек;
- водовземане от кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите – 5,163 л/сек;
- експлоатационен индекс – 46,57 %;
- свободни водни количества – 14,424 л/сек.

2.2.2. Площ на землището на гр. Благоевград, попадащо в ПВТ „Порови води в неоген – Благоевград“ с код BG4G000000N014 – 22,525726 кв. км.

- модул на оттока на ПВТ – 0,11 л/сек/км²;
- разполагаем ресурс на ПВТ в землището на гр. Благоевград – 2,48 л/сек.

2.2.3. Общо съществуващо и бъдещо водовземане от ПВТ „Порови води в неоген – Благоевград“ с код BG4G000000N014 в землището на гр. Благоевград, което включва разрешеното водовземане по реда на Закона за водите, както и водовземането по одобрени и/или съгласувани инвестиционни предложения по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие – 2,468 л/сек.

- по издадени разрешителни – 0,929 л/сек;
- по инвестиционни предложения – 1,439 л/сек.

2.2.4. Данни за установените към момента и очакваните в резултат от реализиране на инвестиционните предложения замърсяващи вещества и/или показатели на замърсяване – В резултат от реализиране на инвестиционното предложение не се очакват замърсявания и превишения на СКОС и ПЗ за нито едно от замърсяващите вещества.

2.2.5. Критерии за добро количествено и химично състояние на подземното водно тяло, които може да бъдат засегнати, включително: надвишаване на разполагаемите ресурси, създаване на интрузия на солени или замърсени води, влошаване на състоянието на повърхностни водни тела и сухоземни екосистеми, понижаване на водното ниво в пунктове за мониторинг, по които се определят естествените ресурси и посоката на потока на подземните води и/или в съоръжения за питейно водоснабдяване. В резултат от реализиране на инвестиционното предложение не се очаква да бъде засегнат критерия за добро количествено състояние на подземното водно тяло, а именно надвишаване на разполагаемите ресурси на ПВТ „Порови води в Неоген-Благоевград“ с код BG4G000000N014.

2.3. Зони за защита на водите по чл. 119а от Закона за водите.

Имот с идентификатор 04279.629.6 попада в границите на зони за защита на водите по смисъла на чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите, а именно:

✓ по чл. 119а, ал. 1 т. 1 от Закона за водите – зони за защита на водите предназначени за питейно-битово водоснабдяване с код BG4DGW000000Q004 и BG4DGW000000N014;

✓ по чл. 119а, ал. 1, т. 3, буква „б“ – чувствителна зона „р. Благоевградска Бистрица от вливане на р. Хърсовска до вливане в р. Струма“ с код BG4ST500R047.

2.4. Санитарно-охранителни зони около водовземните съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около водовземните съоръжения за минерални води по чл. 119, ал. 4 от Закона за водите.

Към настоящия момент поземлен имот с идентификатор 04279.629.6 не попада в границите на санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно-

битово водоснабдяване и водоизточници на минерални води, по смисъла на чл. 119, ал. 4 от Закона за водите.

2.5. Приложими мерки, ограничения и забрани по ПУРБ на ЗБР (2022-2027) и програмата от мерки:

В Приложение 7.2.2. (Програма от мерки за повърхностни и подземни води в ЗБР) от Раздел 7 – „Кратък преглед на програмата от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда“ за гореописаното подземно водно тяло са разписани мерки и действия към тях, с които се цели постигане/поддържане на доброто състояние, чрез изпълнение на конкретни действия. В програмата от мерки е разписана основна мярка с код на действие DW_3_1: „Ограничаване на водовземането за всяка друга цел, когато съществува риск да се засегне водовземането за питейно-битово водоснабдяване на населението.“

**По-подробна информация за всички мерки и действия към тях за поддържане на доброто състояние на водните тела, е налична в Приложение 7.2.2. „Програма от мерки за повърхностни и подземни водни тела“ от Раздел 7 на ПУРБ на ЗБР (2022-2027), публикувана на сайта на БДЗБР.*

Заклучение: Реализирането на инвестиционното предложение е допустимо при спазване на целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, заложи в ПУРБ на ЗБР (2022-2027).

3. Оценка на допустимостта на инвестиционното предложение спрямо План за управление на риска от наводнения на Западнбеломорски район (ПУРН на ЗБР 2022-2027).

Имот с идентификатор 04279.629.6 не попада в границите на заливане при наводнения с вероятност за повторно настъпване 20 г. (5%), 100 г. (1%) и 1000 г. (0,1%) вълна на определените райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) по чл. 5 от Директивата за наводненията, утвърдени със Заповед № РД-802/10.08.2021 г. на министъра на околната среда и водите, съгласно чл. 146г, ал. 2 от Закона за водите.

В ПУРН на ЗБР (2022-2027), в Приложение Ж (Национална програма от мерки) е разработена програма от мерки, насочена към намаляване на риска от наводнения, като част от мерките са планирани за конкретни РЗПРН, а други са общи за района на басейново управление и могат да бъдат прилагани и на места извън РЗПРН. Няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на предвидените дейности.

Заклучение: Реализирането на инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРН на ЗБР (2022-2027).

4. Забрани и ограничения предвидени от Закона за водите и подзаконовата нормативна уредба:

➤ За реализиране на инвестиционното предложение е необходимо провеждане на процедура за изменение на издаденото разрешително за водовземане от подземни води съгласно чл. 72, ал. 1, т. 2 от Закона за водите.

➤ На основание чл.46а и съгласно чл. 44 от Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води свободните водни количества на подземните водни тела се преценяват на етап заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води във връзка с прилагане разпоредбите на чл. 60; чл. 61, ал. 2, т. 2; чл. 62, ал. 1, т. 5 и във връзка с изпълнение на изискванията по чл. 118в, т. 1 от Закона за водите.

Регистрите за свободните водни количества се актуализират ежемесечно и са достъпни на интернет страницата на Басейнова дирекция „Западнбеломорски район“ на следния адрес: <https://wabd.bg/content/регистри-и-процедури/свободни-водни-количества-на-подземн/>.

➤ Съгласно чл. 163 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води в процедурата по издаване на разрешително се извършва преценка на искането по критериите, определени в чл. 62 на Закона за водите.

➤ В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от Закона за водите, всички води и водни обекти се опазват от изтощаване, замърсяване и увреждане с цел поддържане на необходимото количество и качество на водите и здравословна околна среда, съхраняване на екосистемите, запазване на ландшафта и предотвратяване на стопански щети.

5. Информация за съществуващи и разрешени въздействия върху водните тела в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шеста от ЗООС – в района на разглежданото инвестиционно предложение има издадени 12 бр. действащи разрешителни.

6. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми – Реализирането на инвестиционното предложение не следва да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми, както и върху заложените цели за опазване на тяхното състояние при условие, че се спазват законовите изисквания и условията, описани в настоящото становище.

7. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС - Предвид параметрите на представеното инвестиционно предложение и изчислен експлоатационен индекс под 60% за ПВТ „Порови води в неоген – Благоевград“ с код BG4G000000N014, считам за неприложими разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

8. Заключение: Предвид гореизложеното, представеното за разглеждане инвестиционно предложение е допустимо спрямо режимите, определени в утвърдените ПУРБ на ЗБР (2022-2027) и ПУРН на ЗБР (2022-2027), при спазване разпоредбите на Закона за водите.

28.9.2026 г.

X

Стоянка Манолева
Директор на БДЗБР
Signed by: STOYANKA MANOLEVA