





**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ**  
**БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“**

**СЪОБЩЕНИЕ**

**Относно:** Публично обявяване на заявление от „СТОФ“ ЕАД, с. Кърналово, община Петрич, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

**1. Целта на заявеното използване на водите:** други цели в обект „Цех за дограма“, изградени в имот с идентификатор 40912.91.9, с. Кърналово, община Петрич

**2. Водното тяло, в което се предвижда използване на водите:** „Порови води в кватернер - Струмешница“ – BG4G000000Q001.

**3. Съоръженията, чрез които ще се реализира използването:** Водовземането от подземни води ще се осъществява от тръбен кладенец ТК-1, изграден в имот с идентификатор 40912.91.9, с. Кърналово, община Петрич. Водовземното съоръжение има следната конструкция: тръбен кладенец ТК-1 с дълбочина 32,00 м; диаметър на обсаждане с PVC тръби – Ø 200/7,7 мм; от 0,00 м до 1,90 м е изградена шахта; от 1,90 м до 7,0 м – прикриваща метална колона с диаметър Ø 245/5 мм със задтръбна циментация; филтърна колона в интервала от 12,00 м до 30,00 м – прорезен филтър с размери на слота 200/3 и обща надупченост 5%; утайник от плътни PVC тръби в интервала от 30,00 м до 32,00 м. В задтръбното пространство от 7,00 м до 30,00 м е изпълнена гравийна засипка с филц 5-15 мм. Тръбният кладенец е оборудван с потопяема помпа „ЕВАРА“ 4WN8-17 с максимален дебит 12,00 м<sup>3</sup>/час и напор 108,00 м, спусната на дълбочина от 25,00 м до 26,00 м.

**4. Мястото на използване на водите, местността, административно-териториалната и териториалната единица:** с. Кърналово, община Петрич, област Благоевград, ЕКАТТЕ 40912

**5. Проектните параметри на използването, включително:**

а) количество на водите: дневно – 9,7 м<sup>3</sup>/дн. За периода на сезонно водовземане годишно 2 377,70 м<sup>3</sup>/год.  
сезонно от 01.04 до 30.09. – 1788,5 м<sup>3</sup>/год.  
средноденонощно - 0,077 л/сек.

б) минимално водно количество, при което е възможно изпълнение на дейностите в обекта, който ще се водоснабдява:

дневно – 7,8 м<sup>3</sup>/дн. За периода на сезонно водовземане годишно 2 020,00 м<sup>3</sup>/год.  
сезонно от 01.04 до 30.09. – 1430,8 м<sup>3</sup>/год.  
средноденонощно - 0,065 л/сек.

в) максимално допустимото понижение при средноденонощен дебит на черпене 0,077 л/сек – 0,19 м;

**6. Условието, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:**

а) спазване целта, за която е разрешено водовземането и на разрешеното водно количество;

б) провеждане на собствен мониторинг, съгласно изискванията на чл. 80 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води;

в) монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане.

г) заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите.

д) Да предоставя на Директора на Басейновата дирекция "Западнобеломорски район":

