





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите  
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

СЪОБЩЕНИЕ

**Относно:** Публично обявяване на заявление с вх. № РР-01-91/12.04.2018 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект Старата река, с цел заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на обект „Канализационна система на село Годлево“, общ. Разлог, обл. Благоевград

1. Заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на обект „Канализационна система на село Годлево“, общ. Разлог, обл. Благоевград, ЕКАТТЕ 15326.

2. Водоприемник на формираните отпадъчни води от населеното място е Старата река, поречие Места, водно тяло с код BG4ME800R1088 „р.Седрач (Бачевска) от изворите до вливане в р.Изток“, съгласно ПУРБ на ЗБР 2016-2021 г.

3. Канализационната мрежа на населеното място е смесен тип. Отпадъчните води са основно с битов характер.

**Поток №1** – смесен поток (битови, промишлени и дъждовни) отпадъчни води от КК на село Годлево се заустват в Старата река, местност „Шипков кладенец“, землище на с.Годлево в точка с координати:

N - 41° 55' 22,0196"

E - 23° 28' 57,8969"

кота 846,52 м

4. Количества на заустваните отпадъчни води и индивидуални емисионни ограничения:

ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ		
Заустване №	Показатели	Индивидуални емисионни ограничения
Пункт №1 – изход КК с. Годлево	Q <sub>ср. ден.</sub> (M <sup>3</sup> /ден)	44,08
	Q <sub>макс. час.</sub> (M <sup>3</sup> /час)	1,84
	Q <sub>ср. год.</sub> (M <sup>3</sup> /ГОД.)	16 091
		мг/дм <sup>3</sup>
	Активна реакция рН	6,0 – 9,0
	Неразтворени вещества	35
	Биохимична потребност от кислород (БПК <sub>5</sub> ) при 20 °С без нитрификация	25
	ХПК (бихроматна)	125
Нефтопродукти	0,5	
Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения	От влизане в сила на настоящото разрешително.	



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите  
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

5. Възражения и предложения за условия, при които да бъде издадено разрешителното, ще бъдат приемани само в рамките на законоустановения четиринадасет дневен срок за публично обявяване, като е необходимо същите да се представят в Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ – п.к. 441.

**ИНЖ. РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ**  
Директор на Басейнова Дирекция  
„Западнобеломорски район“

чл. 2 от  
ЗЗЛД

