



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: *Публично обявяване на заявление от Управителя на „УВЕКС“ ЕООД, гр. Сандански за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения*

1. Целта на заявеното използване на водите: обществено питейно-битово водоснабдяване на с. Горна Сушица, община Сандански.

2. Водното тяло, в което се предвижда използване на водите: “Пукнатинни води в Пирински блок” с код BG4G1PzC2Pg019.

3. Съоръженията, чрез които ще се реализира използването: Водовземането от подземни води се осъществява от водовземно съоръжение ВС „Дъбовица“, изграден в имот с № 000021, землище с. Горна Сушица, община Сандански. Водовземното съоръжение е със следната конструкция: каптиран извор в силно изветрели и напукани порфиroidни гранити до гранодиорити и кварцодиоритите, от който по АС тръбопровод Ø 60 мм, водата постъпва в каптажна шахта с двукамерна конструкция – мокра и суха камера. Сухата камера е с размери 0,78 x 0,84 x 1,90 м, а мократа – 1,03 x 0,84 x 0,74 м. Двете камери са разделени с бетоново прагче. Каптажната шахта се затваря с метална врата. От каптажната шахта по АС тръбопровод Ø 60 мм с дължина около 3300 м, водата постъпва в резервоар с обем 75 куб.м, от където се подава към водопроводната мрежа на с. Горна Сушица, община Сандански.

4. Мястото на използване на водите, местността, административно-териториалната и териториалната единица: с. Горна Сушица, община Сандански, област Благоевград, ЕКАТТЕ 16403

5. Проектните параметри на използването, включително:

а) количество на водите: дневно – 12,16 м³/дн.
годишно 4 438,40 м³/г.
средноденонощно - 0,14 л/сек

б) дебит на водовземното съоръжение - 0,82 л/сек

6. Условията, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

а) спазване целта, за която е разрешено водовземането и на разрешеното водно количество;

б) провеждане на собствен мониторинг, съгласно изискванията на чл. 80 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води;

в) монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за различната цел на водовземане.

г) заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите.

д) Да предоставя на Директора на Басейновата дирекция "Западнобеломорски район":

- данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на черпените и ползваните водни количества към 30 юни и към 31 декември всяка година, в срок до 14 дни след посочените дати;

- в срок до 15 дни от датата на изпитването, протоколите от анализ на водните проби за определяне на състава и свойствата на подземните води;

- в срок до 31 януари на следващата година информация за определяне на дължимата такса за водовземане;

