



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Публично обявяване на заявление с вх. № РР-01-145/12.06.2018 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект дере, приток на река Канина, с цел заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на обект „Канализационна система на село Лещен“, общ. Гърмен, обл.Благоевград

1. Заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на обект „Канализационна система на село Лещен“, общ. Гърмен, обл. Благоевград, ЕКАТТЕ 43606.

2. Водоприемник на формираните отпадъчни води от населеното място е дере, приток на река Канина, поречие Места, водно тяло с код BG4ME600R1106 „р.Канина от изворите с десния си приток р.Вищерица до вливане в р.Места“.

3. Поток №1 – смесен поток (битови и дъждовни) отпадъчни води от КК на село Лещен се заустват в дере, приток на река Канина в точка с координати:

X – 4485741,76

Y - 8540306,59

кота 918,36 м

4. Количества на заустваните отпадъчни води и индивидуални емисионни ограничения:

ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ		
Заустване №	Показатели	Индивидуални емисионни ограничения
Пункт №1 – изход КК с. Лещен	$Q_{\text{ср. ден.}} (\text{м}^3/\text{ден})$	73,70
	$Q_{\text{макс. час}} (\text{м}^3/\text{час})$	3,07
	$Q_{\text{ср. год}} (\text{м}^3/\text{год.})$	26 900
		$\text{мг}/\text{дм}^3$
	Активна реакция рН	6,0 – 9,0
	Неразтворени вещества	35
	Биохимична потребност от кислород (БПК ₅) при 20 С без нитрификация	25
	ХПК (бихроматна)	125
	Нефтопродукти	0,5
Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения	От влизане в сила на настоящото разрешително.	



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

5. Възражения и предложения за условия, при които да бъде издадено разрешителното, ще бъдат приемани само в рамките на законоустановения четиринадасет дневен срок за публично обявяване, като е необходимо същите да се представят в Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ – п.к. 441.

ИНЖ. РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ
*Директор на Басейнова Дирекция
„Западнобеломорски район“*

чл. 2 от
ЗЗЛД

