



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

Изх. №РР-01-170...161...10.11...2018 г.
Благоевград

ДО
КМЕТА
НА ОБЩИНА БРЕЗНИК
ул. „Елена Георгиева“ №1 А
гр. Брезник, 2360

КОПИЕ ДО
КМЕТСТВО СЕЛО СЛАКОВЦИ
общ. Брезник, обл. Перник

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УЗУНОВ,

В Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ постъпи заявление с вх. №РР-01-170/09.07.2018 г. от г-н Асен Асенов, управител на СД „АСРО-ЕМ-АСЕНОВИ С-ИЕ“, гр. Брезник за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води от обект „Комплекс за отдих и риболов „Язовир Слаковци“, землище на с. Слаковци, община Брезник, област Перник.

Заявлението е подадено на основание чл. 60, ал. 1 от Закона за водите.

Моля, на основание чл. 62а, ал. 2 от Закона за водите, публично да обявите приложеното съобщение на определените за тази цел места в община Брезник и кметство село Слаковци.

Съгласно разпоредбите на чл. 62а, ал. 3, т. 1 и 2 от Закона за водите, публичното обявяване се извършва в тридневен срок от получаване на съобщението, като в същия срок е необходимо да ни уведомите писмено за точната дата на обявяване.

Всички заинтересовани лица (ако се явят такива) в предвидения четиринадесет дневен срок за публично обявяване, могат да ползват правата си по чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, съгласно които:

т.2. да възразят срещу издаването на разрешителното;

т.3. да предложат условия, при които да бъде издадено разрешително, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси.

Възражения и предложения за условия се приемат само в рамките на законоустановения срок на публичното обявяване, като е необходимо същите да се представят в Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ – п.к. 441.

Приложение: съгласно текста.

С уважение,

ИНЖ. РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ
Директор на Басейнова Дирекция
„Западнобеломорски район“

чл. 2 от
ЗЗЛД





СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Публично обявяване на заявление с вх. № РР-01-170/09.07.2018 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект река Дабовица, ляв приток на река Конска за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, от обект „Комплекс за отдих и риболов „Язовир Слаковци“, землище на с. Слаковци, община Брезник, област Перник

1. Заустване на пречистени отпадъчни води в повърхностни води след ЛПСОВ, тип БС20, обслужваща Комплекс за отдих и риболов „Язовир Слаковци“, землище на с. Слаковци, община Брезник, област Перник, ЕКАТТЕ 67163. Предвиден брой посетители: 10 души персонал, 65 ползватели среднодневно (общо в хотела и бунгалата), 360 работни дни в годината (натоварването през зимните дни е минимално). В комплекса има съществуваща канализационна мрежа, като отпадъчните води от бунгалата се заустват във водоплътна изгребна яма с обем 30 куб.м, която се почиства периодично, а водите от ресторанта и хотелската част постъпват в ЛПСОВ, тип БС20. Пречистените води се заустват в река Дабовица, ляв приток на река Конска.

На площадката на обекта е изградена разделна канализационна система:

а) битовите отпадъчни води, образувани от дейността на ресторанта и хотелската част постъпват в ЛПСОВ, тип БС20 и след пречистване се заустват в река Дабовица, ляв приток на река Конска.

б) битово-фекалните отпадъчни води от бунгалата постъпват във водоплътна изгребна яма, без връзка с водоприемника р.Дабовица.

2. Водоприемник на отпадъчните води с воден обект – р. Дабовица, ляв приток на р. Конска, водно тяло с код BG4ST900R1005 „река Конска (от кота 840 м.) с десния си приток р. Селска до вливане в р.Струма“. На обекта са формирани следните потоци отпадъчни води:

а/ Поток №1 – пречистените отпадъчни води след ЛПСОВ, тип БС20 се заустват в река Дабовица, в точка с координати:

N - 42° 42' 0,9"

E - 22° 54' 12,8"

кота 714,40 м

б/ Поток №2 – битово-фекалните отпадъчни води от бунгалата постъпват във водоплътна изгребна яма и не се заустват във водния обект.

*Собственият мониторинг и контролът на пречистени отпадъчни води ще се извършва за Поток №1.

3. Количества на заустваните отпадъчни води и индивидуални емисионни ограничения по потоци и места на заустване:

ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ		
Заустване №	Показатели	Индивидуални емисионни ограничения
Пункт №1 – след ЛПСОВ, преди заустване в р. Дабовица, ляв приток на р. Конска	$Q_{\text{ср. ден.}} (\text{м}^3/\text{ден})$	7,0
	$Q_{\text{макс. час}} (\text{м}^3/\text{час})$	0,875
	$Q_{\text{ср. год}} (\text{м}^3/\text{год.})$	2 520
		мг/дм ³
	Активна реакция рН	6,0 – 9,0
	Неразтворени вещества	35
	БПК ₅	25

