





## СЪОБЩЕНИЕ

**Относно:** Публично обявяване на заявление от ЕТ „Методи Попов - Златолист“ гр. Петрич за изменение на разрешително за водовземане от подземни води № 41520046/31.03.2014 г., чрез съществуващо водовземни съоръжения

**1. Целта на заявеното изменение:** включване на /тръбен кладенец/ ТК-2 във водоснабдителната система за поливане на зеленчуци в обект „оранжерийен комплекс“, изграден в имот ПИ с идентификатор с № 56126.14.35 по плана на гр. Петрич.

**2. Водното тяло, в което се предвижда използване на водите:** „Порови води в неоген - Струмешница“ с код BG4G000000N011.

**3. Технически параметри:** Водовземането от подземни води се осъществява и от тръбен кладенец ТК-2, изграден в имот с идентификатор с № 56126.14.35 по плана на гр. Петрич. Водовземното съоръжение е със следната конструкция: тръбен кладенец ТК-2 с дълбочина 24,0 м; диаметър на обсаждане с PVC тръби с диаметър Ø 200/20,0 мм; водоприемната част – PVC тръби с диаметър Ø 200/20,0 мм разположена в интервала от 12,0 до 20,0 м; филтърът ще бъде прорезен с размери на слота 200/3 и обща надупченост 5,0 %; утайник от плътни PVC тръби с диаметър Ø 200/20,0 мм в интервала от 20,0 м до 24,0 м. В интервала от 0,00 м до 24,00 м – гравийна засипка с филц с големина от 5-15 мм.

**4. Мястото на използване на водите, местността, административно-териториалната и териториалната единица:** гр. Петрич община Петрич, област Благоевград, ЕКАТТЕ 56126

**5. Изменение на разрешителното се отнася до промяна в параметрите на разрешеното водовземане, а именно:**

Параметри на разрешеното водовземане, съгласно Разрешително за водовземане от подземни води № 41590046/31.03.2014 г., издадено от Директора на БД ЗБР	Искани изменения
<ul style="list-style-type: none"><li>Разрешен средногодишен дебит:</li></ul> Водоснабдяване в имот № 56126.14.35 по плана на гр. Петрич <ul style="list-style-type: none"><li>от ТК-1</li></ul> <b>Опр. ср. год.- 0,62 л/сек</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Разрешен средногодишен дебит:</li></ul> Водоснабдяване в имот № 56126.14.35 по плана на гр. Петрич <ul style="list-style-type: none"><li>от ТК-1</li><li><b>Опр. ср. год.- 0,14 л/сек</b></li><li>от ТК-2</li><li><b>Опр. ср. год.- 0,48 л/сек</b></li></ul>



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите  
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

<ul style="list-style-type: none"><li>Разрешен годишен воден обем:<ul style="list-style-type: none"><li>от ТК-1 <u>19 600,00 куб.м/годишно</u></li></ul></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Разрешен годишен воден обем:<ul style="list-style-type: none"><li>от ТК-1<ul style="list-style-type: none"><li><u>Опр. год.- 4 462,7 м<sup>3</sup>/год.</u></li></ul></li><li>от ТК-2<ul style="list-style-type: none"><li><u>Опр. год.- 15 137,3 м<sup>3</sup>/год.</u></li></ul></li></ul></li></ul>
--	--

**6. Условията, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:**

6.1. Останалите раздели в Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения 41590046/31.03.2014 г., издадено от Директора на БД ЗБР, подлежащи на публично обявление, не се променят.

6.2. Всички заинтересовани лица (ако се явят такива) в предвидения четиринадесет дневен срок за публично обявяване, могат да ползват правата си по чл. 64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите да:

6.3. възразят срещу изменението на разрешителното;

6.4. предложат условия, при които да бъде изменено разрешително, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси;

6.5. Мястото за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица: Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ с център гр. Благоевград, п.к. 441.

Становища, искания, възражения и условия ще бъдат приемани само в рамките на 14 - дневния срок на публичното обявяване. Необходимо е те да се представят в Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ с център гр. Благоевград, п.к. 441.

С уважение,

**ИНЖ. РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ**

Директор на Басейнова дирекция  
„Западнобеломорски район“

чл. 2 от  
ЗЗЛД

