



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

Изх. №РР-01-137(51) / 26.07.2018 г.
Благоевград

ДО
КМЕТА
НА ОБЩИНА ПЕРНИК
пл. „Св.Иван Рилски“ №1 А
гр.Перник, 2300

КОПИЕ ДО
КМЕТСТВО СЕЛО КРАЛЕВ ДОЛ
общ.Перник, обл.Перник

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЦЕРОВСКА,

В Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ постъпи заявление с вх. №РР-01-137/01.06.2018 г. от управителя на „ДЛВ“ ЕООД, гр. Перник за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на обект „Автосервиз и административна сграда“, УПИ III, кв.116, с. Кралев дол, община Перник, област Перник.

Заявлението е подадено на основание чл. 60, ал. 1 от Закона за водите.

Моля, на основание чл. 62а, ал. 2 от Закона за водите, публично да обявите приложеното съобщение на определените за тази цел места в община Перник и кметство село Кралев дол.

Съгласно разпоредбите на чл. 62а, ал. 3, т. 1 и 2 от Закона за водите, публичното обявяване се извършва в тридневен срок от получаване на съобщението, като в същия срок е необходимо да ни уведомите писмено за точната дата на обявяване.

Всички заинтересовани лица (ако се явят такива) в предвидения четиринадесет дневен срок за публично обявяване, могат да ползват правата си по чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, съгласно които:

т.2. да възразят срещу издаването на разрешителното;

т.3. да предложат условия, при които да бъде издадено разрешително, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси.

Възражения и предложения за условия се приемат само в рамките на законоустановения срок на публичното обявяване, като е необходимо същите да се представят в Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ – п.к. 441.

Приложение: съгласно текста.

чл.2
от ЗЗЛД

С уважение,
ИНЖ. РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ
Директор на Басейнова Дирекция
„Западнобеломорски район“



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Публично обявяване на заявление с вх. № РР-01-137/01.06.2018 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект р.Струма за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на обект „Автосервиз и административна сграда“, УПИ III, кв.116, с. Кралев дол, община Перник, област Перник.

1. Заустване на пречистени отпадъчни води в повърхностни води при експлоатация на обект „Автосервиз и административна сграда“, УПИ III, кв.116, с. Кралев дол, община Перник, област Перник, ЕКАТТЕ 39387. Дейността на обекта се състои в авторемонтни дейности на тежкотоварни автомобили в два броя клетки. На площадката е изградена канализационна мрежа за замърсените площадкови води. Отпадъчните води от площадката на обекта, чрез решетки и канал пред гаражните клетки, постъпват в двусекционен, бетонов каломаслоуловител. След утаяване и изваждане на маслената фракция, пречистените води заустват в р.Струма.

На площадката на обекта е изградена разделна канализационна система:

а) замърсените площадкови води от автосервиза се заустват в р.Струма след пречистване в двусекционен каломаслоуловител;

б) битово-фекалните отпадъчни води от авторемонтната работилница и от административната сграда постъпват във водоплътна изгребна яма, без връзка с водоприемника р.Струма.

2. Водоприемник на отпадъчните води е воден обект – р.Струма, водно тяло с код: BG4ST900R003 „р. Струма от яз. Студена до вливане на р. Конска“. Във водния обект постъпват следните потоци пречистени отпадъчни води:

а/ **Поток №1** – пречистените отпадъчни води след двусекционен каломаслоуловител се заустват в точка с координати:

N - 42° 34' 22"

E - 23° 06' 38"

кота 740,30 м

б/ **Поток №2** – битово-фекалните отпадъчни води от авторемонтната работилница и от административната сграда постъпват във водоплътна изгребна яма и не се заустват във водния обект.

*Собственият мониторинг и контрол на пречистени отпадъчни води ще се извършва за Поток №1.

3. Количества на заустваните отпадъчни води и индивидуални емисионни ограничения по потоци и места на заустване:

ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ		
Заустване №	Показатели	Индивидуални емисионни ограничения
Поток №1 - Място за собствен мониторинг и контрол Пункт №1 – след	$Q_{\text{ср. ден}} (\text{м}^3/\text{ден})$	До 181
	$Q_{\text{макс. час}} (\text{м}^3/\text{час})$	До 22,6
	$Q_{\text{ср. год}} (\text{м}^3/\text{год.})$	До 22 000
		$\text{мг}/\text{дм}^3$
	Активна реакция рН	6,0 – 9,0
	Неразтворени вещества	50
	ХПК (бихроматна)	150



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

двусекционен каломаслоуловител, преди заустване в р.Струма	Нефтопродукти	10
Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения	От влизане в сила на настоящото разрешително.	

4. Възражения и предложения за условия, при които да бъде издадено разрешителното, ще бъдат приемани само в рамките на законоустановения четиринадасет дневен срок за публично обявяване, като е необходимо същите да се представят в Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ – п.к. 441.

ИНЖ. РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ
Директор на Басейнова Дирекция
„Западнобеломорски район“

чл.2
от ЗЗЛД

