



Изх. № П-01-27/.....<sup>09.05.</sup>.....2018 г.

ДО  
Г-Н АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ  
ДИРЕКТОР НА РИОСВ  
БЛАГОЕВГРАД  
ул. „Свобода“ № 1  
гр. Благоевград 2700

На Ваш изх. № 1560(1)/25.04.2018 г.

**ОТНОСНО:** *Инвестиционно предложение „Изграждане на сондажен кладенец за поливни нужди в поземлен имот с идентификатор 04279.36.122, местност „река Бистрица-III.107 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград“ с възложител „Бай Санде“ ООД.*

#### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,

След преглед на представената от Вас информация за горепосоченото инвестиционно предложение във връзка с изискванията на чл.4а, ал.2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда*, Ви уведомявам, че същото е **допустимо** с ПУРБ на „ЗБР“ за БУ (2016-2021 г.) и ПУРН на „ЗБР“ за БУ (2016-2021г.) при спазване **разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в т. 4.5., т. 7, т. 8 и т. 9 от настоящото становище.**

1. Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на сондажен кладенец за поливни нужди в поземлен имот с идентификатор 04279.36.122, местност „река Бистрица-III.107 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград. Предвижда се дълбочината на кладенеца да бъде около 40-50 м като необходимото количество с цел осигуряване на вода за поливни нужди е в размер на 70 м<sup>3</sup> / ден.

2. Инвестиционното предложение е свързано с инвестиционно предложение за "ПУП-ПЗ за имот № 04279.36.122, местност "Река Бистрица-III.107", землище на гр. Благоевград за спортен комплекс-игрища за футбол, волейбол, баскетбол, хандбал, съблекални и обслужващи помещения и обекти за търговия на храни", с възложител "Бай Санде" ООД, за което е издадено становище за допустимост от БД ЗБР с изх. № П-01-27/24.01.2017 г.

3. Имот 04279.36.122, в който ще бъдат извършвани дейностите, предмет на инвестиционното предложение попада в обхвата на подземно водно тяло с код BG4G000000Q004 „Кватернер – Благоевград“ оценено в ПУРБ (2016-2021г.) на ЗБР в „добро“ химично и „добро“ количествено състояние, като неговата обща оценка е „добро“ състояние. Общата цел за опазване на околната среда за него е поддържане на доброто му състояние.

4.1. Информация, която следва да се вземе предвид за подземно водно тяло код BG4G000000Q004 - „Кватернер – Благоевград“ към 01.03.2018 г.:

- разполагаеми ресурси - 364,2 l/s;

- общо разрешено водоземане от него по издадени разрешителни - 85,882 l/s;
- водоземане от кладенци за задоволяване на собствени потребности - 16,58 l/s;
- свободни водни количества - 261,738 l/s.

4.2. Разполагаеми ресурси на подземно водно тяло „Кватернер Благоевград“ - в землището на населеното място, в което е разположено инвестиционното предложение:

- площ на землището гр.Благоевград, попадаща в това ПВТ - 17,76 кв. км ;
- модул на оттока за „Кватернер – Благоевград“ 2,32 l/s.km<sup>2</sup>;
- разполагаем ресурс в землището на гр. Благоевград - 41,20 l/s.

4.3. Общо съществуващо и бъдещо водоземане от подземното водно тяло в землището на населеното място, в което е разположено инвестиционното предложение, което включва разрешеното водоземане по реда на Закона за водите, както и водоземането по одобрени и/или съгласувани инвестиционни предложения по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие - 57,56 l/s.

4.4. Данни за установените към момента и очакваните в резултат от реализиране на инвестиционното предложение замърсяващи вещества и/или показатели на замърсяване: -в резултат от реализиране на инвестиционното предложение не се очакват замърсявания и превишения на СКОС и ПЗ за нито едно от замърсяващите вещества (включително и за нитрати).

4.5. Критерии за добро количествено и химично състояние на подземното водно тяло, които може да бъдат засегнати, включително: надвишаване на разполагаемите ресурси, създаване на интрузия на солени или замърсени води, влошаване на състоянието на повърхностни водни тела и сухоземни екосистеми, понижаване на водното ниво в пунктове за мониторинг, по които се определят естествените ресурси и посоката на потока на подземните води и/или в съоръжения за питейно водоснабдяване - В резултат от реализиране на инвестиционното предложение се очаква да бъде засегнат един от посочените критерии за определените добро количествено състояние на ПВТ „Кватернер – Благоевград“, а именно надвишаване на разполагаемите ресурси на подземното водно тяло в землището на гр.Благоевград. В тази връзка е необходимо да се спазват изискванията посочени в чл.2б, ал.2, т.10, буква „б“ и „г“ от *Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води*, а именно преценяване на допустимостта на инвестиционното предложение след извършване на оценка на въздействие върху околната среда и обосновка за наличие на условия за прилагане на изключения съгласно чл.15бe, ал. 5-7 от Закона за водите (чл.2б, ал.2, т.10, буква „г“ от Наредба № 1).

На основание чл.46а и съгласно чл.44 от *Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води*, свободните водни количества на подземните водни тела се преценяват на етап заявление за издаване на разрешително за водоземане от подземни води във връзка с прилагане разпоредбите на чл.60 ; чл.61, ал.2, т.2; чл.62, ал.1, т.5 и във връзка с изпълнение на изискванията по чл.118в, т.1 от Закона за водите.

5. Имот 04279.36.122 попада в границите на зони за защита на водите по чл. 119а, ал.1, т.1 от Закона за водите, а именно: подземно водно тяло с код BG4G000000Q004 - „Порови води в Кватернер Благоевград“.

6. Имот 04279.36.122 не попада в санитарно-охранителни зони по чл. 119, ал. 4 от Закона за водите.

7. Мерки в ПУРБ (2016-2021г.) на „ЗБР“ - В приложение 7.2.г. от Раздел VII – Кратък преглед на програмата от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда за посочените подземни водни тела в ПУРБ (2016-2021г.) са предвидени и разписани мерки основни и допълващи, с които се цели поддържане доброто химично състояние и количествено състояние на тялото: 1) Извършване на проверки за установяване на незаконно черпене на подземни води; 2) Изпълнение на процедурата по преразглеждане на издадените разрешителни за водоземане от подземни води с цел



постигане на целите за водното тяло; 3) Контрол за спазване на изискванията за измерване на черпените количества подземни води; 4) Контрол за спазване на изискванията за оборудване на съоръженията за водовземане от подземни води с устройства за измерване на водното ниво; 5) Забрана за издаване на разрешителни за водовземане, ако водоземните съоръжения са изградени без изискващото се разрешително или не са включени в регистъра на съоръженията за водовземане; 6) Забрана за издаване на разрешителни за водовземане когато общото водовземане надвишава разполагаемите ресурси на подземните водни тела и/или максимално допустимото експлоатационно понижение на водното ниво надвишава определеното за водното тяло допустимо понижение на водното ниво и други. По-подробна информация, е описана в приложение 7.2.г., Раздел VII, ПУРБ 2016-2021г., публикуван на сайта на БД „ЗБР“.

8. Мерки в ПУРН(2016-2021 г.) на „ЗБР“ - инвестиционното предложение не попада в райони със значителен потенциален риск от наводнения по чл. 5 от Директивата за наводненията, които са утвърдени със Заповед № РД-746/01.10.2013 г. на министъра на околната среда и водите, съгласно чл.146г, ал. 2 от Закона за водите. В ПУРН на „ЗБР“ (Приложение 4. Програма от мерки) е разработена програма от мерки като предвидените мерки не противоречат на дейностите, предмет на инвестиционното предложение.

9. Забрани и ограничения предвидени от Закона за водите и нормативната база към него:

9.1. За извършване на водовземане от подземни води е необходимо да се проведе процедура за издаване на съответното разрешително по реда на чл.44 от Закона за водите, което се издава в рамките на процедурата по чл.46, ал.6 от същия закон.

9.2. Във връзка с разпоредбите на чл. 52, ал. 1 от *Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води*, който гласи, че подземните води се разкриват с минимален брой съоръжения, предназначени за водовземане е необходимо да бъде доказано, че не съществува друга алтернатива за водоснабдяване на имота.

9.3. Съгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 2 от Закона за водите, изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземни води се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията при спазване на изискванията за опазване на подземните води по глава осма от Закона за водите.

10. Информация за съществуващи и разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шеста от ЗООС - видно от регистъра на БД „ЗБР“ в района на разглежданото инвестиционно предложение по реда на Закона за водите е издадено Разрешително за водовземане от подземни води № 41590091/26.01.2012 г. с титуляр „Асовете“ ООД.

11. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми – предвидените дейности няма да окажат негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за поддържане на тяхното добро състояние при условие, че бъдат спазени разпоредбите на Закона за водите и **условията, описани в т. 4.5., т. 7, т. 8 и т. 9 от настоящото становище.**

С уважение,

**ИНЖ. РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ**  
Директор на Басейнова дирекция  
„Западнобеломорски район“

