



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция Западнобеломорски район - Благоевград

изх. № П-01-246/28.09.2017 г.

ДО
Г-Н АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ
БЛАГОЕВГРАД
ул. „Свобода“ № 1
гр. Благоевград 2700

На Ваш изх. № 2139(11)/21.09.2017г.

ОТНОСНО: Инвестиционно предложение „Изместване площадката на МВЕЦ 2 от „Каскада Ретиже“ в землището на с. Кремен, община Банско, област Благоевград“, с възложител „АВЕРС“ ООД

УВАЖАЕМА ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,

След преглед на представената допълнителна информация за горепосоченото инвестиционно предложение и във връзка с разпоредбата на чл. 12, ал. 6 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони*, Ви уведомявам, че същото е **допустимо** с ПУРБ на „ЗБР“ (2016-2021г) и ПУРН на „ЗБР“ (2016-2021г.) при спазване разпоредбите на Закона за водите и условията описани в т. 6 и т. 8 от настоящото становище, поради следните обстоятелства и мотиви:

1. Предмет на инвестиционното предложение е изместване на турбината и генератора на МВЕЦ 2 от „Каскада Ретиже“ на нова площадка на разстояние 70м от съществуващата. От новопредвидената площадка при аварийни ситуации водата след МВЕЦ 2 ще се изпуска в язовир Кремен. Възложителят посочва също, че капацитета на централата се предвижда да се намали с 60 кВт от досегашната мощност.

2. „АВЕРС“ ООД е титуляр на разрешително за водовземане от повърхностни води с цел производство на електроенергия с № 41140153/10.02.2010г. със следните параметри:

➤ МВЕЦ 1 – водохващане от р. Ретиже и водовземна шахта от изравнител 1 с разрешен водно количество 900 л/сек и мощност 1900 кВт;

➤ МВЕЦ 2 – водовземна шахта на изравнител 2 в землището на с. Кремен, община Банско с разрешено водно количество 900 л/сек и мощност 800 кВт;

➤ МВЕЦ 3 - водохващане за напоителен канал „Кремен“ и водовземна шахта на изравнител 3 с разрешено водно количество съответно 200 л/сек. и 900 л/сек. И мощност 4800 кВт.

Разрешеното водовземане за Каскада Ретиже е с лимит на ползваната вода до 36.4 млн.куб.м./год. и с разрешен режим на водовземане 24 часа в денонощието, в зависимост от наличния воден отток.

3. Каскада Ретиже отнема води от река Ретиже, която част от повърхностно водно тяло р. Ретиже от кота 1635м. до вливане в р. Места с уникален код BG4ME700R097. Същото е оценено в добро състояние и общата екологична цел за него е поддържане на добро състояние. Предвидено изместване на площадка на МВЕЦ 2 няма да окаже допълнителен натиск на водното тяло.

4. Мястото на изместване на площадката на МВЕЦ 2 не попада в граници на зони за защита по чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите.

5. ИП не попада в границите на санитарно-охранителни зони около водоизточници и

съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и водоизточници на минерални води по чл.119, ал. 4 от Закона за водите.

6. Мерки в ПУРБ на „ЗБР“ за БУ - в ПУРБ на „ЗБР“ за БУ (2016-2021 год.) не са предвидени мерки, ограничаващи или забраняващи дейностите, предвидени в конкретното инвестиционно предложение за разглеждания участък от водно тяло с уникален код BG4ME700R097. За цитираното водно тяло в ПУРБ има заложен конкретни мерки, имащи отношение към инвестиционното предложение и Разрешително за водовземане от повърхностни води с цел производство на електроенергия с № 41140153/10.02.2010г., а именно:

➤ Мярка „Осигуряване на екологичния отток“ с предвидено действие за изпълнение „Осигуряване на минимално-допустимия отток в реките след съоръжения за водовземане или регулиране на оттока“, което е насочено и към конкретния обект;

➤ Мярка „Осигуряване на непрекъснатостта на водните течения и движението на рибите“ с предвидено действие за изпълнение „Реконструкция на изградени рибни проходи в съответствие с изискванията на Наредбата за изискванията към рибните проходи, а до издаването и ръководството на ФАО“ с цел подобряване на биоразнообразието;

➤ Мярка „Изпълнение на процедурата по преразглеждане на издадените разрешителни за водовземане от повърхностни води“ с предвидено действие „Изпълнение на процедурата по преразглеждане на издадените разрешителни за водовземане от повърхностни води“ при влошаване на екологичното състояние на водното тяло.

По-подробна информация е описана в приложение 7.2.г., Раздел VII, ПУРБ 2016-2021г., публикуван на сайта на БД „ЗБР“.

7. Мерки в ПУРН на „ЗБР“ за БУ (2016-2021 год.) – инвестиционното предложение не попада в райони със значителен потенциален риск от наводнения по чл. 5 от Директивата за наводненията, които са утвърдени със Заповед № РД-746/01.10.2013 г. на министъра на околната среда и водите, съгласно чл.146г, ал. 2 от Закона за водите. В ПУРН на „ЗБР“ (Приложение 4. Програма от мерки) е разработена програма от мерки, като предвидените мерки не противоречат на дейностите, предмет на инвестиционното предложение.

8. Забрани и ограничения, предвидени от Закона за водите (ЗВ):

➤ За предвидената промяна на мястото на площадката на МВЕЦ 2 от „Каскада Ретиже“ е необходимо е възложителят да проведе процедура за изменение на издаденото разрешително за водовземане по реда на чл.72 от Закона за водите.

➤ В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от ЗВ, всички води и водни обекти следва да се опазват от замърсяване и увреждане. При реализиране на ИП да се предвидят мерки за недопускане на влошаването на състоянието на повърхностните води.

9. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми – инвестиционното предложение не предвижда допълнителен натиск и въздействие, няма ново водоотнемане, поради което осъществяването му няма да доведе до негативно въздействие върху повърхностните и подземните водни тела, при спазване на изискванията на Закона за водите.

С уважение,

ВАНГЕЛИЯ ИВАНОВА

Директор на Басейнова дирекция
„Западнобеломорски район“

