



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Изх. № П-01-29/.....10.01.....2018 г.

ДО
Г-Н АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ
БЛАГОЕВГРАД
ул. „Свобода“ № 1
гр. Благоевград 2700

На Ваш изх. № 3229(9)/22.12.2017 г.

ОТНОСНО: Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на оранжерия и сондажен кладенец в поземлен имот № 001135, местност „Горни лаки“, землище на с.Лебница, община Сандански, област Благоевград“ с възложител Лазар Мечкаров

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,

След преглед на документацията по гореописаното инвестиционно предложение, представена във връзка с разпоредбата на чл.7, ал.2, т.4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда*, Ви уведомявам за следното:

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на оранжерия за отглеждане на домати, краставици и маруля на площ 1,8 дка в имот № 001135, землище на с.Лебница, община Сандански до вече изградени оранжерии, както и изграждане на сондажен кладенец с дълбочина до 25 м. Предвиждания средноденоношен дебит е в размер на 0,05 л/сек или до 1435 м³/год. Предназначението на добиваните подземни води ще е за напояване на зеленчукови култури.

2. БД „ЗБР“ се е произнесла със становище за допустимост с изх. № П-01-29/31.07.2017 съгласно разпоредбата на чл.4а, ал.2 от Наредбата за ОВОС г. като е постановила, че ИП с параметри - прогнозна дълбочина на сондажния кладенец 10 м. и необходими водни количества в размер на 0,05 л/сек е **допустимо** с ПУРБ на „ЗБР“ за БУ (2016-2021 г.) и ПУРН на „ЗБР“ за БУ (2016-2021г.) при спазване **изискванията на Закона за водите и нормативната уредба към него, както и условията, описани в т.8, т. 10 и т.12 на същото.**

3. Представената информация по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционното предложение се различава от разгледаното, анализирано и оценено от БД „ЗБР“ ИП по прогнозната дълбочина на сондажния кладенец – от 10м на 25м.

4. Не се предвижда формиране на отпадъчните води от дейността на обекта.

5. Предвиденият за изграждане сондажен кладенец попада в обхвата на подземно водно тяло „Порови води в Кватернер - Кресна - Сандански“, с код BG4G000000Q002.

Водното тяло е оценено в добро химично и лошо количествено състояние.

➤ При прилагане на тест „Сухоземни екосистеми, зависими от подземни води“, се установи, че в непосредствена близост, до сухоземна екосистема с неблагоприятен-незадоволителен природозащитен статус (U1) - Гори от *Platanus orientalis* с код 92C0, от ЗЗ по НАТУРА 2000 - Кресна - Илинденци - с код BG0000366, е разположено водовземно съоръжение за питейно-битово водоснабдяване КЕИ "Мандрата" на ВиК Кресна ЕООД, поради което тялото е определено в лошо количествено състояние. Оценката е извършена само на база оценката на природозащитния статус (PrC) на екосистемата.

➤ Тялото е с идентифицирана хидравлична връзка с повърхностни водни тела (по-подробно в Приложение № 4.2.3.а, Раздел IV, ПУРБ 2016-2021г.) като сумарните привлекаеми количества не превишават 50 % от допустимото за черпене водно количество в рамките на водосбора на повърхностното водно тяло. Степента на взаимодействието на свързаните повърхностни води с подземни е висока, а посоката – двупосочна.

➤ Към момента не са налични данни за надморските височини на статичното водно ниво по данни от НИМХ за цитираното подземното водно тяло.

Общата екологична цел за водното тяло е невлошаване на състояние, а именно невлошаване на количественото състояние и поддържане на доброто химично състояние на водното тяло. За разглежданото водно тяло е приложено изключение съгласно разпоредбите на чл. 156г от ЗВ, а именно по-малко строга цел за екологичното му състояние поради въздействие, което не може да бъде избегнато поради характера на човешката дейност и/или би било прекомерно скъпо да се намали черпенето и да се търси алтернатива.

6. Предвиденият за изграждане кладенец не попада в части от водното тяло, в които в процеса на характеризиране му е установен риск от влошаване на състоянието на сухоземни екосистеми, описани в т. 5 от настоящото становище.

7. Имотът, в който ще се реализира инвестиционното предложение попада в границите на зона за защита на водите по смисъла на чл.119а, ал.1 а именно:

➤ чл. 119а, ал.1, т.1 от Закона за водите - подземно водно тяло „Порови води в Кватернер-Кресна-Сандански“ с код на зоната за защита на водите, предназначена за питейно-битово водоснабдяване BG4DGW000000Q002;

➤ чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ – защитена зона „Рупите“ с код BG0002098 за опазване на дивите птици.

8. Поземлен имот № 001135 не попада в санитарно-охранителни зони около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и/или около водовземни съоръжения за минерални води по смисъла на чл. 119, ал. 4 от Закона за водите.

9. Мерки в ПУРБ на „ЗБР“ (2016-2021г.) – В приложение 7.2.г. от Раздел VII Кратък преглед на програмата от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда за посоченото подземно водно тяло са предвидени и разписани мерки основни и допълващи, с които се цели поддържане доброто химично състояние и невлошаване на количественото състояние на водното тяло чрез прилагане на следните действия: 1) Извършване на проверки за установяване на незаконно черпене на подземни води; 2)

Контрол за спазване на изискванията за измерване на водното ниво и черпените количества подземни води; 3) Контрол за спазване на изискванията за измерване на черпените количества подземни води; 4) **Контрол за спазване на изискванията за торене и съхранение на торове;** 5) **Прилагане на приетите правила за добра земеделска практика извън нитратно уязвими зони;** 6) Забрана за издаване на разрешителни за водовземане когато се създава риск от влошаване на състоянието на сухоземни екосистеми, пряко зависими от подземните води - *в процеса на издаване на разрешителни, когато чрез прилагане на подхода за оценка на риска при преценката по чл.62 от ЗВ се установи риск от влошаване на състоянието на сухоземни екосистеми, пряко зависими от подземните води* и други (подробно описани в приложение 7.2.г., Раздел VII, ПУРБ 2016-2021г., публикуван на сайта на БД „ЗБР“).

10. Мерки в ПУРН на „ЗБР“ за БУ (2016-2021 год.) – инвестиционното предложение не попада в райони със значителен потенциален риск от наводнения по чл. 5 от Директивата за наводненията, които са утвърдени със Заповед № РД-746/01.10.2013 г. на министъра на околната среда и водите, съгласно чл.146г, ал. 2 от Закона за водите. В ПУРН на „ЗБР“ (Приложение 4. Програма от мерки) е разработена програма от мерки, като предвидените мерки не противоречат на дейностите, предмет на инвестиционното предложение.

11. Забрани и ограничения предвидени от Закона за водите и нормативната база към него:

➤ за извършване на водовземане от подземни води **е необходимо издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез изграждане на нови съоръжения, съгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „ж“ от Закона за водите.**

➤ В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от ЗВ, всички води и водни обекти следва да се опазват от замърсяване и увреждане. При реализиране на ИП да се предвидят мерки за недопускане на влошаването на състоянието на повърхностните и подземните води.

12. Информация за съществуващи и разрешени въздействия върху водното тяло в района: За подземно водно тяло „Порови води в Кватернер-Сандански” към 31.12.2016г.:

- общо разполагаеми ресурси – 227,57 l/s;
- общо разрешено водовземане от него по издадени разрешителни – 21,77 l/s;
- водовземането от кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите – 2,28 l/s;
- свободните водни количества - 203,52 l/s;

a. Площ на землището на с. Лебница, община Сандански, попадаща в ПВТ „Порови води в Кватернер-Сандански ” – 2,01 km²;

- модул на оттока на тялото – 1,85 l/s.km²;
- разполагаем ресурс - 3,71 l/s.

b. Общо съществуващо и бъдещо водовземане от подземно водно тяло „Порови води в Кватернер-Сандански”, в землището на с. Лебница, община Кюстендил - 0 l/s.

c. В частта от ПВТ в радиус от 1 км няма съществуващи водовземни съоръжения с разрешителни и подадени заявления в БД за бъдещи водовземания и не се очаква

кумулятивно въздействие при **водоземането**.

13. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми – реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми, тъй като:

- не се очаква надвишаване на разполагаемите ресурси;
- не се очаква кумулативно въздействие при водоземането, тъй като в радиус от 1,0 км няма водоизточници с разрешително по Закона за водите;
- в района на ИП няма пункт на НИМХ за определяне на естествените ресурси и посоката на потока и не се очаква влияние при изграждане и експлоатация на сондажния кладенец.

Дейностите в инвестиционното предложение не противоречат на мерките за опазване на водите, предвидени в ПУРБ 2016-2021г., описани в т. 8, при спазване на изискванията на Закона за водите и нормативната уредба към него, както и условията, описани в т. 11 на настоящото становище.

С уважение,

ИНЖ. РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ
Директор на Басейнова дирекция
„Западнобеломорски район“

