



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Изх. № П-01-447/.....^{09.01}.....2018 г.

ДО
ПЛАМЕН АНГЕЛОВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ
ПЕРНИК

ул. „Благой Гебрев“ № 15, ет. 1
гр. Перник 2304, п.к. 102

На Ваш изх. № 08-00-368 (1)/15.12.2017 г.

ОТНОСНО: Инвестиционно предложение „Изграждане на нов експлоатационен Сондаж №2ХГ в находище на минерална вода „Сапарева баня“, гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, област Кюстендил в ПИ 65365.601.930 по КК и КР от землището на гр. Сапарева баня“ с възложител Община Сапарева баня.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНГЕЛОВ,

След преглед на представената от Вас информация за горепосоченото инвестиционно предложение във връзка с разпоредбата на чл. 4а, ал. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда*, Ви уведомявам че същото е **недопустимо** с ПУРБ на „ЗБР“ (2016-2021г) и ПУРН на „ЗБР“ (2016-2021г.), поради противоречие с разпоредбите на Закона за водите, посочени в т. 3 от настоящото становище.

1. Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на нов експлоатационен Сондаж №2ХГ в находище на минерална вода „Сапарева баня“, гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, област Кюстендил в ПИ 65365.601.930 по КК и КР от землището на гр. Сапарева баня. Сондажът се предвижда да се разположи на около 10-11 m източно от колоната на КЕИ №1 (Галерията), в долната част от територията на парка върху имот собственост на Община Сапарева баня. Проектната дължина на сондажа е 130 m. Намерението за изграждането на цитираното съоръжение е поради лошото техническо състояние на КЕИ № 1 „Галерията“, невъзможен достъп до галерията и липсата на техническа възможност за измерване на експлоатационните му параметри. На изхода на галерията се изливат смесени води с намален температурен потенциал и променени хидрохимични качества. Същото е констатирано и при извършената проверка на 15.1.2014 г. на КЕИ № 1 „Галерията“ от представители на Община Сапарева баня и БД „ЗБР“ гр.Благоевград, което е обективизирано в Констативен протокол №КД-01-26/15.01.2014г.

2. Находище на минерална вода „Сапарева баня“ попада в Списъка на находищата на минерални води – изключителна държавна собственост по Приложение № 2 от Закона за водите. С Решение № 25/ 02.02.2011г. на Министерът на околната среда и водите, находището, включително водовземните съоръжения и каптираните извори (Сондаж № 1 хг, каптиран извор КЕИ № 1 „Галерията“ и Сондаж № 10 „Гейзера“) е предоставено безвъзмездно за управление и ползване за срок от 25 години на Община Сапарева баня.

Съгласно § 133, ал.7, т. 2, буква „а“ от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за водите (ЗВ) и чл. 85, ал.3 от Наредба № 1 от 2007 г. за проучване, ползване и

опазване на подземните води (обн. ДВ. бр. 87 от 2007 г.), когато находището на минерална вода е предоставено за управление и ползване на община, минералната вода и съоръженията се стопанисват и се поддържат в изправност от кмета на общината. С писмо на МОСВ до кмета на община Сапарева баня с изх. № 08-00-3233 от 24.09.2012 г. подробно са описани правата и задълженията на кмета и на общинския съвет на община Сапарева баня в изпълнение на Решение № 25 от 02.02.2011 г. на министъра на околната среда и водите и е представена информация от хидрогеоложки характер за находище „Сапарева баня“.

3. По отношение находищата на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени за управление и ползване на общините, в ЗВ не е създадена нормативна възможност за издаване на разрешителни за водовземане от минерална вода чрез ново съоръжение, нито за кмета на общината, нито за директора на басейновата дирекция. Същото е указано и в писмо на МОСВ до кмета на община Сапарева баня с изх. № 05-08-3463/24.03.2017 г.

4. Със Заповед № РД-288 от 09.04.2014 г. на министъра на околната среда и водите са утвърдени експлоатационните ресурси на находище „Сапарева баня“, като за КЕИ „Галерията“ и сондаж № 10 „Гейзера“ не са определени технически възможни дебита. В цитираната заповед е посочено, че съоръженията КЕИ „Галерията“ и сондаж № 10 „Гейзера“ се намират в „лошо или неустановено техническо състояние“ и следва да се извършат ремонтно - възстановителни работи, след които да се проведе ново хидрогеоложко проучване на съоръженията от находището.

5. Към настоящия момент разрешителни за водовземане от минерална вода може да се издават само от сондаж № 1хг с определен технически възможен дебит 10,97 l/s, като от цитираното съоръжение са издадени 14 броя разрешителни за водовземане на минерална вода. Общият предоставен на разрешителен режим ресурс от сондаж № 1 хг е 6,7 l/s като има свободен ресурс в размер на 4,27 l/s за реализиране на настоящи и бъдещи инвестиционни намерения.

6. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми – реализацията на разглежданото инвестиционно предложение е **недопустимо, поради противоречие с разпоредбите на Закона за водите, посочени в т. 3 от настоящото становище.** Изграждането на ново водовземно съоръжение в рамките на находището и добивът от него, биха довели до преразпределяне на водни количества между новия и съществуващите водоизточници. От това в конкретния случай има опасност да бъдат засегнати правата на ползватели с предоставени вече законови права.

Управлението и ползването от община Сапарева баня на находището на минерална вода - изключителна държавна собственост „Сапарева баня“ следва да се извършва в рамките на изпълнението на правата и задълженията на общината съгласно Решение № 25 от 02.02.2011 г. на министъра на околната среда и водите и в съответствие със Заповед № РД-288 от 09.04.2014 г. на министъра на околната среда и водите и чл. 85, ал.3 от Наредба № 1 от 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води.

С уважение,

ИНЖ. РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ
Директор на Басейнова дирекция
„Западнобеломорски район“

