



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Изх. № П-01-47/.....2017 г.

ДО
Г-Н АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ
БЛАГОЕВГРАД
ул. „Свобода“ № 1
гр. Благоевград 2700

На Ваш изх. № 1543(54)/09.08.2017 г.

ОТНОСНО: Инвестиционно предложение „Изменение на обект МВЕЦ „ТАС“ на р. Влахинска, землище на с. Влахи, община Кресна, област Благоевград“ с възложител „ХИДРОЕКОЕНЕРГО-ТАС“ ЕООД.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,

След преглед на представената информация, както и на наличната такава в БД „ЗБР“ за горепосоченото инвестиционно предложение и във връзка с разпоредбите на чл. 4а от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда*, Ви уведомявам, че същото е **недопустимо** с ПУРБ на „ЗБР“ за БУ (2016-2021 г.) поради следните обстоятелства и мотиви:

1. Инвестиционното предложение предвижда изменение (разширение) на обект МВЕЦ „ТАС“:

- водохващане на р. Влахинска на кота 737,5 м (без изменение);
- разрешено водно количество – до 1,600 м³/сек (без изменение);
- Увеличаване на дължината на напорния тръбопровод от 750 м на 1572,38 м, като новото трасе ще бъде с дължина 822,38 м и е предвидено да преминава от дясната страна на река Влахинска, пресичайки я надземно два пъти (изграждане на фундаменти от двете страни на реката), съответно в началото и края на новото трасе;
- преместване на площадката на действащата МВЕЦ „ТАС“ в имот № 087007 на кота 617 м и изграждане на нова сграда на МВЕЦ „ТАС“;
- максимална мощност на МВЕЦ - 1700 kW;
- изграждане на подземен електропровод 20 kV с дължина 163,92 м.

2. „ХИДРОЕКОЕНЕРГО-ТАС“ ЕООД е титуляр на Разрешително за водовземане № 41140052/07.07.2010 г. за производство на електроенергия посредством два броя малки водоелектрически централи МВЕЦ „Влахи“ и МВЕЦ „ТАС“. Цитираното разрешително в частта за МВЕЦ „ТАС“ е със следните параметри:

- водохващане на р. Влахинска на кота 737,5 м;
- разрешено водно количество – до 1,600 м³/сек;
- напорен водопровод с дължина 750 м;
- сграда на МВЕЦ на кота 677 м;

➤ максимална мощност на МВЕЦ - 596 kW;

3. За инвестиционно предложение „Изменение на обект МВЕЦ „ТАС” на р. Влахинска, землище на с. Влахи, община Кресна е издадено Решение № БД-02/2014 г. от РИОСВ – Благоевград, с което не е одобрено осъществяването на така заявеното инвестиционно предложение. БД „ЗБР“ е издала становища за допустимост с изх. № П-01-47/25.04.2012 г., изх. № П-01-47/01.08.2012 г. и изх. № П-01-34/12.03.2013 г. с параметри посочени в т. 1 от настоящото писмо при действието на ПУРБ на „ЗБР“ за БУ (2010-2015 г.). Към настоящия момент е в сила нов План за управление на речните басейни на Западнобеломорски район (2016-2021 г.) и национална програма за изпълнението му, приет с Решение № 1108/29.12.2016 г. на Министерски съвет.

Решение № БД-02/2014 г. на РИОСВ – Благоевград е обжалвано пред Административен съд – Благоевград и е отменено с Решение № 936/27.06.2016 г. постановено по административно дело № 935/2015 г. Делото е върнато като преписка в РИОСВ – Благоевград за ново произнасяне, съобразно мотивите, изложени в цитираното решение. С Решение № 9489/17.07.2017 г., постановено по административно дело 1022/2016 г. по описа на ВАС на Република България, съдът оставя в сила Решение № 936/27.06.2016 г. постановено по административно дело № 935/2015 г.

4. Инвестиционното предложение „Изменение (разширение) на обект МВЕЦ „ТАС” ще засегне повърхностно водно тяло с уникален код BG4ST500R059 – „Река Влахинска от вливане на река Синанишка до вливане в река Струма“. Видно от Приложение 5.1.1. от Раздел V – Актуализация на списъка на целите за опазване на околната среда в ПУРБ на „ЗБР“ (2016 - 2021 г.), водното тяло е оценено в „умерено състояние“. Елементите за качество, с отклонения от доброто екологично състояние/потенциал са: БЕК (биологични елементи за качество) – МЗБ (макрозообентос), ФБ (фитобентос) и Риби.

Поради тази причина разглежданото водно тяло не е постигнало заложената цел в ПУРБ на „ЗБР“ (2010 - 2015 г.) за достигане на добро състояние, поради което в ПУРБ на „ЗБР“ (2016 - 2021 г.) същото е определено в изключения за екологично състояние по чл. 156в т.1(а) от ЗВ и чл. 4.4 от РДВ и чл. 156е от ЗВ и чл. 4.7 от РДВ. Общата екологична цел за него е достигане на добро състояние до 2027 г. за посочените елементи за качество с отклонения.

С реализирането на инвестиционното предложение „Изменение (разширение) на обект МВЕЦ „ТАС” ще се създаде нов осушен участък, дължащ се на преместване на площадката на действащата МВЕЦ „ТАС” от кота на 677 м на кота 617 м и увеличаване на дължината на напорния тръбопровод от 750 м на 1572,38 м, което би довело до влошаване на оценката на БЕК (биологични елементи за качество) и съответно на екологичното състояние на водното тяло. Същото е в противоречие с целите на ПУРБ за достигане на добро състояние.

Видно от Приложение № 2.2.3.в. „Натиск от осушени участъци в ЗБР“ за повърхностно водно тяло с уникален код BG4ST500R059 – „Река Влахинска от вливане на река Синанишка до вливане в река Струма“ е определен „значим“ натиск (43,64%) от осушени участъци. Същият се изразява в съотношението на засегнатите участъци (разстоянието от водохващане до мястото на потребление) и общата дължина на речния участък.

В случай на реализиране на инвестиционното предложение „Изменение (разширение) на обект МВЕЦ „ТАС” ще бъде осушен по-дълъг участък от река Влахинска, имайки предвид кумулативното въздействие на МВЕЦ „ТАС” (с дължина на напорния тръбопровод с изменението от 1572,38 м) и стоящия непосредствено над него МВЕЦ „Влахи” (с дължина на напорния тръбопровод от 2000 м) като степента на натиск от осушени участъци ще се увеличи в процентно изражение .

Предвид гореизложеното реализацията на инвестиционното предложение „Изменение (разширение) на обект МВЕЦ „ТАС“ (увеличаване на дължината на напорния тръбопровод от 750 м на 1572,38 м, дължащ се на преместване на площадката на действащата МВЕЦ „ТАС“ от кога на 677 м на кога 617 м) ще доведе до допълнително натоварване върху водното тяло (хидроморфологичен натиск) и до риск от непостигане на добро състояние на БЕК (биологични елементи за качество) – МЗБ (макрозообентос), ФБ (фитобентос) и Риби до 2027 г., поради което същото се явява недопустимо спрямо ПУРБ на „ЗБР“ за БУ (2016-2021 г.).

5. Изменението (разширението) на обект МВЕЦ „ТАС“ (мястото на новата площадка на МВЕЦ, мястото на заустване на отработените води и предвидения за изграждане напорен тръбопровод) попада в граници на зони за защита по чл. 119а от Закона за водите, а именно: - по чл. 119а, ал. 1, т. 5 - защитена зона „Кресна-Илинденци“ за опазване на местообитанията с уникален код BG0000366.

6. Изменението (разширението) на обект МВЕЦ „ТАС“ не попада в санитарно-охранителни зони по чл. 119, ал. 4 от Закона за водите.

7. Мерки в ПУРБ на „ЗБР“ за БУ – видно от Приложение 7.2.г. (Програма от мерки за повърхностни и подземни води в ЗБР) от Раздел VII на ПУРБ на „ЗБР“ за БУ (2016-2021 г.) – „Кратък преглед на програма от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда“ за повърхностно водно тяло „Река Влахинска от вливане на река Синанишка до вливане в река Струма“ с уникален код BG4ST500R059 са разписани следните мерки: 1. Осигуряване на непрекъснатостта на водните течения и движението на рибите; 2. Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките; 3. Осигуряване на екологичния отток. За всички водни тела в Западнобеломорски район, включително повърхностно водно тяло „Река Влахинска от вливане на река Синанишка до вливане в река Струма“ с уникален код BG4ST500R059 е разписана основна административна мярка в ПУРБ на „ЗБР“ за БУ (2016-2021 год.) - **предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и дейности на етап инвестиционни предложения чрез недопускане реализацията на инвестиционни предложения, водещи до негативна промяна на състоянието на водните тела.**

Видно от Приложение 7.2.д. на ПУРБ на „ЗБР“ за БУ (2016-2021 г.) - Програма от мерки за зоните за защита по Натура 2000 в ЗБР за цитираната защитена зона са разписани забрани за дейностите, предмет на инвестиционното предложение, както следва: 1. **Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките чрез недопускане на нови негативни промени в хидроморфологичния режим (причинени от ВЕЦ, изземване на наносни отложения от язовири, нови водоземания и др.) във водните тела определени като или попадащи в зони за защитана водите; 2. Осигуряване на водни количества във връзка с постигане на БПС на предмета на опазване в защитените зони от Натура 2000.**

Допълнително в резултат от ЕО на ПУРБ на „ЗБР“ за БУ (2016-2021 год.), съгласно Становище по ЕО № 4-2/2016 г., е разписана мярка за изпълнение на процедура по преразглеждане на издадените разрешителни за водоземане от повърхностни води.

8. Мерки в ПУРН на „ЗБР“ за БУ (2016-2021 год.) – инвестиционното предложение не попада в райони със значителен потенциален риск от наводнения по чл. 5 от Директивата за наводненията, които са утвърдени със Заповед № РД-746/01.10.2013 г. на министъра на околната среда и водите, съгласно чл.146г, ал. 2 от Закона за водите. В ПУРН на „ЗБР“ за БУ (Приложение 4. Програма от мерки) е разработена програма от мерки като предвидените мерки не противоречат на дейностите, предмет на инвестиционното предложение.

9. Забрани и ограничения, предвидени от Закона за водите (ЗВ) и нормативната база към него: **инвестиционното предложение противоречи на разпоредбите на чл.**

118ж, ал.1, т. 4 и т. 5 от Закона за водите, съгласно които не се разрешава водовземане от повърхностни води за производство на електроенергия когато тази част от реката попада в зони за защита по чл. 119а, ал. 1, т. 5 и когато са въведени ограничения и забрани в плана за управление на речните басейни, свързани с постигане на целите по чл. 156а.

10. Информация за съществуващи и разрешени въздействия върху водното тяло в района, която следва да се вземе предвид: видно от регистъра на БД „ЗБР“ в района на инвестиционното предложение по реда на Закона за водите са издадени следните разрешителни:

- Разрешително за водовземане от повърхностни води води № 41140052/07.07.2010 г. с титуляр „ХИДРОЕКОЕНЕРГО-ТАС“ ЕООД с цел производство на електрическа енергия чрез МВЕЦ „ТАС“ и МВЕЦ „Влахи“ с краен срок на действие 31.12.2023г.;
- Разрешително за водовземане от повърхностни води води № 41140133/19.06.2009 г. с титуляр „Бийстън енерджи“ АД, гр. София с цел производство на електрическа енергия с краен срок на действие 19.06.2019 г.

10. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми - реализацията на разглежданото инвестиционно предложение, предвид обстоятелствата и мотивите описани в т. 4, т. 7 и т. 9 от настоящото становище, ще окаже негативно въздействие върху повърхностното водно тяло и е в противоречие с чл. 156а, ал.1, т.1, буква „а“ и „б“ от Закона за водите относно целите за опазване на околната среда по отношение на предотвратяване влошаването на състоянието на всички повърхностни водни тела и опазване, подобряване и възстановяване на всички повърхностни водни тела за постигане добро състояние на водите, заложен и в утвърдения ПУРБ на „ЗБР“ за БУ (2016-2021г.).

С уважение,

ВАНГЕЛИЯ ИВАНОВА

Директор на Басейнова дирекция
„Западнобеломорски район“

