



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

Изх. № П-01-314(5)/.....11.09.....2018г.
гр. Благоевград

ДО
Г-Н ПЛАМЕН АНГЕЛОВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ПЕРНИК
ул. „Благой Гебрев“ № 15, ет. 1
гр. Перник 2304

Относно: *Инвестиционно предложение „Изграждане на подземен водопровод в поземлени имоти 67461.0.505, 67461.0.560 и 67461.0.48 в землището на с. Слокощица, община Кюстендил, област Кюстендил“, с възложител „Джени транс“ ЕООД*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНГЕЛОВ,

След преглед на представената допълнителна информация за гореописаното инвестиционно предложение и на основание чл. 4а, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Ви уведомявам, че същото е допустимо с ПУРБ и ПУРН (2016-2021 г.) на ЗБР при спазване разпоредбите на Закона за водите и условията описани в т. 3, т.4 и т.7 от настоящото становище.

1. Предмет на инвестиционното предложение е “Проект на подробен устройствен план-план за застрояване и ПУП-ПП за трасе на водопровод за автокъщи в поземлени имоти 67461.0.505, 67461.0.560 и 67461.0.48 местност „Ада“, землището на с.Слокощица, община Кюстендил и ПИ 41112.25.76, м.“Жабокрътски рид“, землище на гр.Кюстендил. Общата дължина на трасето на водопровода е 890 м., като Възложителят посочва, че около 513 м. от него попадат в урбанизирана територия. Част от предвидения за изграждане подземен водопровод, засяга вид територия – селско стопанство начин на трайно ползване „местен път“. Представено е становище от Областно пътно управление – Кюстендил, относно съгласуването на представения парцеларен план. Представено е становище с изх. № 56/17.07.2018г. от „Кюстендилска вода“ЕООД за условията на присъединяване на предвидения за изграждане водопровод, към изградените „ВиК“ мрежи.

2. Трасето на предвидения за изграждане водопровод, засяга имоти, които попадат в обхвата на подземно водно тяло “Кватернер – Неоген - Кюстендил” с код BG4G000000QN006. То е оценено в „добро“ химично състояние и „лошо“ количествено състояние по тест „Воден баланс“. В два пункта от националната мрежа на НИМХ за мониторинг на количественото състояние на ПВТ (ТК-Пиперков чифлик_НИМХ_535Т1/733, с. Пиперков Чифлик, общ. Кюстендил и ШК-Слокощица_НИМХ_529S1/391, с. Слокощица, общ Кюстендил) е установено въздействие и тенденция към понижаване на водните нива в периода 2010 - 2013 г. Общата екологична цел за водното тяло е:

- Достигане на добро количествено състояние до 2021 г., тъй-като същото е в изключение по чл. 156в, т.1(а) от ЗВ;
- Поддържане на добро химично състояние.

3. Трасето на водопровода попада в границите на зона за защита на водите по смисъла на чл.119а, ал.1 а именно: чл. 119а, ал.1, т.1 от Закона за водите - подземно водно

