



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите  
Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

изх. № П-01-344. (3) / 08.10. 2018 г.

ДО  
Г-Н АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ  
ДИРЕКТОР НА РИОСВ  
БЛАГОЕВГРАД  
ул. „Свобода“ № 1  
гр. Благоевград 2700

**ОТНОСНО:** *Инвестиционно предложение „Въвеждане на автоматизирана поливна система в парк „Свети Врач“, гр. Сандански” с възложител Община Сандански*

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,**

След преглед на представената информация с писмо с изх. № 2997(6)/25.09.2018 г. относно горепосоченото инвестиционно предложение във връзка с разпоредбата на чл. 12, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, Ви уведомявам, че същото е допустимо с ПУРБ на ЗБР (2016-2021 г.) и ПУРН на ЗБР (2016-2021 г.) при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в т. 2 и т. 8 в настоящото становище:

1. Предмет на разглежданото инвестиционно предложение е въвеждане на автоматизирана напоителна система на зелените площи в парк „Свети Врач“, гр. Сандански. Предвидената автоматизирана напоителна система е предвидено да бъде осъществена върху площ от 86 570 м<sup>2</sup> - съществуващи зелени площи. Предвижда се за хранване на автоматизираната поливна система в парк „Свети Врач“ да се ползва вода за напояване на зелените площи, доставяна по гравитачен път от „Напоителни системи“ ЕАД - клон Струма-Места. Вода за напояване, доставяна от „Напоителни системи“ ЕАД - клон Струма-Места ще се ползва за периода от месец май до месец септември включително. Представен е Договор за доставка на вода за напояване през 2018 г. № 90 от 04.07.2018 г. с „Напоителни системи“ ЕАД - клон Струма-Места.

2. Необходимите водни количества ще бъдат осигурявани от „Напоителни системи“ ЕАД, титуляр на Разрешително № 41120043/14.10.2013г. за водовземане от р. Санданска Бистрица. Крайния срок на действие на разрешителното е 23.08.2023 г.

Река Санданска Бистрица е част от водно тяло „р. Санданска Бистрица от кота 590 м. с притока си р. Бобов дол до вливане в р. Струма“, код на ВТ BG4ST500R068. Тялото е оценено в „много лош потенциал“, заложената екологичната цел е достигане на „умерен потенциал“ за показателите с отклонения. За разглежданото водно тяло са приложени изключения за постигане на целите за опазване на околната среда, съгласно чл. 156г от ЗВ (чл. 4.5 от РДВ) и чл. 156е от ЗВ (чл. 4.7 от РДВ).

3. Инвестиционното предложение не попада в границите на зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1 от ЗВ.

4. Територията на парк „Свети Врач“, за която се предвижда да се въведе автоматизираната поливна система попада в санитарно-охранителни зони по чл. 119, ал. 4 от Закона за водите, а именно пояс II и пояс III на санитарно-охранителна зона на НМВ „Сандански“.

5. Мерки в ПУРБ на ЗБР (2016-2021 г.): - Не са предвидени мерки, ограничаващи или забраняващи предвидените дейности за посоченото водно тяло.

6. Мерки в ПУРН на ЗБР (2016-2021 г.): – Паркът „Свети Врач“, в който ще се реализира инвестиционното предложение попада в район със значителен потенциален риск от наводнения по чл. 5 от Директивата за наводненията, който е утвърден със Заповед № РД-746/01.10.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, съгласно чл.146г, ал. 2 от Закона за водите – „р. Саиданска Бистрица при гр. Саидански“ с код BG4\_APSFR\_ST\_01. Видно от изготвените карти на заплахата и риска от наводнения е, че засегнатите участъци застрашени от наводнения са зелени територии. Инвестиционното предложение попада в границите на заливане при трите сценария, съгласно картите на заплахата. В ПУРН Приложение 4 „Програма от мерки“ е разработена програма за намаляване и предотвратяване на неблагоприятните последици от наводнения, като не са предвидени мерки, ограничаващи или забраняващи такъв вид дейности.

*\*Необходимо е да бъде взета предвид потенциалната опасност от наводнения и да бъдат взети превантивни мерки.*

7. Забрани и ограничения предвидени от Закона за водите и нормативната база към него:

- В изпълнение на разпоредбите на чл. 156а, ал. 1 от Закона за водите е необходимо на всички етапи от планирането, проектирането, строежа и поддръжката на предвидените за изграждане съоръжения, да се предвидят мерки, обезопасяващи водите от замърсяване, както за подземните водни тела, така и за повърхностните.
- В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от ЗВ, всички води и водни обекти, следва да се опазват от замърсяване и увреждане. При реализиране на ИП да се предвидят мерки за недопускане на влошаването на състоянието на повърхностните и подземните води.
- Във връзка с обстоятелството, че цитираният Договор удостоверява възможността за напояване за поливен сезон 2018 г., но същият не обезпечава бъдещото снабдяване на зелените площи в парк „Свети Врач“, предмет на инвестиционното предложение с водни количества за напояване, необходимо е да се представи предварителен договор с оператора, предоставящ услугата напояване и за следващите години от експлоатацията на инвестиционното предложение.

8. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми: – Предвидените дейности няма да окажат негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели при спазване разпоредбите на Закона за водите.

С уважение,

**ИНЖ. РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ**  
*Директор на Басейнова дирекция*  
*Западнобеломорски район - Благоевград*

**чл. 2 от**  
**ЗЗЛД**

